Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО + ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО + ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 4_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205565 Режим (схема):

Приборы УУТЭ повторены до 03.08.2025

Txв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.06.2024 23:59	24.00	-	9.88	0.00	9.88	66.32	53.55	12.77	0.69	0.49		9.88	-	-	10.07	-	10.07	-	65.79	-				0.65
24.06.2024 23:59	24.00	-	9.37	0.00	9.37	65.90	53.52	12.38	0.69	0.49		9.36	-	-	9.56	-	9.56	-	65.36	-				0.62
25.06.2024 23:59	24.00	-	8.24	0.00	8.24	66.28	53.98	12.30	0.69	0.49		8.19	-	-	8.36	-	8.36	-	65.70	-				0.54
26.06.2024 23:59	24.00	-	9.82	0.20	9.62	63.31	57.39	5.92	0.69	0.49		9.85	-	-	10.04	-	10.04	-	62.81	-				0.62
27.06.2024 23:59	24.00	-	9.78	0.00	9.78	62.61	35.41	27.20	0.69	0.49		9.78	-	-	9.95	-	9.95	-	62.20	-				0.61
28.06.2024 23:59	24.00	-	8.91	0.00	8.91	66.75	54.54	12.21	0.69	0.49		8.92	-	-	9.11	-	9.11	-	66.18	-				0.59
29.06.2024 23:59	24.00	-	7.89	0.00	7.89	67.27	55.03	12.24	0.69	0.49		7.87	-	-	8.07	-	8.07	-	66.67	-				0.52
30.06.2024 23:59	24.00	-	8.71	0.00	8.71	67.95	55.61	12.34	0.69	0.49		8.66	-	-	8.85	-	8.85	-	67.39	-				0.58
01.07.2024 23:59	24.00	-	9.27	0.00	9.27	67.53	55.62	11.91	0.69	0.49		9.26	-	-	9.46	-	9.46	-	66.97	-				0.62
02.07.2024 23:59	24.00	-	8.91	0.00	8.91	66.80	54.13	12.67	0.69	0.49		8.84	-	-	9.01	-	9.01	-	66.36	-				0.59
03.07.2024 23:59	24.00	-	4.91	0.00	4.91	65.14	47.32	17.82	0.69	0.49		4.89	-	-	4.96	-	4.96	-	64.55	-				0.32
04.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	25.63	26.14	-0.51	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	25.20	-				0.00
05.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.88	23.76	-0.88	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.74	-				0.00
06.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.86	21.84	-0.98	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.93	-				0.00
07.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.79	21.51	-0.72	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.81	-				0.00
08.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.57	21.18	-0.61	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.72	-				0.00
09.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.97	20.54	-0.57	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.07	-				0.00
10.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.01	20.44	-0.43	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.15	-				0.00
11.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.12	20.36	-0.24	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.25	-				0.00
12.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.65	20.66	-0.01	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.77	-				0.00
13.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.64	20.61	0.03	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.77	-				0.00
14.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.84	20.67	0.17	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.99	-				0.00
15.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.84	20.63	0.21	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	21.04	-				0.00
16.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.39	20.19	0.20	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.61	-				0.00
17.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.75	20.43	0.32	0.69	0.49		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	20.92	-				0.00
18.07.2024 23:59	24.00	-	8.81	0.00	8.81	51.25	23.72	27.53	0.69	0.49		8.69	-	-	8.80	-	8.80	-	51.31	-				0.45
19.07.2024 23:59	24.00	-	9.77	0.00	9.77	52.85	32.84	20.01	0.69	0.49		9.77	-	-	9.91	-	9.91	-	52.41	-				0.51
20.07.2024 23:59	24.00	-	7.27	0.00	7.27	61.16	52.19	8.97	0.69	0.49		7.21	-	-	7.34	-	7.34	-	60.61	-				0.44
21.07.2024 23:59	24.00	-	8.75	0.00	8.75	62.90	53.35	9.55	0.69	0.49		8.76	-	-	8.92	-	8.92	-	62.38	-				0.55
22.07.2024 23:59	24.00	-	6.42	0.00	6.42	62.68	52.80	9.88	0.69	0.49		6.49	-	-	6.62	-	6.62	-	61.99	-				0.40
Среднее	24.00	-	4.56	0.01	4.55	43.72	36.33	7.39	0.69	0.49		4.55	-	-	4.63	-	4.63	-	43.49	-				0.29
Итого	720.00		136.71	0.20	136.51							136.42	0.00	0.00	139.03	0.00	139.03	0.00						8.59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 04:00:00	95626.62	87677.40	8322.87	-	8528.39	-	2895.86	615.37	22652.00
	22.06.2024 16:00:00	95641.70	87677.40	8337.93	-	8543.76	-	2896.86	616.36	22687.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -2.50 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **6.10** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **139.03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.