Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО - ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 6 СЦО+ГВС июнь Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 03.08.2025 Тхв, гр.С = 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.06.2024 23:59	24.00	-	134.53	125.79	8.74	71.25	67.58	3.67	0.69	0.49		48.89	41.80	7.09	50.09	42.52	7.57	-	71.36	60.91				0.94
24.06.2024 23:59	24.00	-	136.27	127.01	9.26	71.10	67.45	3.65	0.69	0.49		49.68	42.11	7.57	50.88	42.85	8.03	-	71.20	60.78				0.98
25.06.2024 23:59	24.00	-	136.31	127.28	9.03	71.76	68.13	3.63	0.69	0.49		49.58	42.28	7.30	50.78	43.04	7.74	-	71.86	61.46				0.96
26.06.2024 23:59	24.00	-	136.54	128.66	7.88	72.55	68.86	3.69	0.69	0.49		49.40	43.25	6.15	50.60	44.01	6.59	-	72.65	62.20				0.90
27.06.2024 23:59	24.00	-	135.60	128.54	7.06	72.25	68.65	3.60	0.69	0.49		49.04	43.64	5.40	50.24	44.42	5.82	-	72.35	62.26				0.83
28.06.2024 23:59	24.00	-	134.40	127.34	7.06	72.26	68.74	3.52	0.69	0.49		48.61	43.19	5.42	49.81	43.95	5.86	-	72.37	62.43				0.82
29.06.2024 23:59	24.00	-	134.71	127.49	7.22	72.82	69.31	3.51	0.69	0.49		48.62	43.07	5.55	49.82	43.83	5.99	-	72.93	63.03				0.83
30.06.2024 23:59	24.00	-	136.85	129.03	7.82	73.44	69.87	3.57	0.69	0.49		49.45	43.31	6.14	50.65	44.11	6.54	-	73.54	63.43				0.89
01.07.2024 23:59	24.00	-	133.95	126.11	7.84	73.10	69.63	3.47	0.69	0.49		48.27	42.11	6.16	49.43	42.88	6.55	-	73.18	63.21				0.87
02.07.2024 23:59	24.00	-	133.49	125.29	8.20	71.38	67.92	3.46	0.69	0.49		47.41	41.01	6.40	48.55	41.73	6.82	-	71.49	61.29				0.88
03.07.2024 23:59	24.00	-	95.77	91.38	4.39	69.70	66.45	3.25	0.69	0.49		34.46	31.18	3.28	35.26	31.70	3.56	-	69.74	60.66				0.51
04.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	25.97	25.82	0.15	0.69	0.49		0.00	0.12	-0.12	0.00	0.12	-0.12	-	26.37	25.89				0.00
05.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.84	23.78	0.06	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	24.04	23.87				0.00
06.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.27	22.25	0.02	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	22.47	22.34				0.00
07.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.70	21.68	0.02	0.69	0.49		0.00	0.04	-0.04	0.00	0.04	-0.04	-	21.83	22.01				0.00
08.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.67	21.62	0.05	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.87	21.67				0.00
09.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.06	21.05	0.01	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.20	21.05				0.00
10.07.2024 23:59	24.00	-	0.06	0.00	0.06	20.89	20.90	-0.01	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.10	20.95				0.00
11.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.95	20.88	0.07	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.20	20.96				0.00
12.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.29	21.16	0.13	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.57	21.17				0.00
13.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.40	21.28	0.12	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.69	21.30				0.00
14.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.44	21.32	0.12	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.74	21.35				0.00
15.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.35	21.25	0.10	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.63	21.25				0.00
16.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.13	20.99	0.14	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.43	21.07				0.00
17.07.2024 23:59	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.29	21.04	0.25	0.69	0.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	21.59	21.16				0.00
18.07.2024 23:59	24.00	-	57.52	50.56	6.96	59.02	55.79	3.23	0.69	0.49		21.72	15.16	6.56	22.10	15.35	6.75	-	58.77	48.89				0.54
19.07.2024 23:59	24.00	-	128.50	120.02	8.48	67.77	64.59	3.18	0.69	0.49		46.05	39.04	7.01	47.01	39.71	7.30	-	67.87	58.67				0.83
20.07.2024 23:59	24.00	-	130.01	122.27	7.74	67.65	64.40	3.25	0.69	0.49		46.34	40.22	6.12	47.30	40.89	6.41	-	67.75	58.36				0.79
21.07.2024 23:59	24.00	-	134.01	124.52	9.49	68.50	65.24	3.26	0.69	0.49		47.77	40.14	7.63	48.77	40.82	7.95	-	68.59	59.04				0.91
22.07.2024 23:59	24.00	-	143.21	133.89	9.32	68.59	65.46	3.13	0.69	0.49		52.13	44.98	7.15	53.29	45.70	7.59	-	68.70	59.82				0.89
Среднее	24.00	-	68.06	63.84	4.22	47.65	45.77	1.88	0.69	0.49		24.58	21.22	3.36	25.15	21.59	3.56	-	47.80	42.42				0.45
Итого	720.00		2041.73	1915.18	126.55							737.42	636.65	100.77	754.58	647.67	106.91	0.00						13.37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 05:00:00	129108.63	121001.91	70733.44	61623.77	72648.26	62977.22	2601.87	486.26	22458.00
	22.06.2024 16:00:00	129309.37	121190.34	70806.22	61686.76	72722.84	63041.32	2603.47	487.09	22494.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18.3 °C = -3.80 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 9.57 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 106.91 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТ ЕГО ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 07 2024г.