

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: КАРАВАЕВСКАЯ УЛ, Д.8[2 И ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2
 Номер прибора: 4881
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.06.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.244	71.3	0	5.906	43.8	0	27.5	33.338	2.481	2.481
24.06.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.456	72.4	0	5.659	44.1	0	28.3	31.797	2.403	2.403
25.06.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.755	73.1	0	5.592	40.3	0	32.8	30.163	2.33	2.33
26.06.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.195	72.2	0	5.606	40.1	0	32.1	34.589	2.613	2.613
27.06.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.055	73.2	0	5.578	40.2	0	33	32.477	2.497	2.497
28.06.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.317	73.4	0	5.699	40	0	33.4	29.618	2.305	2.305
29.06.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.244	71.7	0	5.936	42.9	0	28.8	29.308	2.219	2.219
30.06.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.77	72.4	0	5.799	42.4	0	30	32.971	2.499	2.499
01.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.447	54.8	0	6.184	39.5	0	15.3	39.263	2.215	2.215
02.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.708	44.7	0	4.24	34	0	10.7	17.468	0.82	0.82
03.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.5	0	0	22.3	0	3.2	0	0	0
04.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.6	0	0	21.3	0	2.3	0	0	0
05.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.6	0	0	21	0	1.6	0	0	0
06.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	20.5	0	1.5	0	0	0
07.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	20.2	0	1.8	0	0	0
08.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.7	0	0	20.2	0	1.5	0	0	0
09.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.2	0	0	19.8	0	1.4	0	0	0
10.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.5	0	0	19.7	0	1.8	0	0	0
11.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.7	0	0	19.9	0	1.8	0	0	0
12.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.6	0	0	20.2	0	1.4	0	0	0
13.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	20.3	0	1.7	0	0	0
14.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	20.4	0	1.6	0	0	0
15.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.4	0	0	20.5	0	1.9	0	0	0
16.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.807	64.3	0	4.063	47.1	0	17.2	28.744	1.88	1.88
17.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.505	66.8	0	5.818	45.1	0	21.7	34.687	2.391	2.391
18.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.768	65.3	0	5.985	43	0	22.3	30.783	2.101	2.101
19.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.543	64.4	0	6.421	42.2	0	22.2	32.122	2.169	2.169
20.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.525	66.2	0	6.074	41.2	0	25	28.451	1.993	1.993
21.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.464	66.8	0	6.319	40.8	0	26	32.145	2.264	2.264
22.07.2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.364	67.1	0	6.23	41	0	26.1	31.134	2.204	2.204
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.872	67.5	0	3.237	41.7	0	25.8	17.635		
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626.167			97.109				529.058	37.384	37.384
Досчёт			0	0	0	0	0	0	0	0	0	332.969			52.599				280.371	19.288	19.288
Снятие			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.96			-43.428				-247.532	-19.336	-19.336
Сумма			0	0	0	0	0	0	0	0	0	668.176			106.28				561.897	37.336	37.336

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 20.20 V гвс (м3) = 561.90 W гвс (Гкал) = 26.21 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.07.27 10:10
 Комментарий ответственного лица : Указывайте корректно часы работы прибораПринят.



/Подпись _____/

