

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.23, КОРП.2[ГВС]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 207802
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
 V1гвс,м3: -
 V2гвс,м3: -
 Wгвс,Гкал: -
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.94	68.1	7	33.41	50.1	6.5	18	10.53	1.282	1.282
24.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.97	69	7	33.96	50.5	6.5	18.5	9.01	1.217	1.217
25.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.8	69.6	7	34.3	51.1	6.5	18.6	9.5	1.263	1.263
26.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.7	68.8	7	35.47	51	6.5	17.9	8.23	1.169	1.169
27.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.21	69.8	7	34.62	51.8	6.5	18	9.59	1.261	1.261
28.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.09	69.9	7	34.83	52	6.5	18	8.26	1.17	1.17
29.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.82	68.6	7	34.58	51.4	6.5	17.2	9.24	1.193	1.193
30.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.23	69.1	7	34.43	51.8	6.5	17.4	10.8	1.315	1.315
01.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.83	56.9	7	28.65	46.5	6.5	10.4	4.18	0.537	0.537
02.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.3	7	0	21.1	6.5	2.2	0	0	0
03.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.9	7	0	22.6	6.5	-1.8	0	0	0
04.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.4	7	0	22.3	6.5	-1.9	0	0	0
05.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.3	7	0	22	6.5	-1.7	0	0	0
06.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.5	7	0	20.9	6.5	-1.5	0	0	0
07.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.4	7	0	21.2	6.5	-1.7	0	0	0
08.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.5	7	0	21.4	6.5	-1.9	0	0	0
09.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.1	7	0	21.4	6.5	-2.2	0	0	0
10.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.2	7	0	21.1	6.5	-1.9	0	0	0
11.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.2	7	0	21.1	6.5	-1.9	0	0	0
12.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.5	7	0	21.4	6.5	-1.9	0	0	0
13.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.6	7	0	20.8	6.5	-1.2	0	0	0
14.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.6	7	0	21.6	6.5	-2	0	0	0
15.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.7	7	0	21.2	6.5	-1.5	0	0	0
16.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.82	63.7	7	9.4	54.7	6.5	9	6.42	0.485	0.485
17.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.47	63.5	7	19.63	54.1	6.5	9.3	11.84	0.913	0.913
18.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.04	63.1	7	19.84	49.8	6.5	13.3	10.2	0.888	0.888
19.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.44	63.2	7	25.84	45.8	6.5	17.3	9.6	1.027	1.027
20.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.7	63.9	7	25.51	46.1	6.5	17.8	10.19	1.071	1.071
21.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.44	64.7	7	29.26	47.9	6.5	16.8	10.18	1.128	1.128
22.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.98	65.1	7	28.5	47.8	6.5	17.3	9.48	1.073	1.073
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.316	66.5	7	15.408	50	6.5	16.5	4.908		
Итого		720	0			0				0	0	609.48			462.23				147.25	16.992	16.992
Досчёт			0			0				0	0	290.43			203.117				87.313	8.466	8.466
Снятие			0			0				0	0	-344.48			-271.611				-72.869	-10.202	-10.202
Сумма			0			0				0	0	555.43			393.736				161.694	15.256	15.256

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 20.20 V гвс (м3) = 161.69 W гвс (Гкал) = 12.06 W без гвс (Гкал) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.07.26 09:07
 Комментарий ответственного лица : Принят.

Отчет принят ✓
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____/

