

# Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.06.2024 по 22.07.2024

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
 Адрес: ШЛИССЕЛЬБУРГСКИЙ ПР, Д.36, КОРП.1[1]  
 Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2  
 Номер прибора: 14594  
 Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
 V1гвс,м3: -  
 V2гвс,м3: -  
 Wгвс,Гкал: -  
 Wотоп,Гкал: -

Дата	НС, #	п, ч	M1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	M2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	M1-M2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.494	69.9	0.7	120.731	57.4	0.7	12.5	43.763	4.431	4.431
24.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.181	70.4	0.7	61.376	57.7	0.7	12.8	18.805	2.04	2.04
25.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.159	71.3	0.7	120.286	60.9	0.7	10.4	41.872	4.099	4.099
26.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.801	71.1	0.7	129.137	60.8	0.7	10.3	43.664	4.293	4.293
27.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.261	72.1	0.7	130.699	60.5	0.7	11.6	41.562	4.365	4.365
28.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.88	72.2	0.7	132.168	59.9	0.7	12.3	36.712	4.126	4.126
29.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.731	70.8	0.7	132.076	58.9	0.7	11.9	37.655	4.096	4.096
30.06.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.126	71.4	0.7	129.979	59.2	0.7	12.2	41.147	4.373	4.373
01.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.024	55.4	0.7	155.633	50.2	0.6	5.3	40.391	2.997	2.997
02.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.646	45.2	0.7	113.501	43.2	0.6	2	16.146	2.191	2.191
03.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.5	0.6	0	25	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.5	0	0	24	0.5	0.4	0	0	0
05.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.9	0	0	23.5	0.5	0.4	0	0	0
06.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.6	0	22.6	0.5	0.4	0	0	0
07.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0.6	0	22.6	0.5	0.4	0	0	0
08.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.6	0.6	0	22.2	0.5	0.4	0	0	0
09.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.3	0.6	0	22	0.5	0.3	0	0	0
10.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.1	0.6	0	21.8	0.5	0.3	0	0	0
11.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.1	0.6	0	21.9	0.5	0.3	0	0	0
12.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.2	0.6	0	22	0.5	0.2	0	0	0
13.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.2	0.6	0	22	0.5	0.2	0	0	0
14.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.1	0.6	0	21.9	0.5	0.2	0	0	0
15.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.1	0.1	0	21.9	0.5	0.2	0	0	0
16.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.912	30.7	0.7	0.001	21.8	0.5	8.9	3.911	0.12	0.12
17.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.828	54.3	0.7	17.469	50.9	0.7	3.4	24.359	1.362	1.362
18.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.273	63.6	0.7	152.854	58.2	0.6	5.3	49.418	3.868	3.868
19.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.908	64.1	0.7	130.715	58.1	0.7	6	46.193	3.657	3.657
20.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171.965	64.8	0.7	130.765	58.3	0.7	6.5	41.2	3.427	3.427
21.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.853	65.6	0.7	143.468	59.4	0.6	6.2	49.385	4.032	4.032
22.07.2024		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.521	65.9	0.7	141.585	57.7	0.6	8.2	47.937	4.2	4.2
Среднее			0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.552	66	0.7	64.748	57.3	0.6	8.7	20.804		
Итого		720	0			0				0	0	2566.563			1942.442				624.12	57.675	57.675
Досчёт			0			0				0	0	1259.047			921.672				337.375	26.57	26.57
Снятие			0			0				0	0	-1328.994			-970.949				-358.045	-37.452	-37.452
Сумма			0			0				0	0	2496.616			1893.165				603.45	46.793	46.793

Итого потребление за расчетный месяц  
 Тхв на источнике = 20.20 V гвс (м3) = 603.45 W гвс (Гкал) = 34.85 W без гвс (Гкал) = 0.0  
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2024.07.25 14:45  
 Комментарий ответственного лица : Принят.



/Подпись \_\_\_\_\_/

