Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	197.38	192.61	4.77	68.64	66.40	2.24	0.78	0.29	81.89	-	-	83.67	-	83.67	-	68.66	-	0.49	-	0.78
24.07.24	24.00	-	206.19	201.28	4.91	70.09	67.90	2.20	0.78	0.29	85.48	-	-	87.41	-	87.41	-	70.11	-	0.49	-	0.81
25.07.24	24.00	-	194.23	189.15	5.08	71.82	69.43	2.39	0.78	0.29	80.36	-	-	82.25	-	82.25	-	71.83	-	0.49	-	0.84
26.07.24	24.00	-	172.19	167.00	5.19	69.83	67.30	2.52	0.78	0.29	70.82	-	-	72.40	-	72.40	-	69.82	-	0.49	-	0.80
27.07.24	24.00	-	177.83	172.73	5.10	70.00	67.50	2.50	0.78	0.29	73.00	-	-	74.65	-	74.65	-	70.01	-	0.49	-	0.81
28.07.24	24.00	-	174.61	169.22	5.39	68.93	66.49	2.43	0.78	0.29	71.79	-	-	73.36	-	73.36	-	68.93	-	0.49	-	0.80
29.07.24	24.00	-	171.93	166.52	5.41	69.43	66.86	2.57	0.78	0.29	70.72	-	-	72.29	-	72.29	-	69.44	-	0.49	-	0.82
30.07.24	24.00	-	173.00	167.04	5.96	70.21	67.61	2.59	0.78	0.29	71.39	-	-	73.00	-	73.00	-	70.20	-	0.49	-	0.87
31.07.24	24.00	-	170.80	164.44	6.35	69.34	66.72	2.62	0.78	0.29	70.63	-	-	72.19	-	72.19	-	69.34	-	0.49	-	0.89
01.08.24	24.00	-	171.10	165.19	5.91	69.38	66.71	2.67	0.78	0.29	70.56	-	-	72.12	-	72.12	-	69.38	-	0.49	-	0.87
02.08.24	24.00	-	170.91	165.01	5.89	70.45	67.66	2.79	0.78	0.29	70.60	-	-	72.21	-	72.21	-	70.44	-	0.49	-	0.89
03.08.24	24.00	-	172.50	166.89	5.61	72.00	69.16	2.85	0.78	0.29	71.25	-	-	72.94	-	72.94	-	72.00	-	0.49	-	0.90
04.08.24	24.00	-	174.21	167.00	7.21	72.91	70.05	2.86	0.78	0.29	72.49	-	-	74.25	-	74.25	-	72.89	-	0.49	-	1.02
05.08.24	24.00	-	170.65	164.12	6.54	71.00	68.18	2.82	0.78	0.29	70.73	-	-	72.36	-	72.36	-	71.00	-	0.49	-	0.94
06.08.24	24.00	-	167.87	162.23	5.65	70.58	67.69	2.89	0.78	0.29	69.41	-	-	70.99	-	70.99	-	70.57	-	0.49	-	0.88
07.08.24	24.00	-	166.10	158.64	7.46	69.86	67.02	2.84	0.78	0.29	69.31	-	-	70.86	-	70.86	-	69.85	-	0.49	-	0.99
08.08.24	24.00	-	164.00	158.52	5.48	70.26	67.35	2.91	0.78	0.29	67.92	-	-	69.46	-	69.46	-	70.25	-	0.49	-	0.86
09.08.24	24.00	-	168.50	162.26	6.24	70.69	67.87	2.83	0.78	0.29	69.92	-	-	71.52	-	71.52	-	70.69	-	0.49	-	0.92
10.08.24	24.00	-	172.18	165.76	6.42	70.51	67.75	2.76	0.78	0.29	71.22	-	-	72.85	-	72.85	-	70.51	-	0.49	-	0.93
11.08.24	24.00	-	173.27	166.92	6.35	71.88	68.95	2.94	0.78	0.29	71.74	-	-	73.44	-	73.44	-	71.87	-	0.49	-	0.96
12.08.24	24.00	-	176.23	170.37	5.86	71.68	68.78	2.90	0.78	0.29	72.69	-	-	74.40	-	74.40	-	71.66	-	0.49	-	0.93
13.08.24	24.00	-	168.68	162.34	6.34	70.31	67.43	2.88	0.78	0.29	70.04	-	-	71.63	-	71.63	-	70.30	-	0.49	-	0.93
14.08.24	24.00	-	163.61	157.51	6.10	70.01	67.09	2.92	0.78	0.29	67.68	-	-	69.21	-	69.21	-	69.99	-	0.49	-	0.90
15.08.24	24.00	-	164.79	158.35	6.45	70.24	67.35	2.88	0.78	0.29	68.26	-	-	69.81	-	69.81	-	70.22	-	0.49	-	0.93
16.08.24	24.00	-	163.09	157.23	5.86	70.82	67.88	2.94	0.78	0.29	67.54	-	-	69.09	-	69.09	-	70.81	-	0.49	-	0.89
17.08.24	24.00	-	167.29	161.92	5.37	72.16	69.21	2.95	0.78	0.29	69.03	-	-	70.67	-	70.67	-	72.15	-	0.49	-	0.88
18.08.24	24.00	-	163.81	157.27	6.54	70.77	67.84	2.92	0.78	0.29	68.22	-	-	69.78	-	69.78	-	70.76	-	0.49	-	0.94
19.08.24	24.00	-	162.58	156.56	6.02	71.17	68.21	2.96	0.78	0.29	67.72	-	-	69.29	-	69.29	-	71.16	-	0.49	-	0.91
20.08.24	24.00	-	167.18	160.86	6.32	70.56	67.69	2.87	0.78	0.29	69.58	-	-	71.17	-	71.17	-	70.56	-	0.49	-	0.92
21.08.24	24.00	-	148.95	144.13	4.82	69.59	66.66	2.93	0.78	0.29	62.60	-	-	63.99	-	63.99	-	69.53	-	0.49	-	0.77
22.08.24	24.00	-	173.82	167.60	6.22	70.43	67.67	2.76	0.78	0.29	71.53	-	-	73.16	-	73.16	-	70.44	-	0.49	-	0.92
Среднее	24.00	-	171.92	166.02	5.90	70.50	67.76	2.75	0.78	0.29	71.16	-	-	72.79	-	72.79	-	70.50	-	0.49	0.00	0.89
Итого	744.00	-	5329.46	5146.64	182.82	-	-	-	-	-	2206.09	-	-	2256.42	-	2256.42	-	-	-	-	-	27.49

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	-3.790	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			23.70	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			186.548	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.