Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: Телефон:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 2
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №15805
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	232.42	225.50	6.92	68.50	62.99	5.51	0.77	0.37	232.60	228.29	4.31	237.61	232.51	5.11	-	68.31	62.84	0.38	0.36	1.74
24.07.24	24.00	-	235.67	230.23	5.44	70.02	64.47	5.55	0.77	0.37	235.68	232.69	3.00	240.98	237.17	3.81	-	69.83	64.32	0.38	0.36	1.68
25.07.24	24.00	-	229.33	224.83	4.50	71.68	65.77	5.91	0.77	0.37	229.31	226.86	2.45	234.69	231.40	3.29	-	71.47	65.62	0.38	0.36	1.67
26.07.24	24.00	-	219.08	215.13	3.95	69.51	63.73	5.78	0.77	0.37	219.15	216.90	2.25	224.00	221.00	3.01	-	69.31	63.59	0.38	0.36	1.54
27.07.24	24.00	-	224.38	219.64	4.74	69.83	64.21	5.62	0.77	0.37	224.36	221.59	2.77	229.38	225.83	3.54	-	69.63	64.07	0.38	0.36	1.58
28.07.24	24.00	-	225.22	220.37	4.85	68.46	63.10	5.36	0.77	0.37	225.05	222.31	2.74	229.90	226.43	3.47	-	68.28	62.97	0.38	0.36	1.53
29.07.24	24.00	-	221.82	216.49	5.33	69.12	63.38	5.74	0.77	0.37	221.58	218.24	3.34	226.44	222.32	4.12	-	68.93	63.24	0.38	0.36	1.63
30.07.24	24.00	-	224.51	219.25	5.26	69.65	63.95	5.70	0.77	0.37	224.15	220.94	3.20	229.13	225.14	3.99	-	69.45	63.81	0.38	0.36	1.63
31.07.24	24.00	-	223.13	217.51	5.62	68.99	63.29	5.69	0.77	0.37	222.69	219.01	3.68	227.56	223.09	4.47	-	68.79	63.15	0.38	0.36	1.64
01.08.24	24.00	-	222.99	217.83	5.16	69.00	63.21	5.79	0.77	0.37	222.51	219.17	3.34	227.38	223.24	4.13	-	68.81	63.08	0.38	0.36	1.64
02.08.24	24.00	-	220.65	215.83	4.82	70.09	64.08	6.01	0.77	0.37	220.20	217.02	3.18	225.15	221.16	3.99	-	69.89	63.95	0.38	0.36	1.65
03.08.24	24.00	-	218.00	213.71	4.29	71.80	65.41	6.39	0.77	0.37	217.51	214.73	2.78	222.63	218.99	3.64	-	71.59	65.28	0.38	0.36	1.69
04.08.24	24.00	-	218.89	213.74	5.15	72.55	66.10	6.45	0.77	0.37	218.35	214.77	3.58	223.59	219.11	4.48	-	72.34	65.97	0.38	0.36	1.77
05.08.24	24.00	-	216.57	212.01	4.55	70.76	64.47	6.29	0.77	0.37	216.06	213.04	3.02	221.00	217.15	3.86	-	70.55	64.33	0.38	0.36	1.67
06.08.24	24.00	-	216.20	210.58	5.63	70.35	64.02	6.32	0.77	0.37	215.69	211.64	4.05	220.58	215.67	4.91	-	70.14	63.88	0.38	0.36	1.74
07.08.24	24.00	-	214.98	209.72	5.25	69.60	63.38	6.22	0.77	0.37	214.50	210.88	3.62	219.26	214.82	4.44	-	69.39	63.23	0.38	0.36	1.69
08.08.24	24.00	-	215.57	210.18	5.39	70.08	63.80	6.28	0.77	0.37	215.09	211.35	3.73	219.92	215.35	4.57	-	69.87	63.65	0.38	0.36	1.72
09.08.24	24.00	-	217.79	213.27	4.51	70.44	64.24	6.20	0.77	0.37	217.19	214.39	2.80	222.12	218.50	3.62	-	70.24	64.10	0.38	0.36	1.66
10.08.24	24.00	-	219.53	214.89	4.64	70.31	64.11	6.19	0.77	0.37	218.92	216.10	2.82	223.87	220.23	3.65	-	70.10	63.96	0.38	0.36	1.67
11.08.24	24.00	-	220.69	215.45	5.24	71.66	65.16	6.50	0.77	0.37	220.06	216.69	3.36	225.21	220.96	4.26	-	71.45	65.02	0.38	0.36	1.80
12.08.24	24.00	-	222.98	217.27	5.71	71.34	64.94	6.40	0.77	0.37	222.32	218.54	3.78	227.49	222.81	4.68	-	71.13	64.79	0.38	0.36	1.82
13.08.24	24.00	-	217.65	212.58	5.07	70.10	63.75	6.35	0.77	0.37	217.03	213.81	3.22	221.91	217.85	4.06	-	69.89	63.61	0.38	0.36	1.72
14.08.24	24.00	-	215.17	209.72	5.45	69.73	63.44	6.29	0.77	0.37	214.56	210.89	3.67	219.34	214.83	4.50	-	69.52	63.30	0.38	0.36	1.72
15.08.24	24.00	-	216.49	210.97	5.52	70.06	63.78	6.29	0.77	0.37	215.86	212.18	3.68	220.71	216.19	4.52	-	69.85	63.64	0.38	0.36	1.73
16.08.24	24.00	-	215.44	210.71	4.72	70.67	64.34	6.33	0.77	0.37	214.80	211.95	2.86	219.71	216.02	3.69	-	70.46	64.21	0.38	0.36	1.69
17.08.24	24.00	-	217.72	213.57	4.15	71.89	65.43	6.46	0.77	0.37	217.05	214.79	2.26	222.16	219.05	3.11	-	71.67	65.29	0.38	0.36	1.70
18.08.24	24.00	-	215.90	210.37	5.54	70.58	64.24	6.34	0.77	0.37	215.26	211.57	3.69	220.16	215.62	4.54	-	70.37	64.10	0.38	0.36	1.74
19.08.24	24.00	-	215.47	209.76	5.71	70.95	64.46	6.49	0.77	0.37	214.83	210.97	3.86	219.77	215.03	4.74	-	70.74	64.32	0.38	0.36	1.78
20.08.24	24.00	-	219.78	213.08	6.69	70.33	64.07	6.26	0.77	0.37	219.15	214.31	4.84	224.11	218.40	5.72	-	70.12	63.93	0.38	0.36	1.82
21.08.24	24.00	-	222.40	216.27	6.13	69.54	63.47	6.07	0.77	0.37	221.82	217.43	4.39	226.74	221.50	5.24	-	69.34	63.33	0.38	0.36	1.76
22.08.24	24.00	-	223.98	217.63	6.35	70.23	64.12	6.12	0.77	0.37	223.39	218.74	4.65	228.43	222.92	5.52	-	70.03	63.97	0.38	0.36	1.80
Среднее	24.00	-	220.66	215.42	5.24	70.25	64.16	6.09	0.77	0.37	220.22	216.83	3.38	225.19	220.977	4.21	-	70.05	64.02	0.38	0.36	1.70
Итого	744.00	-	6840.41	6678.11	162.30	-	-	-	-	-	6826.73	6721.79	104.93	6980.96	6850.30	130.66	-	-	-	-	-	52.62

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	2.133	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			50.485	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			130.657	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.