Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 СЦО ГВС
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 7 СЦО ГВС
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207961
Режим (схема):
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№			
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	15.69	15.01	0.68	68.56	66.61	1.95	0.69	0.49	9.50	-	-	9.68	-	9.68	-	66.88	-	-	-	0.64
24.07.24	24.00	-	12.05	9.62	2.43	69.82	66.79	3.03	0.69	0.49	9.77	-	-	9.97	-	9.97	-	67.35	-	-	-	0.66
25.07.24	24.00	-	11.19	7.31	3.88	71.41	67.47	3.94	0.69	0.49	10.10	-	-	10.31	-	10.31	-	67.93	-	-	-	0.69
26.07.24	24.00	-	10.86	10.16	0.70	69.27	66.18	3.09	0.69	0.49	9.15	-	-	9.32	-	9.32	-	66.74	-	-	-	0.61
27.07.24	24.00	-	11.46	9.23	2.23	69.86	66.78	3.08	0.69	0.49	9.31	-	-	9.51	-	9.51	-	67.36	-	-	-	0.63
28.07.24	24.00	-	15.21	13.20	2.01	68.47	66.40	2.07	0.69	0.49	8.91	-	-	9.08	-	9.08	-	66.92	-	-	-	0.60
29.07.24	24.00	-	11.12	10.15	0.97	69.44	66.39	3.05	0.69	0.49	8.56	-	-	8.71	-	8.71	-	67.02	-	-	-	0.57
30.07.24	24.00	-	11.07	9.27	1.80	69.56	66.16	3.40	0.69	0.49	9.18	-	-	9.36	-	9.36	-	66.65	-	-	-	0.61
31.07.24	24.00	-	12.05	10.87	1.18	69.32	66.41	2.91	0.69	0.49	9.36	-	-	9.56	-	9.56	-	66.95	-	-	-	0.63
01.08.24	24.00	-	11.76	10.88	0.88	69.33	66.41	2.92	0.69	0.49	8.95	-	-	9.14	-	9.14	-	67.00	-	-	-	0.60
02.08.24	24.00	-	10.40	7.97	2.43	70.30	66.34	3.96	0.69	0.49	8.70	-	-	8.87	-	8.87	-	66.91	-	-	-	0.58
03.08.24	24.00	-	10.40	6.66	3.74	71.83	67.11	4.72	0.69	0.49	9.61	-	-	9.81	-	9.81	-	67.88	-	-	-	0.65
04.08.24	24.00	-	11.04	6.41	4.63	72.13	67.43	4.70	0.69	0.49	10.43	-	-	10.64	-	10.64	-	67.93	-	-	-	0.71
05.08.24	24.00	-	10.84	7.69	3.15	70.77	66.65	4.12	0.69	0.49	9.95	-	-	10.17	-	10.17	-	67.17	-	-	-	0.67
06.08.24	24.00	-	11.19	8.92	2.27	70.43	66.51	3.92	0.69	0.49	9.69	-	-	9.88	-	9.88	-	67.22	-	-	-	0.65
07.08.24	24.00	-	11.29	9.80	1.49	69.66	66.03	3.63	0.69	0.49	9.62	-	-	9.79	-	9.79	-	66.83	-	-	-	0.64
08.08.24	24.00	-	10.96	8.74	2.22	70.28	66.12	4.16	0.69	0.49	10.39	-	-	10.62	-	10.62	-	66.87	-	-	-	0.69
09.08.24	24.00	-	10.88	8.84	2.04	70.47	66.66	3.81	0.69	0.49	9.30	-	-	9.50	-	9.50	-	67.35	-	-	-	0.63
10.08.24	24.00	-	11.20	8.90	2.30	70.44	66.82	3.62	0.69	0.49	9.10	-	-	9.30	-	9.30	-	67.32	-	-	-	0.61
11.08.24	24.00	-	10.95	7.41	3.54	71.74	67.26	4.48	0.69	0.49	10.26	-	-	10.49	-	10.49	-	67.87	-	-	-	0.70
12.08.24	24.00	-	11.19	7.92	3.27	71.19	66.73	4.46	0.69	0.49	9.98	-	-	10.17	-	10.17	-	67.62	-	-	-	0.67
13.08.24	24.00	-	11.99	9.78	2.21	70.24	66.60	3.64	0.69	0.49	10.22	-	-	10.46	-	10.46	-	67.29	-	-	-	0.69
14.08.24	24.00	-	11.69	10.62	1.07	69.73	66.48	3.25	0.69	0.49	8.86	-	-	9.03	-	9.03	-	66.91	-	-	-	0.59
15.08.24	24.00	-	11.75	10.91	0.84	69.76	66.50	3.26	0.69	0.49	10.21	-	-	10.41	-	10.41	-	67.19	-	-	-	0.69
16.08.24	24.00	-	11.45	8.08	3.37	70.73	66.86	3.87	0.69	0.49	9.42	-	-	9.64	-	9.64	-	67.28	-	-	-	0.63
17.08.24	24.00	-	10.93	7.28	3.65	71.77	67.39	4.38	0.69	0.49	9.91	-	-	10.13	-	10.13	-	68.03	-	-	-	0.67
18.08.24	24.00	-	11.17	8.52	2.65	70.68	66.79	3.89	0.69	0.49	9.41	-	-	9.62	-	9.62	-	67.53	-	-	-	0.64
19.08.24	24.00	-	11.81	8.05	3.76	71.03	66.75	4.28	0.69	0.49	10.77	-	-	10.99	-	10.99	-	67.35	-	-	-	0.73
20.08.24	24.00	-	11.19	8.86	2.33	70.33	66.39	3.94	0.69	0.49	10.27	-	-	10.47	-	10.47	-	67.06	-	-	-	0.69
21.08.24	24.00	-	11.91	11.23	0.68	69.34	66.08	3.26	0.69	0.49	9.62	-	-	9.83	-	9.83	-	66.79	-	-	-	0.64
22.08.24	24.00	-	10.80	8.25	2.55	70.17	66.22	3.95	0.69	0.49	9.59	-	-	9.79	-	9.79	-	66.91	-	-	-	0.64
Среднее	24.00	-	9.33	9.24	2.29	70.26	66.62	3.64	0.69	0.49	9.62	-	-	9.81	-	9.81	-	67.23	-	-	0.00	0.65
Итого	744.00	-	357.49	286.54	70.95	-	-	-	-	-	298.10	-	-	304.25	-	304.25	-	-	-	-	-	20.04

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 20.33 °C -6.190 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 13.85 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 304.250 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.