Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14799
Режим (схема):
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	25.91	16.72	9.19	62.69	60.98	1.70	0.49	0.39	14.11	-	-	14.34	-	14.34	-	58.71	-	0.44	-	0.61
24.07.24	24.00	-	20.94	11.59	9.35	59.97	56.33	3.63	0.49	0.39	14.99	-	-	15.20	-	15.20	-	53.92	-	0.44	-	0.60
25.07.24	24.00	-	32.46	19.52	12.95	66.65	65.63	1.02	0.49	0.39	12.07	-	-	12.32	-	12.32	-	66.45	-	0.44	-	0.88
26.07.24	24.00	-	27.96	15.69	12.28	64.81	63.79	1.02	0.49	0.39	11.55	-	-	11.77	-	11.77	-	64.35	-	0.44	-	0.81
27.07.24	24.00	-	29.72	16.72	13.00	65.09	64.04	1.05	0.49	0.39	12.23	-	-	12.47	-	12.47	-	64.80	-	0.44	-	0.86
28.07.24	24.00	-	23.48	13.29	10.19	62.92	61.04	1.88	0.49	0.39	13.65	-	-	13.88	-	13.88	-	60.32	-	0.44	-	1.22
29.07.24	24.00	-	28.91	15.02	13.90	64.76	63.53	1.23	0.49	0.39	13.07	-	-	13.32	-	13.32	-	64.47	-	0.44	-	0.92
30.07.24	24.00	-	28.47	15.29	13.18	65.40	64.22	1.18	0.49	0.39	12.37	-	-	12.62	-	12.62	-	65.04	-	0.44	-	0.88
31.07.24	24.00	-	28.98	14.82	14.16	64.78	63.53	1.25	0.49	0.39	13.37	-	-	13.63	-	13.63	-	64.54	-	0.44	-	0.94
01.08.24	24.00	-	29.53	14.66	14.87	64.79	63.54	1.25	0.49	0.39	14.14	-	-	14.41	-	14.41	-	64.51	-	0.44	-	0.98
02.08.24	24.00	-	28.71	14.93	13.78	65.31	64.08	1.23	0.49	0.39	12.99	-	-	13.25	-	13.25	-	64.98	-	0.44	-	0.92
03.08.24	24.00	-	28.57	15.19	13.38	66.36	64.99	1.36	0.49	0.39	12.55	-	-	12.81	-	12.81	-	66.17	-	0.44	-	0.91
04.08.24	24.00	-	31.82	14.21	17.61	67.77	66.40	1.36	0.49	0.39	17.20	-	-	17.56	-	17.56	-	67.47	-	0.44	-	1.21
05.08.24	24.00	-	30.52	14.90	15.62	65.99	64.84	1.15	0.49	0.39	14.89	-	-	15.18	-	15.18	-	65.60	-	0.44	-	1.05
06.08.24	24.00	-	30.99	14.34	16.65	65.68	64.45	1.23	0.49	0.39	15.95	-	-	16.27	-	16.27	-	65.31	-	0.44	-	1.11
07.08.24	24.00	-	28.08	14.30	13.78	64.78	63.55	1.23	0.49	0.39	13.06	-	-	13.31	-	13.31	-	64.37	-	0.44	-	0.91
08.08.24	24.00	-	28.22	14.39	13.83	65.08	63.77	1.31	0.49	0.39	13.11	-	-	13.37	-	13.37	-	64.77	-	0.44	-	0.92
09.08.24	24.00	-	26.70	14.62	12.08	65.36	64.15	1.21	0.49	0.39	11.79	-	-	12.02	-	12.02	-	64.87	-	0.44	-	0.81
10.08.24	24.00	-	9.78	7.23	2.55	54.22	44.46	9.76	0.49	0.39	15.00	-	-	15.17	-	15.17	-	49.93	-	0.44	-	0.76
11.08.24	24.00	-	10.69	8.34	2.36	53.84	42.62	11.21	0.49	0.39	17.47	-	-	17.67	-	17.67	-	49.02	-	0.44	-	0.77
12.08.24	24.00	-	8.07	7.00	1.07	52.22	42.17	10.05	0.49	0.39	13.10	-	-	13.25	-	13.25	-	48.16	-	0.44	-	3.41
13.08.24	24.00	-	26.34	13.37	12.97	63.67	60.75	2.91	0.49	0.39	13.07	-	-	13.32	-	13.32	-	63.62	-	0.44	-	1.42
14.08.24	24.00	-	28.66	14.30	14.36	65.02	63.84	1.19	0.49	0.39	13.69	-	-	13.95	-	13.95	-	64.60	-	0.44	-	0.95
15.08.24	24.00	-	28.34	15.67	12.67	65.58	64.21	1.36	0.49	0.39	13.12	-	-	13.38	-	13.38	-	64.95	-	0.44	-	1.42
16.08.24	24.00	-	33.28	19.55	13.73	66.14	65.20	0.94	0.49	0.39	12.87	-	-	13.13	-	13.13	-	65.78	-	0.44	-	0.93
17.08.24	24.00	-	33.20	19.71	13.49	67.45	66.47	0.98	0.49	0.39	12.72	-	-	12.98	-	12.98	-	67.16	-	0.44	-	0.93
18.08.24	24.00	-	32.92	17.81	15.11	66.22	65.24	0.98	0.49	0.39	14.52	-	-	14.81	-	14.81	-	65.86	-	0.44	-	1.02
19.08.24	24.00	-	32.40	18.00	14.40	66.52	65.52	0.99	0.49	0.39	13.73	-	-	14.01	-	14.01	-	66.14	-	0.44	-	0.98
20.08.24	24.00	-	33.05	18.63	14.42	66.11	65.14	0.98	0.49	0.39	13.70	-	-	13.97	-	13.97	-	65.76	-	0.44	-	0.97
21.08.24	24.00	-	34.19	18.67	15.52	65.57	64.62	0.95	0.49	0.39	14.82	-	-	15.11	-	15.11	-	65.22	-	0.44	-	1.04
22.08.24	24.00	-	34.39	19.68	14.71	66.17	65.24	0.93	0.49	0.39	13.91	-	-	14.19	-	14.19	-	65.85	-	0.44	-	0.99
Среднее	24.00	-	27.59	15.10	12.49	64.09	61.88	2.21	0.49	0.39	13.70	-	-	13.96	-	13.96	-	62.99	-	0.44	0.00	1.04
Итого	744.00	-	855.31	468.15	387.16	-	-	-	-	-	424.79	-	-	432.67	-	432.67	-	-	-	-	-	32.12

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 20.33 °C 8.64 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 23.480 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 432.67 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.08.2024г.