Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: Телефон:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207725

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	179.97	175.66	4.31	67.55	64.13	3.42	0.69	0.49	105.12	-	-	107.32	-	107.32	-	67.47	-	-	-	0.90
24.07.24	24.00	-	189.20	184.85	4.35	68.99	65.62	3.37	0.69	0.49	107.68	-	-	110.02	-	110.02	-	68.91	-	-	-	0.93
25.07.24	24.00	-	175.40	172.22	3.18	70.61	66.89	3.72	0.69	0.49	99.22	-	-	101.48	-	101.48	-	70.52	-	-	-	0.87
26.07.24	24.00	-	156.18	152.47	3.71	68.41	64.57	3.84	0.69	0.49	88.33	-	-	90.25	-	90.25	-	68.31	-	-	-	0.85
27.07.24	24.00	-	162.51	159.69	2.82	68.84	65.10	3.74	0.69	0.49	91.77	-	-	93.80	-	93.80	-	68.75	-	-	-	0.80
28.07.24	24.00	-	158.48	154.69	3.79	67.60	63.92	3.68	0.69	0.49	89.36	-	-	91.26	-	91.26	-	67.50	-	-	-	0.83
29.07.24	24.00	-	156.78	152.93	3.85	68.25	64.40	3.85	0.69	0.49	88.62	-	-	90.54	-	90.54	-	68.16	-	-	-	0.86
30.07.24	24.00	-	157.07	153.06	4.01	68.80	64.89	3.91	0.69	0.49	88.73	-	-	90.65	-	90.65	-	68.70	-	-	-	0.88
31.07.24	24.00	-	154.97	151.48	3.49	68.11	64.20	3.91	0.69	0.49	87.51	-	-	89.42	-	89.42	-	68.02	-	-	-	0.84
01.08.24	24.00	-	155.51	151.62	3.89	68.12	64.15	3.97	0.69	0.49	87.73	-	-	89.65	-	89.65	-	68.03	-	-	-	0.87
02.08.24	24.00	-	155.24	151.54	3.70	68.92	64.84	4.08	0.69	0.49	87.55	-	-	89.47	-	89.47	-	68.82	-	-	-	0.88
03.08.24	24.00	-	157.22	153.75	3.47	70.46	66.23	4.23	0.69	0.49	88.87	-	-	90.85	-	90.85	-	70.36	-	-	-	0.90
04.08.24	24.00	-	157.17	153.27	3.90	71.28	66.95	4.33	0.69	0.49	88.89	-	-	90.95	-	90.95	-	71.17	-	-	-	0.95
05.08.24	24.00	-	154.96	150.80	4.16	69.49	65.32	4.17	0.69	0.49	87.78	-	-	89.70	-	89.70	-	69.38	-	-	-	0.93
06.08.24	24.00	-	153.05	148.71	4.34	69.07	64.91	4.16	0.69	0.49	86.68	-	-	88.60	-	88.60	-	68.97	-	-	-	0.93
07.08.24	24.00	-	151.66	146.61	5.05	68.35	64.19	4.16	0.69	0.49	86.00	-	-	87.88	-	87.88	-	68.25	-	-	-	0.96
08.08.24	24.00	-	151.74	147.23	4.51	68.84	64.59	4.25	0.69	0.49	85.96	-	-	87.88	-	87.88	-	68.73	-	-	-	0.94
09.08.24	24.00	-	154.16	150.29	3.87	69.25	65.07	4.18	0.69	0.49	87.21	-	-	89.13	-	89.13	-	69.15	-	-	-	0.90
10.08.24	24.00	-	157.42	153.48	3.94	69.20	65.10	4.10	0.69	0.49	88.82	-	-	90.74	-	90.74	-	69.10	-	-	-	0.91
11.08.24	24.00	-	157.53	153.37	4.16	70.59	66.25	4.34	0.69	0.49	88.91	-	-	90.89	-	90.89	-	70.48	-	-	-	0.97
12.08.24	24.00	-	160.69	156.07	4.62	70.29	66.04	4.25	0.69	0.49	90.84	-	-	92.90	-	92.90	-	70.19	-	-	-	0.99
13.08.24	24.00	-	153.35	148.22	5.13	69.00	64.73	4.27	0.69	0.49	86.71	-	-	88.64	-	88.64	-	68.89	-	-	-	0.99
14.08.24	24.00	-	137.40	131.86	5.54	68.78	64.09	4.69	0.69	0.49	83.70	-	-	85.50	-	85.50	-	68.63	-	-	-	1.00
15.08.24	24.00	-	125.07	120.48	4.59	69.25	64.05	5.20	0.69	0.49	82.51	-	-	84.37	-	84.37	-	69.14	-	-	-	0.95
16.08.24	24.00	-	124.06	119.71	4.35	69.84	64.55	5.29	0.69	0.49	82.23	-	-	84.07	-	84.07	-	69.73	-	-	-	0.94
17.08.24	24.00	-	129.69	124.28	5.41	71.05	65.89	5.16	0.69	0.49	85.14	-	-	87.07	-	87.07	-	70.94	-	-	-	1.03
18.08.24	24.00	-	126.28	120.96	5.32	69.71	64.59	5.12	0.69	0.49	82.76	-	-	84.67	-	84.67	-	69.61	-	-	-	1.00
19.08.24	24.00	-	125.56	120.16	5.40	70.09	64.82	5.27	0.69	0.49	82.33	-	-	84.25	-	84.25	-	69.97	-	-	-	1.02
20.08.24	24.00	-	129.74	124.34	5.40	69.49	64.44	5.05	0.69	0.49	85.11	-	-	87.00	-	87.00	-	69.39	-	-	-	1.01
21.08.24	24.00	-	132.78	127.87	4.91	68.77	63.86	4.91	0.69	0.49	87.02	-	-	88.92	-	88.92	-	68.66	-	-	-	0.97
22.08.24	24.00	-	134.72	129.82	4.90	69.47	64.56	4.91	0.69	0.49	88.42	-	-	90.35	-	90.35	-	69.37	-	-	-	0.98
Среднее	24.00	-	150.82	146.50	4.32	69.24	64.93	4.31	0.69	0.49	88.63	-	-	90.59	-	90.59	-	69.14	-	-	0.00	0.93
Итого	744.00	-	4675.56	4541.49	134.07	-	-	-	-	-	2747.51	-	-	2808.22	-	2808.22	-	-	-	-	-	28.77

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24	172634.530	164929.340	81545.140		83700.320		-	6204.857	24843.000
	22.08.24	177310.090	169470.830	84292.650		86508.540		-	6394.835	25587.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	2.78	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			25.99	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			136.81	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.