Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-1 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №219451			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 20.33		
Подающ.тр.(М1):	№ 531285	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18203Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 550679	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 18203Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 521621	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4296	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	153.30	141.55	11.75	69.11	65.93	3.18	0.69	0.49	68.18	-	68.18	69.70	-	69.70	-	69.30	-	-	-	1.27
24.07.24	24.00	-	156.08	145.13	10.95	70.57	67.36	3.21	0.69	0.49	68.59	-	68.59	70.17	-	70.17	-	70.77	-	-	-	1.24
25.07.24	24.00	-	145.24	141.52	3.72	72.23	68.84	3.39	0.69	0.49	61.63	-	61.63	63.12	-	63.12	-	72.42	-	-	-	0.76
26.07.24	24.00	-	134.43	129.85	4.58	69.90	66.61	3.29	0.69	0.49	57.42	-	57.42	58.68	-	58.68	-	70.06	-	-	-	0.75
27.07.24	24.00	-	139.58	135.59	3.99	70.40	67.09	3.31	0.69	0.49	59.49	-	59.49	60.81	-	60.81	-	70.59	-	-	-	0.73
28.07.24	24.00	-	137.41	132.37	5.04	68.96	65.77	3.19	0.69	0.49	58.82	-	58.82	60.06	-	60.06	-	69.14	-	-	-	0.78
29.07.24	23.00	-	129.73	125.99	3.74	69.75	66.35	3.40	0.69	0.49	56.83	-	56.83	58.06	-	58.06	-	69.96	-	-	-	0.69
30.07.24	24.00	-	137.02	131.44	5.58	70.24	66.86	3.38	0.69	0.49	58.69	-	58.69	60.05	-	60.05	-	70.41	-	-	-	0.84
31.07.24	24.00	-	135.00	130.36	4.64	69.64	66.14	3.50	0.69	0.49	57.49	-	57.49	58.75	-	58.75	-	69.82	-	-	-	0.79
01.08.24	24.00	-	136.43	129.94	6.49	69.63	66.09	3.54	0.69	0.49	58.73	-	58.73	60.01	-	60.01	-	69.82	-	-	-	0.92
02.08.24	24.00	-	135.05	129.59	5.46	70.74	67.12	3.62	0.69	0.49	57.79	-	57.79	59.15	-	59.15	-	70.92	-	-	-	0.86
03.08.24	24.00	-	135.68	130.69	4.99	72.45	68.65	3.80	0.69	0.49	57.77	-	57.77	59.18	-	59.18	-	72.64	-	-	-	0.86
04.08.24	24.00	-	136.44	130.20	6.24	73.04	69.25	3.79	0.69	0.49	58.50	-	58.50	59.94	-	59.94	-	73.20	-	-	-	0.95
05.08.24	24.00	-	133.95	128.74	5.21	71.23	67.51	3.72	0.69	0.49	57.21	-	57.21	58.55	-	58.55	-	71.41	-	-	-	0.86
06.08.24	24.00	-	133.44	126.55	6.89	70.83	67.10	3.73	0.69	0.49	57.68	-	57.68	58.99	-	58.99	-	71.02	-	-	-	0.97
07.08.24	24.00	-	131.12	125.92	5.20	70.06	66.35	3.71	0.69	0.49	56.02	-	56.02	57.22	-	57.22	-	70.23	-	-	-	0.84
08.08.24	24.00	-	132.26	126.34	5.92	70.60	66.90	3.70	0.69	0.49	56.70	-	56.70	57.95	-	57.95	-	70.79	-	-	-	0.89
09.08.24	24.00	-	135.04	129.77	5.27	70.92	67.29	3.63	0.69	0.49	57.62	-	57.62	58.94	-	58.94	-	71.10	-	-	-	0.85
10.08.24	24.00	-	136.46	131.70	4.76	70.81	67.16	3.65	0.69	0.49	57.95	-	57.95	59.30	-	59.30	-	71.00	-	-	-	0.82
11.08.24	24.00	-	138.16	132.10	6.06	72.21	68.43	3.78	0.69	0.49	59.05	-	59.05	60.49	-	60.49	-	72.40	-	-	-	0.94
12.08.24	24.00	-	140.05	134.67	5.38	71.78	68.09	3.69	0.69	0.49	59.64	-	59.64	61.08	-	61.08	-	71.96	-	-	-	0.89
13.08.24	24.00	-	134.51	128.85	5.66	70.59	66.82	3.77	0.69	0.49	57.55	-	57.55	58.83	-	58.83	-	70.78	-	-	-	0.89
14.08.24	24.00	-	131.43	125.50	5.93	70.16	66.51	3.65	0.69	0.49	56.30	-	56.30	57.55	-	57.55	-	70.33	-	-	-	0.88
15.08.24	24.00	-	132.19	126.73	5.46	70.57	66.89	3.68	0.69	0.49	56.42	-	56.42	57.69	-	57.69	-	70.75	-	-	-	0.86
16.08.24	24.00	-	131.15	126.52	4.63	71.20	67.44	3.76	0.69	0.49	55.57	-	55.57	56.85	-	56.85	-	71.38	-	-	-	0.81
17.08.24	24.00	-	134.86	129.72	5.14	72.37	68.59	3.78	0.69	0.49	57.31	-	57.31	58.74	-	58.74	-	72.55	-	-	-	0.87
18.08.24	24.00	-	131.53	126.79	4.74	71.05	67.25	3.80	0.69	0.49	56.00	-	56.00	57.25	-	57.25	-	71.23	-	-	-	0.82
19.08.24	24.00	-	131.08	126.07	5.01	71.44	67.55	3.89	0.69	0.49	55.95	-	55.95	57.22	-	57.22	-	71.61	-	-	-	0.85
20.08.24	24.00	-	135.77	130.00	5.77	70.75	67.04	3.71	0.69	0.49	58.12	-	58.12	59.44	-	59.44	-	70.93	-	-	-	0.90
21.08.24	24.00	-	139.31	133.65	5.66	69.99	66.40	3.59	0.69	0.49	59.65	-	59.65	61.01	-	61.01	-	70.18	-	-	-	0.88
22.08.24	24.00	-	140.67	136.25	4.42	70.70	67.12	3.58	0.69	0.49	59.84	-	59.84	61.21	-	61.21	-	70.89	-	-	-	0.81
Среднее	23.97	-	136.59	130.97	5.62	70.77	67.18	3.59	0.69	0.49	58.53	-	58.53	59.87	-	59.87	-	70.95	-	-	-	0.87
Итого	743.00	-	4234.37	4060.09	174.28	-	-	-	-	-	1814.51	-	1814.51	1855.99	-	1855.99	-	-	-	-	-	27.07

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	3.62	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			23.45	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			177.84	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.