

Портретьель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Васильевская, 115-1 ПЦ-2
Обслуживающая организация:
Источники:
Установленные приборы:
Вычислители: ВКГ-7 №219419
Подающие пп. (№1): № 550672
Объем пп. (№2): № 550670
Расходомер: № 529321
Традиц. ГВС(М3): №
Традиц. ГВС(М4): №
Расходомер:
Расходомер:
Расчетный алгоритм:
Договорные нагрузки: Гкал/час:
Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час:
Договорные расходы (гр. сут.): Г/сут:

Режим (смена):
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Температура ГВС поверены до:
№ 18185Т
№ 18185Х
№ 4299
Т°в, гр.С= 20.33
Предобр. давления:
Предобр. давления:
Предобр. давления:
Предобр. давления:
№
№
№

Телефон:
Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общ.
Код учета:
№

Отеч о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024
Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, Васильевская, 115-1 ПЦ-2
Схема подключения: СО.Н ГВС 2-трубная, СО открытая, ГВС Двухконтурное

Отеч.лог=
Отеч.лог=
Отеч.лог=
Отеч.лог=
Отеч.лог=
Отеч.лог=
Отеч.лог=

Счетчик ГВС (ТВ-1):
Счетчик ГВС (ТВ-2):
Общие теплоснабжение

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)		Контроль ГВС (ТВ-2)		Общие теплоснабжение																		
	Тип	НС	М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	M3	DM	V3	M3	DM	V3	Т3	Т4	Р3	Р4	Общие теплоснабжение
23.07.24	24.00	-	96.42	86.50	9.92	68.89	67.14	1.75	0.69	0.49	16.35	-	16.35	16.69	-	16.69	16.69	-	16.69	69.06	-	-	-	-	0.84
24.07.24	24.00	-	99.73	89.80	9.93	70.37	68.55	1.82	0.69	0.49	16.77	-	16.77	17.15	-	17.15	17.15	-	17.15	70.51	-	-	-	-	0.87
25.07.24	24.00	-	96.04	85.34	10.70	72.02	70.09	1.93	0.69	0.49	16.78	-	16.78	17.18	-	17.18	17.18	-	17.18	72.19	-	-	-	-	0.94
26.07.24	24.00	-	87.97	78.71	9.26	69.62	68.78	1.89	0.69	0.49	14.88	-	14.88	15.16	-	15.16	15.16	-	15.16	69.78	-	-	-	-	0.80
27.07.24	24.00	-	95.35	81.55	13.80	70.24	68.46	1.78	0.69	0.49	19.42	-	19.42	19.87	-	19.87	19.87	-	19.87	70.54	-	-	-	-	1.12
28.07.24	24.00	-	90.22	80.14	10.08	68.77	66.96	1.81	0.69	0.49	15.86	-	15.86	16.19	-	16.19	16.19	-	16.19	68.90	-	-	-	-	0.84
29.07.24	24.00	-	88.77	78.35	10.42	69.56	67.66	1.90	0.69	0.49	16.13	-	16.13	16.45	-	16.45	16.45	-	16.45	69.78	-	-	-	-	0.88
30.07.24	24.00	-	89.83	79.81	10.02	70.03	68.10	1.93	0.69	0.49	16.01	-	16.01	16.38	-	16.38	16.38	-	16.38	69.63	-	-	-	-	0.90
31.07.24	24.00	-	89.54	78.91	10.63	69.42	67.46	1.94	0.69	0.49	16.44	-	16.44	16.82	-	16.82	16.82	-	16.82	70.12	-	-	-	-	0.86
01.08.24	24.00	-	89.63	79.10	10.53	69.41	67.45	1.96	0.69	0.49	16.40	-	16.40	16.75	-	16.75	16.75	-	16.75	69.63	-	-	-	-	0.90
02.08.24	24.00	-	89.57	78.67	10.90	70.52	68.50	2.02	0.69	0.49	16.64	-	16.64	17.01	-	17.01	17.01	-	17.01	70.69	-	-	-	-	0.89
03.08.24	24.00	-	90.18	79.20	10.98	72.22	70.11	2.11	0.69	0.49	16.68	-	16.68	17.10	-	17.10	17.10	-	17.10	72.41	-	-	-	-	0.93
04.08.24	24.00	-	90.27	79.26	11.01	72.81	70.65	2.16	0.69	0.49	16.75	-	16.75	17.16	-	17.16	17.16	-	17.16	72.86	-	-	-	-	0.96
05.08.24	24.00	-	88.37	78.11	10.26	71.01	68.89	2.12	0.69	0.49	15.96	-	15.96	16.34	-	16.34	16.34	-	16.34	71.17	-	-	-	-	0.90
06.08.24	24.00	-	87.37	77.18	10.19	70.60	68.47	2.13	0.69	0.49	15.89	-	15.89	16.26	-	16.26	16.26	-	16.26	70.78	-	-	-	-	0.89
07.08.24	24.00	-	86.37	76.37	10.00	69.82	67.70	2.12	0.69	0.49	15.68	-	15.68	16.04	-	16.04	16.04	-	16.04	69.96	-	-	-	-	0.86
08.08.24	24.00	-	86.81	76.77	10.94	70.37	68.23	2.14	0.69	0.49	15.64	-	15.64	16.02	-	16.02	16.02	-	16.02	70.57	-	-	-	-	0.87
09.08.24	24.00	-	89.23	79.79	9.44	70.58	68.48	2.10	0.69	0.49	15.39	-	15.39	15.74	-	15.74	15.74	-	15.74	70.77	-	-	-	-	0.91
10.08.24	24.00	-	89.23	79.79	9.44	70.58	68.48	2.10	0.69	0.49	15.39	-	15.39	15.74	-	15.74	15.74	-	15.74	70.77	-	-	-	-	0.84
11.08.24	24.00	-	90.79	80.32	10.47	71.97	69.79	2.18	0.69	0.49	16.38	-	16.38	16.77	-	16.77	16.77	-	16.77	72.14	-	-	-	-	0.93
12.08.24	24.00	-	92.61	81.70	10.91	71.57	69.42	2.15	0.69	0.49	16.94	-	16.94	17.34	-	17.34	17.34	-	17.34	72.68	-	-	-	-	0.87
13.08.24	24.00	-	88.33	78.35	9.98	68.33	66.22	2.14	0.69	0.49	15.73	-	15.73	16.10	-	16.10	16.10	-	16.10	70.55	-	-	-	-	0.96
14.08.24	24.00	-	87.12	76.39	10.73	69.93	67.85	2.08	0.69	0.49	16.31	-	16.31	16.66	-	16.66	16.66	-	16.66	70.01	-	-	-	-	0.87
15.08.24	24.00	-	87.27	76.06	10.21	70.34	68.24	2.10	0.69	0.49	15.84	-	15.84	16.21	-	16.21	16.21	-	16.21	70.48	-	-	-	-	0.91
16.08.24	24.00	-	86.91	76.82	10.09	70.97	68.83	2.14	0.69	0.49	15.83	-	15.83	16.00	-	16.00	16.00	-	16.00	71.17	-	-	-	-	0.88
17.08.24	24.00	-	87.98	78.95	9.03	72.13	69.93	2.20	0.69	0.49	14.88	-	14.88	15.24	-	15.24	15.24	-	15.24	72.28	-	-	-	-	0.83
18.08.24	24.00	-	87.66	76.90	10.76	70.83	68.69	2.14	0.69	0.49	16.35	-	16.35	16.74	-	16.74	16.74	-	16.74	71.01	-	-	-	-	0.93
19.08.24	24.00	-	86.87	76.57	10.30	71.20	69.01	2.19	0.69	0.49	15.85	-	15.85	16.22	-	16.22	16.22	-	16.22	71.37	-	-	-	-	0.90
20.08.24	24.00	-	89.90	79.06	10.84	70.54	68.42	2.12	0.69	0.49	16.63	-	16.63	17.03	-	17.03	17.03	-	17.03	70.71	-	-	-	-	0.94
21.08.24	24.00	-	91.68	81.27	10.41	69.78	67.69	2.09	0.69	0.49	16.44	-	16.44	16.82	-	16.82	16.82	-	16.82	69.95	-	-	-	-	0.90
22.08.24	24.00	-	92.70	82.55	10.15	70.49	68.41	2.08	0.69	0.49	16.31	-	16.31	16.70	-	16.70	16.70	-	16.70	70.69	-	-	-	-	0.89
Среднее	24.00	-	90.02	79.62	10.40	70.55	68.51	2.04	0.69	0.49	16.23	-	16.23	16.60	-	16.60	16.60	-	16.60	70.72	-	-	-	-	0.90
Итого	744.00	-	2790.63	2468.18	322.45	-	-	-	-	-	503.18	-	503.18	514.74	-	514.74	514.74	-	514.74	-	-	-	-	-	27.89

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.07.24, 22.08.24

Колличество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему:
Период превышения Т2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоснабжения Указ кал:

20.33 °C
6.69 Ккал
21.20 Ккал
329.03 М3

Общественный до учет тепловой энергии (от абонента)
Представитель теплоснабжающей организации

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
ЮЖНЫЙ РАЙОН
АБОНЕНТНОЕ УЧЕТНО-РАСЧЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЮЖНИЙ РАЙОН
СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛ.
26 СР 2024Г

СКОПОВ Д.А.

Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»
ЮЖНЫЙ РАЙОН
АБОНЕНТНОЕ УЧЕТНО-РАСЧЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ