Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208211

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	112.01	105.85	6.16	69.57	65.80	3.77	0.69	0.49	54.82	50.90	3.92	56.03	51.86	4.17	-	69.51	61.91	0.59	0.49	0.83
24.07.24	24.00	-	114.91	108.58	6.33	71.03	67.27	3.76	0.69	0.49	56.23	52.32	3.91	57.49	53.30	4.19	-	70.96	63.39	0.59	0.49	0.86
25.07.24	24.00	-	108.38	103.07	5.31	72.74	68.76	3.98	0.69	0.49	52.96	49.84	3.12	54.21	50.81	3.40	-	72.67	64.71	0.59	0.49	0.80
26.07.24	24.00	-	100.07	94.91	5.16	70.35	66.50	3.85	0.69	0.49	49.12	46.05	3.07	50.26	46.88	3.38	-	70.28	62.58	0.59	0.49	0.73
27.07.24	24.00	-	104.13	99.00	5.13	70.90	67.12	3.78	0.69	0.49	51.17	48.08	3.09	52.34	49.00	3.34	-	70.85	63.31	0.59	0.49	0.75
28.07.24	24.00	-	102.21	95.95	6.26	69.41	65.74	3.67	0.69	0.49	50.54	46.51	4.03	51.70	47.34	4.36	-	69.34	62.01	0.59	0.49	0.79
29.07.24	24.00	-	99.64	94.34	5.30	70.29	66.41	3.88	0.69	0.49	47.62	44.40	3.22	48.75	46.66	2.09	-	70.21	62.49	0.59	0.49	0.74
30.07.24	24.00	-	101.29	95.63	5.66	70.72	66.79	3.93	0.69	0.49	50.17	46.37	3.80	51.34	47.27	4.07	-	70.64	62.80	0.59	0.49	0.78
31.07.24	24.00	-	100.66	94.61	6.05	70.14	66.09	4.05	0.69	0.49	49.86	46.02	3.84	51.04	46.80	4.24	-	70.08	62.01	0.59	0.49	0.81
01.08.24	24.00	-	100.45	95.12	5.33	70.13	66.02	4.11	0.69	0.49	49.53	46.35	3.18	50.72	47.13	3.59	-	70.06	61.93	0.59	0.49	0.77
02.08.24	24.00	-	100.24	94.42	5.82	71.25	66.97	4.28	0.69	0.49	49.86	45.79	4.07	51.06	46.62	4.44	-	71.19	62.66	0.59	0.49	0.82
03.08.24	24.00	-	101.08	95.59	5.49	73.00	68.50	4.50	0.69	0.49	50.07	46.35	3.72	51.27	47.30	3.97	-	72.93	64.00	0.59	0.49	0.83
04.08.24	24.00	-	101.78	94.98	6.80	73.55	69.16	4.39	0.69	0.49	50.93	45.77	5.16	52.13	46.67	5.46	-	73.46	64.69	0.59	0.49	0.92
05.08.24	24.00	-	99.96	93.88	6.08	71.73	67.46	4.27	0.69	0.49	49.71	45.32	4.39	50.91	46.15	4.76	-	71.66	63.15	0.59	0.49	0.84
06.08.24	24.00	-	99.07	92.63	6.44	71.33	67.01	4.32	0.69	0.49	49.33	44.69	4.64	50.52	45.47	5.05	-	71.25	62.66	0.59	0.49	0.86
07.08.24	24.00	-	98.04	91.69	6.35	70.55	66.18	4.37	0.69	0.49	48.74	44.23	4.51	49.91	45.00	4.91	-	70.47	61.76	0.59	0.49	0.85
08.08.24	24.00	-	98.33	92.26	6.07	71.12	66.76	4.36	0.69	0.49	46.76	42.80	3.96	47.89	45.36	2.53	-	71.07	62.39	0.59	0.49	0.84
09.08.24	24.00	-	100.60	94.41	6.19	71.42	67.02	4.40	0.69	0.49	50.03	45.67	4.36	51.23	46.46	4.77	-	71.34	62.57	0.59	0.49	0.86
10.08.24	24.00	-	101.86	95.66	6.20	71.32	66.94	4.38	0.69	0.49	50.72	46.18	4.54	51.92	47.01	4.91	-	71.25	62.52	0.59	0.49	0.87
11.08.24	24.00	-	102.65	96.35	6.30	72.73	68.18	4.55	0.69	0.49	51.19	46.43	4.76	52.39	47.35	5.04	-	72.66	63.58	0.59	0.49	0.90
12.08.24	24.00	-	104.30	98.00	6.30	72.26	67.80	4.46	0.69	0.49	51.96	47.27	4.69	53.17	48.19	4.98	-	72.18	63.27	0.59	0.49	0.90
13.08.24	24.00	-	100.27	93.52	6.75	71.10	66.78	4.32	0.69	0.49	50.00	45.01	4.99	51.20	45.79	5.41	-	71.02	62.41	0.59	0.49	0.89
14.08.24	24.00	-	97.30	91.87	5.43	70.64	66.32	4.32	0.69	0.49	48.13	44.35	3.78	49.23	45.13	4.10	-	70.56	61.98	0.59	0.49	0.79
15.08.24	24.00	-	97.96	92.67	5.29	71.07	66.79	4.28	0.69	0.49	48.39	44.77	3.62	49.55	45.56	3.99	-	71.00	62.47	0.59	0.49	0.78
16.08.24	24.00	-	97.60	92.46	5.14	71.72	67.38	4.34	0.69	0.49	48.17	44.70	3.47	49.37	45.52	3.85	-	71.65	63.03	0.59	0.49	0.77
17.08.24	24.00	-	99.80	94.44	5.36	72.87	68.56	4.31	0.69	0.49	49.78	45.57	4.21	50.99	46.47	4.52	-	72.80	64.21	0.59	0.49	0.80
18.08.24	24.00	-	97.53	92.04	5.49	71.54	67.24	4.30	0.69	0.49	48.78	44.40	4.38	49.98	45.20	4.78	-	71.48	62.89	0.59	0.49	0.79
19.08.24	24.00	-	96.67	91.91	4.76	71.93	67.47	4.46	0.69	0.49	48.14	44.49	3.65	49.34	45.27	4.07	-	71.86	63.03	0.59	0.49	0.76
20.08.24	24.00	-	100.14	94.86	5.28	71.22	66.95	4.27	0.69	0.49	50.08	45.79	4.29	51.27	46.64	4.63	-	71.15	62.65	0.59	0.49	0.79
21.08.24	24.00	-	103.22	97.04	6.18	70.47	66.31	4.16	0.69	0.49	51.93	46.71	5.22	53.13	47.58	5.55	-	70.40	62.12	0.59	0.49	0.84
22.08.24	24.00	-	104.76	98.89	5.87	71.17	67.06	4.11	0.69	0.49	52.31	47.70	4.61	53.52	48.66	4.86	-	71.11	62.92	0.59	0.49	0.83
Среднее	24.00	-	101.51	95.70	5.82	71.27	67.08	4.19	0.69	0.49	50.23	46.16	4.07	51.41	47.111	4.30	-	71.20	62.84	0.59	0.49	0.82
Итого	744.00	-	3146.91	2966.63	180.28	-	-	-	-	-	1557.03	1430.83	126.20	1593.86	1460.45	133.41	-	-	-	-	-	25.40

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	1.10	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			24.30	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			133.41	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.