Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	0.00	-																				
24.07.24	10.00	-									11.23	5.68	5.55	11.48	5.78	5.70	-	67.71	48.50	0.59	0.49	0.48
25.07.24	24.00	-									24.98	12.92	12.06	25.49	13.16	12.33	-	66.68	47.29	0.59	0.49	1.05
26.07.24	24.00	-									25.26	12.92	12.34	25.77	13.15	12.62	-	66.90	47.91	0.59	0.49	1.07
27.07.24	24.00	-									23.84	12.92	10.92	24.30	13.15	11.15	-	65.70	47.29	0.59	0.49	0.96
28.07.24	24.00	-									24.10	12.71	11.39	24.58	12.94	11.64	-	66.18	46.97	0.59	0.49	1.00
29.07.24	24.00	-									25.29	12.50	12.79	25.77	12.69	13.08	-	66.54	47.28	0.59	0.49	1.09
30.07.24	24.00	-									25.45	12.73	12.72	25.97	12.95	13.02	-	67.16	47.56	0.59	0.49	1.10
31.07.24	24.00	-									25.54	12.75	12.79	26.04	12.96	13.08	-	66.42	46.66	0.59	0.49	1.10
01.08.24	24.00	-									26.07	12.42	13.65	26.58	12.60	13.98	-	65.77	46.50	0.59	0.49	1.14
02.08.24	24.00	-									24.16	12.48	11.68	24.65	12.66	11.99	-	65.27	45.75	0.59	0.49	1.01
03.08.24	24.00	-									24.43	11.90	12.53	24.90	12.01	12.89	-	65.31	45.42	0.59	0.49	1.06
04.08.24	24.00	-									26.30	11.98	14.32	26.87	12.13	14.74	-	67.84	47.06	0.59	0.49	1.22
05.08.24	24.00	-									26.64	11.86	14.78	27.19	12.03	15.16	-	67.45	46.96	0.59	0.49	1.24
06.08.24	24.00	-									24.63	11.44	13.19	25.14	11.48	13.66	-	66.65	45.35	0.59	0.49	1.12
07.08.24	24.00	-									24.00	10.38	13.62	24.47	10.42	14.05	-	66.19	44.05	0.59	0.49	1.13
08.08.24	24.00	-									21.43	8.91	12.52	21.88	8.91	12.97	-	66.00	41.79	0.59	0.49	1.04
09.08.24	24.00	-									23.57	11.39	12.18	24.07	11.51	12.56	-	67.80	45.72	0.59	0.49	1.08
10.08.24	24.00	-									24.69	12.82	11.87	25.21	13.02	12.19	-	68.60	47.31	0.59	0.49	1.09
11.08.24	24.00	-									25.54	12.39	13.15	26.08	12.60	13.48	-	68.37	46.71	0.59	0.49	1.17
12.08.24	24.00	-									25.29	12.25	13.04	25.80	12.47	13.33	-	68.63	46.38	0.59	0.49	1.17
13.08.24	24.00	-									25.22	11.86	13.36	25.76	12.01	13.75	-	69.21	46.52	0.59	0.49	1.19
14.08.24	24.00	-									26.27	11.82	14.45	26.80	11.97	14.83	-	67.96	46.77	0.59	0.49	1.23
15.08.24	24.00	-									37.04	10.25	26.79	37.75	10.26	27.49	-	65.22	43.84	0.59	0.49	1.97
16.08.24	24.00	-									41.02	9.55	31.47	41.81	9.55	32.26	-	64.92	44.30	0.59	0.49	2.24
17.08.24	24.00	-									37.38	4.81	32.57	38.05	4.81	33.24	-	62.68	39.89	0.59	0.49	2.15
18.08.24	24.00	-									33.84	4.71	29.13	34.46	4.71	29.75	-	62.40	36.16	0.59	0.49	1.94
19.08.24	22.00	-									25.64	9.84	15.80	26.14	9.93	16.21	-	64.24	44.38	0.59	0.49	1.21
20.08.24	24.00	-									25.42	11.07	14.35	25.97	11.24	14.73	-	68.83	47.54	0.59	0.49	1.22
21.08.24	24.00	-									23.43	7.04	16.39	23.82	7.13	16.69	-	60.09	44.70	0.59	0.49	1.09
22.08.24	24.00	-									28.05	13.70	14.35	28.61	13.92	14.69	-	64.97	47.43	0.59	0.49	1.17
Среднее	22.71	-									25.35	10.65	14.70	25.85	10.779	15.07	-	66.26	45.71	0.59	0.49	1.22
Итого	704.00	-									785.75	330.00	455.75	801.41	334.15	467.26	-	-	-	-	-	36.74

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	40	час	20.33	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	40	час	25.11	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	10.01	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			47.06	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			492.37	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «Энергосбыт»
Абонентское управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 20.08.2024 г.