Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: 8999.038.1 от 01.10.2008 | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 60 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 60 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207781 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№ 519450	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51062Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 519398	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 51062Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 528448	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3879	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	111.16	107.33	3.83	67.37	67.38	-0.01	0.69	0.49	5.81	-	-	5.93	-	5.93	-	66.94	-	-	-	0.39
24.07.24	24.00	-	114.55	110.14	4.41	68.85	68.86	-0.01	0.69	0.49	6.31	-	-	6.45	-	6.45	-	68.39	-	-	-	0.43
25.07.24	24.00	-	107.68	103.21	4.47	70.43	70.41	0.02	0.69	0.49	5.04	-	-	5.16	-	5.16	-	70.05	-	-	-	0.35
26.07.24		-																				
27.07.24		-																				
28.07.24		-																				
29.07.24		-																				
30.07.24	24.00	-	97.35	93.81	3.54	68.94	68.89	0.05	0.69	0.49	2.94	-	-	3.02	-	3.02	-	67.75	-	-	-	0.20
31.07.24	24.00	-	96.85	92.93	3.92	68.24	68.19	0.05	0.69	0.49	5.73	-	-	5.86	-	5.86	-	67.83	-	-	-	0.39
01.08.24	24.00	-	96.79	93.03	3.76	68.28	68.23	0.05	0.69	0.49	5.48	-	-	5.60	-	5.60	-	67.66	-	-	-	0.37
02.08.24	24.00	-	96.62	92.79	3.83	69.19	69.13	0.06	0.69	0.49	5.42	-	-	5.54	-	5.54	-	68.71	-	-	-	0.37
03.08.24	24.00	-	97.50	94.12	3.38	70.60	70.53	0.07	0.69	0.49	5.04	-	-	5.13	-	5.13	-	70.07	-	-	-	0.35
04.08.24	24.00	-	98.00	94.13	3.87	71.46	71.41	0.05	0.69	0.49	5.54	-	-	5.67	-	5.67	-	70.74	-	-	-	0.39
05.08.24	24.00	-	96.63	92.67	3.96	69.76	69.71	0.05	0.69	0.49	5.55	-	-	5.70	-	5.70	-	69.20	-	-	-	0.38
06.08.24	24.00	-	95.45	91.68	3.77	69.37	69.30	0.07	0.69	0.49	5.46	-	-	5.58	-	5.58	-	68.88	-	-	-	0.38
07.08.24	24.00	-	94.82	90.62	4.20	68.67	68.61	0.06	0.69	0.49	5.81	-	-	5.93	-	5.93	-	68.04	-	-	-	0.40
08.08.24	24.00	-	95.47	91.24	4.23	69.11	69.04	0.07	0.69	0.49	5.96	-	-	6.09	-	6.09	-	68.67	-	-	-	0.41
09.08.24	24.00	-	97.66	93.46	4.20	69.52	69.46	0.06	0.69	0.49	5.82	-	-	5.93	-	5.93	-	68.94	-	-	-	0.40
10.08.24	24.00	-	98.54	95.05	3.49	69.40	69.35	0.05	0.69	0.49	5.12	-	-	5.23	-	5.23	-	68.77	-	-	-	0.35
11.08.24	24.00	-	99.06	95.91	3.15	70.69	70.63	0.06	0.69	0.49	4.88	-	-	4.97	-	4.97	-	70.15	-	-	-	0.34
12.08.24	24.00	-	101.72	97.67	4.05	70.45	70.41	0.04	0.69	0.49	5.82	-	-	5.96	-	5.96	-	69.77	-	-	-	0.41
13.08.24	24.00	-	97.09	93.12	3.97	69.18	69.13	0.05	0.69	0.49	5.71	-	-	5.84	-	5.84	-	68.62	-	-	-	0.39
14.08.24	24.00	-	94.76	90.77	3.99	68.82	68.77	0.05	0.69	0.49	5.50	-	-	5.61	-	5.61	-	68.18	-	-	-	0.37
15.08.24	24.00	-	95.86	91.47	4.39	69.12	69.06	0.06	0.69	0.49	6.06	-	-	6.19	-	6.19	-	68.76	-	-	-	0.42
16.08.24	24.00	-	52.20	53.59	-1.39	69.34	68.68	0.66	0.69	0.49	5.47	-	-	5.57	-	5.57	-	61.90	-	-	-	0.34
17.08.24	24.00	-	25.66	28.52	-2.86	64.58	62.18	2.40	0.69	0.49	5.46	-	-	5.50	-	5.50	-	51.28	-	-	-	0.28
18.08.24	24.00	-	94.83	90.07	4.76	69.62	69.55	0.07	0.69	0.49	6.14	-	-	6.30	-	6.30	-	69.09	-	-	-	0.42
19.08.24	24.00	-	93.98	90.00	3.98	70.05	69.98	0.07	0.69	0.49	5.33	-	-	5.46	-	5.46	-	69.48	-	-	-	0.37
20.08.24	24.00	-	97.16	93.37	3.79	69.50	69.44	0.06	0.69	0.49	5.17	-	-	5.27	-	5.27	-	69.14	-	-	-	0.36
21.08.24	24.00	-	100.20	95.87	4.33	68.76	68.72	0.04	0.69	0.49	5.84	-	-	5.98	-	5.98	-	68.22	-	-	-	0.40
22.08.24	24.00	-	101.62	97.41	4.21	69.45	69.40	0.05	0.69	0.49	5.80	-	-	5.92	-	5.92	-	69.01	-	-	-	0.40
Среднее	24.00	-	94.42	90.89	3.53	69.21	69.05	0.16	0.69	0.49	5.49	-	-	5.61	-	5.61	-	67.93	-	-	-	0.37
Итого	648.00	-	2549.21	2453.98	95.23	-	-	-	-	-	148.21	-	-	151.39	-	151.39	-	-	-	-	-	10.07

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**96**	час	1.47	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**96**	час	22.44	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	3.53	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			8.01	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			173.83	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.08.2024г.