Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 7
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 7
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №206886
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 18.98

Подающ.тр.(М1):	№ 528312	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22004Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 530444	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22004Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 535271	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3872	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	8.47	0.00	8.47	67.31	25.01	42.30	0.69	0.49	8.39	-	-	8.56	-	8.56	-	66.25	-	-	-	0.57
24.07.24	24.00	-	7.98	0.00	7.98	67.14	25.21	41.93	0.69	0.49	7.89	-	-	8.05	-	8.05	-	66.05	-	-	-	0.54
25.07.24	24.00	-	6.88	0.00	6.88	66.88	25.44	41.44	0.69	0.49	6.80	-	-	6.93	-	6.93	-	65.58	-	-	-	0.46
26.07.24	24.00	-	7.64	0.00	7.64	68.06	25.73	42.33	0.69	0.49	7.56	-	-	7.74	-	7.74	-	66.89	-	-	-	0.52
27.07.24	24.00	-	7.44	0.00	7.44	67.72	25.92	41.80	0.69	0.49	7.36	-	-	7.53	-	7.53	-	66.53	-	-	-	0.50
28.07.24	24.00	-	8.21	0.00	8.21	67.79	25.84	41.95	0.69	0.49	8.13	-	-	8.32	-	8.32	-	66.70	-	-	-	0.56
29.07.24	24.00	-	7.59	0.00	7.59	69.61	26.05	43.56	0.69	0.49	7.53	-	-	7.66	-	7.66	-	68.36	-	-	-	0.53
30.07.24	24.00	-	7.43	0.00	7.43	68.03	25.68	42.35	0.69	0.49	7.35	-	-	7.52	-	7.52	-	66.82	-	-	-	0.51
31.07.24	24.00	-	8.52	0.00	8.52	68.10	25.07	43.03	0.69	0.49	8.44	-	-	8.63	-	8.63	-	67.01	-	-	-	0.58
01.08.24	24.00	-	8.39	0.00	8.39	68.41	24.83	43.58	0.69	0.49	8.30	-	-	8.49	-	8.49	-	67.29	-	-	-	0.57
02.08.24	24.00	-	7.80	0.00	7.80	68.11	24.47	43.64	0.69	0.49	7.72	-	-	7.90	-	7.90	-	66.90	-	-	-	0.53
03.08.24	24.00	-	7.76	0.00	7.76	66.94	24.36	42.58	0.69	0.49	7.69	-	-	7.87	-	7.87	-	65.79	-	-	-	0.52
04.08.24	24.00	-	6.09	0.00	6.09	68.34	24.09	44.25	0.69	0.49	6.05	-	-	6.16	-	6.16	-	66.82	-	-	-	0.42
05.08.24	24.00	-	6.83	0.00	6.83	68.09	23.95	44.14	0.69	0.49	6.77	-	-	6.92	-	6.92	-	66.77	-	-	-	0.47
06.08.24	24.00	-	6.48	0.18	6.30	66.11	44.55	21.56	0.69	0.49	6.42	-	-	6.56	-	6.56	-	64.65	-	-	-	0.42
07.08.24	24.00	-	3.78	0.00	3.78	58.19	23.32	34.87	0.69	0.49	3.80	-	-	3.86	-	3.86	-	56.93	-	-	-	0.22
08.08.24	24.00	-	1.22	0.00	1.22	21.26	21.67	-0.41	0.69	0.49	1.22	-	-	1.22	-	1.22	-	21.22	-	-	-	0.02
09.08.24	24.00	-	1.51	0.00	1.51	20.96	21.28	-0.32	0.69	0.49	1.46	-	-	1.46	-	1.46	-	20.96	-	-	-	0.03
10.08.24	24.00	-	1.09	0.00	1.09	21.14	21.08	0.06	0.69	0.49	1.16	-	-	1.16	-	1.16	-	21.28	-	-	-	0.02
11.08.24	24.00	-	1.33	0.00	1.33	20.02	19.92	0.10	0.69	0.49	1.38	-	-	1.38	-	1.38	-	20.07	-	-	-	0.02
12.08.24	24.00	-	1.19	0.00	1.19	19.81	19.66	0.15	0.69	0.49	1.52	-	-	1.52	-	1.52	-	19.77	-	-	-	0.02
13.08.24	24.00	-	1.41	0.00	1.41	19.69	19.37	0.32	0.69	0.49	2.61	-	-	2.61	-	2.61	-	19.67	-	-	-	0.02
14.08.24	24.00	-	1.31	0.06	1.25	19.91	19.32	0.59	0.69	0.49	2.06	-	-	2.06	-	2.06	-	19.82	-	-	-	0.02
15.08.24	24.00	-	1.39	0.00	1.39	20.03	19.75	0.28	0.69	0.49	1.85	-	-	1.85	-	1.85	-	20.07	-	-	-	0.02
16.08.24	24.00	-	1.24	0.00	1.24	20.26	19.95	0.31	0.69	0.49	1.72	-	-	1.72	-	1.72	-	20.16	-	-	-	0.02
17.08.24	24.00	-	1.07	0.00	1.07	20.56	20.39	0.17	0.69	0.49	1.79	-	-	1.79	-	1.79	-	20.59	-	-	-	0.02
18.08.24	24.00	-	0.90	0.75	0.15	20.18	20.15	0.03	0.69	0.49	1.22	-	-	1.22	-	1.22	-	20.18	-	-	-	0.01
19.08.24	24.00	-	0.78	0.60	0.18	19.93	19.74	0.19	0.69	0.49	1.16	-	-	1.16	-	1.16	-	19.97	-	-	-	0.01
20.08.24	24.00	-	1.10	0.30	0.80	19.96	19.74	0.22	0.69	0.49	1.22	-	-	1.22	-	1.22	-	20.02	-	-	-	0.02
21.08.24	24.00	-	10.79	0.12	10.67	48.50	19.65	28.85	0.69	0.49	10.72	-	-	10.82	-	10.82	-	48.06	-	-	-	0.52
22.08.24	24.00	-	7.17	0.00	7.17	68.24	22.08	46.16	0.69	0.49	7.15	-	-	7.31	-	7.31	-	66.89	-	-	-	0.49
Среднее	24.00	-	4.86	0.06	4.80	46.94	23.33	23.61	0.69	0.49	4.98	-	-	5.07	-	5.07	-	46.26	-	-	0.00	0.30
Итого	744.00	-	150.79	2.01	148.78	-	-	-	-	-	154.44	-	-	157.20	-	157.20	-	-	-	-	-	9.16

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	18.98	°C	2.931	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			6.227	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			157.200	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.