Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208359 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№ 515646	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 542794	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3986	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	92.14	82.83	9.31	69.26	69.18	0.08	0.69	0.49	10.23	-	-	10.45	-	10.45	-	69.05	-	-	-	0.65
24.07.24	24.00	-	94.39	85.18	9.21	70.75	70.68	0.07	0.69	0.49	10.27	-	-	10.50	-	10.50	-	70.41	-	-	-	0.66
25.07.24	24.00	-	90.22	80.73	9.49	72.45	72.34	0.11	0.69	0.49	10.31	-	-	10.55	-	10.55	-	72.15	-	-	-	0.70
26.07.24	24.00	-	84.26	75.13	9.13	70.04	69.98	0.06	0.69	0.49	9.90	-	-	10.09	-	10.09	-	69.43	-	-	-	0.65
27.07.24	24.00	-	46.08	42.27	3.81	69.57	68.66	0.91	0.69	0.49	10.01	-	-	10.21	-	10.21	-	64.48	-	-	-	0.31
28.07.24	24.00	-	80.28	69.66	10.62	68.92	68.82	0.10	0.69	0.49	11.00	-	-	11.22	-	11.22	-	68.21	-	-	-	0.74
29.07.24	24.00	-	84.97	75.46	9.51	70.03	69.90	0.13	0.69	0.49	9.83	-	-	10.06	-	10.06	-	69.82	-	-	-	0.68
30.07.24	24.00	-	85.62	75.65	9.97	70.46	70.37	0.09	0.69	0.49	10.28	-	-	10.49	-	10.49	-	69.95	-	-	-	0.71
31.07.24	24.00	-	85.21	74.94	10.27	69.90	69.77	0.13	0.69	0.49	10.64	-	-	10.86	-	10.86	-	69.67	-	-	-	0.73
01.08.24	24.00	-	85.14	75.19	9.95	69.88	69.75	0.13	0.69	0.49	10.32	-	-	10.54	-	10.54	-	69.66	-	-	-	0.71
02.08.24	24.00	-	84.51	75.08	9.43	70.91	70.78	0.13	0.69	0.49	9.87	-	-	10.10	-	10.10	-	70.60	-	-	-	0.68
03.08.24	24.00	-	85.99	76.00	9.99	72.47	72.32	0.15	0.69	0.49	10.37	-	-	10.61	-	10.61	-	72.29	-	-	-	0.74
04.08.24	24.00	-	87.02	76.03	10.99	73.05	72.95	0.10	0.69	0.49	11.50	-	-	11.75	-	11.75	-	72.53	-	-	-	0.81
05.08.24	24.00	-	85.10	74.98	10.12	71.31	71.19	0.12	0.69	0.49	10.55	-	-	10.81	-	10.81	-	70.98	-	-	-	0.73
06.08.24	24.00	-	83.59	74.11	9.48	70.95	70.81	0.14	0.69	0.49	9.94	-	-	10.17	-	10.17	-	70.62	-	-	-	0.69
07.08.24	24.00	-	83.19	73.28	9.91	70.20	70.08	0.12	0.69	0.49	10.34	-	-	10.56	-	10.56	-	69.79	-	-	-	0.71
08.08.24	24.00	-	84.61	73.77	10.84	70.79	70.64	0.15	0.69	0.49	11.36	-	-	11.63	-	11.63	-	70.60	-	-	-	0.78
09.08.24	24.00	-	84.59	75.61	8.98	71.09	70.97	0.12	0.69	0.49	9.40	-	-	9.60	-	9.60	-	70.65	-	-	-	0.65
10.08.24	24.00	-	86.80	76.53	10.27	70.98	70.85	0.13	0.69	0.49	10.75	-	-	10.99	-	10.99	-	70.74	-	-	-	0.75
11.08.24	24.00	-	57.41	46.23	11.18	72.03	72.06	-0.03	0.69	0.49	11.76	-	-	12.00	-	12.00	-	70.18	-	-	-	0.81
12.08.24	24.00	-	11.32	0.00	11.32	69.05	48.81	20.24	0.69	0.49	11.44	-	-	11.68	-	11.68	-	67.09	-	-	-	0.78
13.08.24	24.00	-	10.99	0.00	10.99	68.01	46.26	21.75	0.69	0.49	11.04	-	-	11.24	-	11.24	-	66.07	-	-	-	0.75
14.08.24	24.00	-	56.50	45.19	11.31	69.32	69.26	0.06	0.69	0.49	11.71	-	-	11.95	-	11.95	-	68.18	-	-	-	0.79
15.08.24	24.00	-	86.26	76.88	9.38	70.28	70.18	0.10	0.69	0.49	9.95	-	-	10.17	-	10.17	-	69.87	-	-	-	0.67
16.08.24	24.00	-	86.00	76.76	9.24	70.95	70.81	0.14	0.69	0.49	9.78	-	-	10.02	-	10.02	-	70.75	-	-	-	0.67
17.08.24	24.00	-	87.66	78.57	9.09	72.09	71.98	0.11	0.69	0.49	9.75	-	-	9.98	-	9.98	-	71.65	-	-	-	0.67
18.08.24	24.00	-	86.51	76.82	9.69	70.80	70.68	0.12	0.69	0.49	10.35	-	-	10.57	-	10.57	-	70.54	-	-	-	0.70
19.08.24	24.00	-	86.52	76.49	10.03	71.20	71.08	0.12	0.69	0.49	10.71	-	-	10.94	-	10.94	-	70.93	-	-	-	0.73
20.08.24	24.00	-	89.02	79.00	10.02	70.53	70.42	0.11	0.69	0.49	10.65	-	-	10.89	-	10.89	-	70.25	-	-	-	0.72
21.08.24	24.00	-	90.01	81.05	8.96	69.81	69.71	0.10	0.69	0.49	9.74	-	-	9.95	-	9.95	-	69.57	-	-	-	0.64
22.08.24	24.00	-	92.21	82.28	9.93	70.52	70.42	0.10	0.69	0.49	10.59	-	-	10.84	-	10.84	-	70.27	-	-	-	0.71
Среднее	24.00	-	78.52	68.76	9.76	70.57	69.09	1.48	0.69	0.49	10.46	-	-	10.69	-	10.69	-	69.90	-	-	0.00	0.70
Итого	744.00	-	2434.12	2131.70	302.42	-	-	-	-	-	324.34	-	-	331.42	-	331.42	-	-	-	-	-	21.71

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	6.594	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			15.116	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			331.420	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.