Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: Телефон:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 72
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №207206
Режим (схема):
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	128.59	120.32	8.27	69.62	65.69	3.93	0.69	0.49	52.47	-	-	53.63	-	53.63	-	69.53	-	-	-	1.06
24.07.24	24.00	-	132.94	123.74	9.20	71.08	67.12	3.96	0.69	0.49	54.83	-	-	56.09	-	56.09	-	70.97	-	-	-	1.15
25.07.24	24.00	-	125.62	117.23	8.39	72.81	68.53	4.28	0.69	0.49	51.43	-	-	52.68	-	52.68	-	72.71	-	-	-	1.12
26.07.24	24.00	-	115.81	108.79	7.02	70.44	66.23	4.21	0.69	0.49	47.17	-	-	48.23	-	48.23	-	70.32	-	-	-	0.96
27.07.24	24.00	-	68.77	60.03	8.74	69.96	65.25	4.71	0.69	0.49	31.29	-	-	31.95	-	31.95	-	69.60	-	-	-	0.90
28.07.24	24.00	-	109.76	100.36	9.40	69.31	65.11	4.20	0.69	0.49	46.15	-	-	47.14	-	47.14	-	69.17	-	-	-	1.08
29.07.24	24.00	-	117.11	108.74	8.37	70.39	66.10	4.29	0.69	0.49	48.30	-	-	49.39	-	49.39	-	70.29	-	-	-	1.06
30.07.24	24.00	-	119.26	109.25	10.01	70.86	66.54	4.32	0.69	0.49	50.16	-	-	51.32	-	51.32	-	70.73	-	-	-	1.19
31.07.24	24.00	-	117.61	108.23	9.38	70.26	65.88	4.38	0.69	0.49	49.09	-	-	50.21	-	50.21	-	70.16	-	-	-	1.14
01.08.24	24.00	-	118.38	108.48	9.90	70.24	65.82	4.42	0.69	0.49	49.59	-	-	50.72	-	50.72	-	70.15	-	-	-	1.18
02.08.24	24.00	-	118.38	108.35	10.03	71.30	66.77	4.53	0.69	0.49	49.69	-	-	50.86	-	50.86	-	71.18	-	-	-	1.21
03.08.24	24.00	-	120.54	109.62	10.92	72.87	68.19	4.68	0.69	0.49	51.00	-	-	52.25	-	52.25	-	72.77	-	-	-	1.32
04.08.24	24.00	-	120.97	109.67	11.30	73.47	68.81	4.66	0.69	0.49	51.44	-	-	52.68	-	52.68	-	73.32	-	-	-	1.35
05.08.24	24.00	-	117.98	108.16	9.82	71.73	67.17	4.56	0.69	0.49	49.40	-	-	50.59	-	50.59	-	71.61	-	-	-	1.20
06.08.24	24.00	-	116.73	106.87	9.86	71.36	66.81	4.55	0.69	0.49	49.01	-	-	50.18	-	50.18	-	71.26	-	-	-	1.19
07.08.24	24.00	-	116.85	105.67	11.18	70.62	66.13	4.49	0.69	0.49	49.86	-	-	51.00	-	51.00	-	70.50	-	-	-	1.27
08.08.24	24.00	-	116.82	106.41	10.41	71.19	66.66	4.53	0.69	0.49	49.41	-	-	50.55	-	50.55	-	71.10	-	-	-	1.23
09.08.24	24.00	-	118.94	109.07	9.87	71.49	67.05	4.44	0.69	0.49	49.69	-	-	50.89	-	50.89	-	71.39	-	-	-	1.20
10.08.24	24.00	-	119.85	110.39	9.46	71.38	66.93	4.45	0.69	0.49	49.69	-	-	50.88	-	50.88	-	71.28	-	-	-	1.17
11.08.24	24.00	-	78.13	67.42	10.71	72.55	67.99	4.56	0.69	0.49	35.28	-	-	36.13	-	36.13	-	72.14	-	-	-	1.09
12.08.24	24.00	-	12.86	0.86	12.00	70.10	60.22	9.88	0.69	0.49	12.44	-	-	12.72	-	12.72	-	68.60	-	-	-	0.85
13.08.24	24.00	-	11.31	0.25	11.06	68.93	50.78	18.15	0.69	0.49	11.47	-	-	11.70	-	11.70	-	67.15	-	-	-	0.77
14.08.24	24.00	-	120.57	110.77	9.80	70.14	65.68	4.46	0.69	0.49	53.77	-	-	54.96	-	54.96	-	70.02	-	-	-	1.18
15.08.24	24.00	-	127.43	117.24	10.19	70.82	66.50	4.32	0.69	0.49	56.68	-	-	57.97	-	57.97	-	70.73	-	-	-	1.23
16.08.24	24.00	-	126.03	116.79	9.24	71.46	67.03	4.43	0.69	0.49	55.66	-	-	56.95	-	56.95	-	71.36	-	-	-	1.18
17.08.24	24.00	-	128.60	119.45	9.15	72.63	68.18	4.45	0.69	0.49	56.60	-	-	57.94	-	57.94	-	72.53	-	-	-	1.20
18.08.24	24.00	-	126.49	116.77	9.72	71.33	66.94	4.39	0.69	0.49	56.19	-	-	57.50	-	57.50	-	71.24	-	-	-	1.21
19.08.24	24.00	-	125.79	116.16	9.63	71.72	67.18	4.54	0.69	0.49	55.81	-	-	57.10	-	57.10	-	71.63	-	-	-	1.22
20.08.24	24.00	-	129.63	119.99	9.64	71.02	66.62	4.40	0.69	0.49	57.31	-	-	58.61	-	58.61	-	70.93	-	-	-	1.22
21.08.24	24.00	-	133.64	122.99	10.65	70.30	66.10	4.20	0.69	0.49	59.60	-	-	60.96	-	60.96	-	70.23	-	-	-	1.27
22.08.24	24.00	-	134.45	124.80	9.65	71.01	66.82	4.19	0.69	0.49	59.37	-	-	60.75	-	60.75	-	70.92	-	-	-	1.21
Среднее	24.00	-	112.12	102.35	9.77	71.04	66.03	5.02	0.69	0.49	48.38	-	-	49.50	-	49.50	-	70.82	-	-	0.00	1.15
Итого	744.00	-	3475.84	3172.87	302.97	-	-	-	-	-	1499.85	-	-	1534.53	-	1534.53	-	-	-	-	-	35.58

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 20.33 °С 6.28 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 29.304 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 309.15 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 СЕНТ 2024 г.