Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	152.13	147.04	5.09	69.85	65.65	4.20	0.69	0.49	76.15	-	-	77.88	-	77.88	-	69.79	-	-	-	0.98
24.07.24	24.00	-	155.94	151.53	4.41	71.34	67.19	4.15	0.69	0.49	77.86	-	-	79.70	-	79.70	-	71.28	-	-	-	0.95
25.07.24	24.00	-	147.79	144.26	3.53	73.05	68.59	4.46	0.69	0.49	73.75	-	-	75.58	-	75.58	-	72.99	-	-	-	0.91
26.07.24	24.00	-	123.13	119.53	3.60	70.69	66.72	3.97	0.69	0.49	53.85	-	-	55.05	-	55.05	-	70.68	-	-	-	0.74
27.07.24	24.00	-	75.30	71.46	3.84	70.31	65.85	4.46	0.69	0.49	38.93	-	-	39.85	-	39.85	-	70.03	-	-	-	0.60
28.07.24	24.00	-	129.27	124.08	5.19	69.56	65.22	4.34	0.69	0.49	64.91	-	-	66.34	-	66.34	-	69.48	-	-	-	0.91
29.07.24	24.00	-	138.47	133.24	5.23	70.64	66.20	4.44	0.69	0.49	69.48	-	-	71.09	-	71.09	-	70.58	-	-	-	0.97
30.07.24	24.00	-	138.74	134.30	4.44	71.08	66.62	4.46	0.69	0.49	69.48	-	-	71.10	-	71.10	-	71.01	-	-	-	0.92
31.07.24	24.00	-	137.86	132.53	5.33	70.49	65.97	4.52	0.69	0.49	69.13	-	-	70.72	-	70.72	-	70.45	-	-	-	0.98
01.08.24	24.00	-	138.31	132.88	5.43	70.48	65.94	4.54	0.69	0.49	69.47	-	-	71.08	-	71.08	-	70.43	-	-	-	0.99
02.08.24	24.00	-	138.19	131.91	6.28	71.54	66.89	4.65	0.69	0.49	69.55	-	-	71.23	-	71.23	-	71.49	-	-	-	1.07
03.08.24	24.00	-	139.46	135.06	4.40	73.15	68.36	4.79	0.69	0.49	70.01	-	-	71.69	-	71.69	-	73.10	-	-	-	0.97
04.08.24	24.00	-	139.78	133.84	5.94	73.71	68.93	4.78	0.69	0.49	70.34	-	-	72.07	-	72.07	-	73.66	-	-	-	1.08
05.08.24	24.00	-	137.73	132.25	5.48	71.95	67.28	4.67	0.69	0.49	69.35	-	-	71.03	-	71.03	-	71.89	-	-	-	1.02
06.08.24	24.00	-	136.32	131.19	5.13	71.57	66.90	4.67	0.69	0.49	68.69	-	-	70.35	-	70.35	-	71.53	-	-	-	0.99
07.08.24	24.00	-	135.56	127.86	7.70	70.83	66.19	4.64	0.69	0.49	68.75	-	-	70.33	-	70.33	-	70.77	-	-	-	1.14
08.08.24	24.00	-	136.50	129.75	6.75	71.41	66.70	4.71	0.69	0.49	69.02	-	-	70.69	-	70.69	-	71.36	-	-	-	1.10
09.08.24	24.00	-	139.20	133.30	5.90	71.70	67.07	4.63	0.69	0.49	70.21	-	-	71.89	-	71.89	-	71.65	-	-	-	1.04
10.08.24	24.00	-	140.46	135.89	4.57	71.60	67.01	4.59	0.69	0.49	70.66	-	-	72.34	-	72.34	-	71.55	-	-	-	0.96
11.08.24	24.00	-	144.53	138.68	5.85	72.71	68.01	4.70	0.69	0.49	72.79	-	-	74.49	-	74.49	-	72.67	-	-	-	1.08
12.08.24	24.00	-	151.11	144.50	6.61	71.77	67.26	4.51	0.69	0.49	76.13	-	-	77.90	-	77.90	-	71.73	-	-	-	1.13
13.08.24	24.00	-	145.20	138.62	6.58	70.60	66.10	4.50	0.69	0.49	73.34	-	-	75.02	-	75.02	-	70.57	-	-	-	1.09
14.08.24	24.00	-	140.62	133.72	6.90	70.58	66.04	4.54	0.69	0.49	71.06	-	-	72.73	-	72.73	-	70.54	-	-	-	1.10
15.08.24	24.00	-	141.03	134.87	6.16	71.14	66.54	4.60	0.69	0.49	71.24	-	-	72.90	-	72.90	-	71.10	-	-	-	1.06
16.08.24	24.00	-	140.61	135.30	5.31	71.78	67.12	4.66	0.69	0.49	70.95	-	-	72.63	-	72.63	-	71.75	-	-	-	1.02
17.08.24	24.00	-	143.98	138.46	5.52	72.94	68.30	4.64	0.69	0.49	72.60	-	-	74.34	-	74.34	-	72.91	-	-	-	1.05
18.08.24	24.00	-	140.80	134.60	6.20	71.62	67.02	4.60	0.69	0.49	71.13	-	-	72.81	-	72.81	-	71.59	-	-	-	1.07
19.08.24	24.00	-	140.45	133.13	7.32	72.01	67.27	4.74	0.69	0.49	71.00	-	-	72.68	-	72.68	-	71.98	-	-	-	1.17
20.08.24	24.00	-	144.79	138.61	6.18	71.29	66.71	4.58	0.69	0.49	73.15	-	-	74.83	-	74.83	-	71.27	-	-	-	1.08
21.08.24	24.00	-	148.81	141.43	7.38	70.56	66.11	4.45	0.69	0.49	75.23	-	-	76.92	-	76.92	-	70.54	-	-	-	1.16
22.08.24	24.00	-	150.73	144.85	5.88	71.26	66.79	4.47	0.69	0.49	76.07	-	-	77.82	-	77.82	-	71.24	-	-	-	1.07
Среднее	24.00	-	139.12	133.51	5.62	71.39	66.86	4.54	0.69	0.49	69.82	-	-	71.45	-	71.45	-	71.34	-	-	0.00	1.01
Итого	744.00	-	4312.80	4138.67	174.13	-	-	-	-	-	2164.28	-	-	2215.08	-	2215.08	-	-	-	-	-	31.40

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	3.61	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			27.789	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			177.68	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.08.2024г.