

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Август 2024
 за период с 23.07.2024 по 22.08.2024
 Адрес: Санкт-Петербург, Бабуклинка, 78
 Телефон: _____
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: _____

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
 Адрес: Санкт-Петербург, Бабуклинка, 78
 Обслуживающая организация: _____
 Источники: _____
 Договор: _____
 Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабуклинка, 78
 Схема подключения: СО-НВС 2-трубная, СО открытая, ЛВС-ЛДК-ликовое
 Число в и сточн: архивы в файлах: _____
 Режим (смена): _____
 Приборы УТЭ поверены до: _____

Установленные приборы: ВКСТ-7-№208354
 Вычислитель: ПКСТ-7-№208354
 Подающий(и): № _____
 Обратный(и): № _____
 Тр. ГВС(М2): № _____
 Тр. ДИЖ: ГВС(М4): № _____
 Тр. подпитки(У): № _____
 Расчетные приборы: ГидрЛас: _____
 Договорные наружки (гр.ч): ГидрЛас: _____
 Договорные расходы (гр.ч): Г/СГ: _____
 Расчетные нагрузки: ГидрЛас: _____
 Договорные нагрузки (гр.ч): ГидрЛас: _____
 Договорные расходы (гр.ч): Г/СГ: _____

Расчетные нагрузки: ГидрЛас: _____
 Договорные нагрузки (гр.ч): ГидрЛас: _____
 Договорные расходы (гр.ч): Г/СГ: _____

Дата	Тип	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)								Общие теплопотери Общ.	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(визн)	Улолл	T3	T4	P3		P4
23.07.24	24.00	-	165.18	159.88	5.30	69.97	66.58	3.39	0.69	0.49	76.07	-	77.76	-	77.76	-	69.86	-	-	-	-	0.92
24.07.24	24.00	-	169.49	164.44	5.05	71.46	68.07	3.39	0.69	0.49	77.78	-	79.59	-	79.59	-	71.34	-	-	-	-	0.93
25.07.24	24.00	-	161.15	155.95	5.20	73.18	69.54	3.64	0.69	0.49	74.18	-	75.99	-	75.99	-	73.06	-	-	-	-	0.96
26.07.24	24.00	-	150.48	144.57	5.91	70.79	67.18	3.61	0.69	0.49	69.80	-	71.41	-	71.41	-	70.66	-	-	-	-	0.95
27.07.24	24.00	-	85.58	78.95	6.63	70.53	66.69	3.84	0.69	0.49	41.23	-	42.16	-	42.16	-	65.32	-	-	-	-	0.77
28.07.24	24.00	-	139.33	133.62	5.71	69.68	65.99	3.69	0.69	0.49	64.57	-	65.98	-	65.98	-	69.54	-	-	-	-	0.89
29.07.24	24.00	-	150.95	145.23	5.72	70.75	67.05	3.70	0.69	0.49	69.70	-	71.28	-	71.28	-	70.64	-	-	-	-	0.95
30.07.24	24.00	-	151.20	146.05	5.15	71.21	67.44	3.77	0.69	0.49	69.46	-	71.10	-	71.10	-	70.08	-	-	-	-	0.95
31.07.24	24.00	-	150.45	144.37	6.08	70.62	66.79	3.83	0.69	0.49	69.51	-	71.10	-	71.10	-	70.51	-	-	-	-	0.99
01.08.24	24.00	-	150.76	144.78	5.98	70.60	66.76	3.84	0.69	0.49	69.57	-	71.16	-	71.16	-	70.49	-	-	-	-	0.99
02.08.24	24.00	-	150.66	144.72	5.94	71.73	67.78	3.95	0.69	0.49	69.67	-	71.34	-	71.34	-	71.61	-	-	-	-	1.00
03.08.24	24.00	-	152.57	146.51	6.06	73.43	69.41	4.02	0.69	0.49	70.67	-	72.41	-	72.41	-	73.31	-	-	-	-	1.04
04.08.24	24.00	-	152.74	146.58	6.16	73.99	69.92	4.07	0.69	0.49	70.89	-	72.62	-	72.62	-	73.86	-	-	-	-	1.06
05.08.24	24.00	-	151.13	144.16	6.97	72.15	68.21	3.94	0.69	0.49	70.27	-	71.95	-	71.95	-	72.03	-	-	-	-	1.08
06.08.24	24.00	-	148.94	142.61	6.33	71.76	67.76	4.00	0.69	0.49	68.86	-	70.53	-	70.53	-	71.64	-	-	-	-	1.03
07.08.24	24.00	-	147.10	141.13	5.97	70.96	67.00	3.98	0.69	0.49	67.87	-	69.42	-	69.42	-	70.86	-	-	-	-	0.99
08.08.24	24.00	-	147.94	142.06	5.88	71.56	67.55	4.01	0.69	0.49	68.12	-	69.72	-	69.72	-	71.44	-	-	-	-	1.00
09.08.24	24.00	-	152.13	145.45	6.68	71.84	67.94	3.90	0.69	0.49	70.51	-	72.21	-	72.21	-	72.21	-	-	-	-	1.05
10.08.24	24.00	-	153.21	147.18	6.03	71.74	67.85	3.89	0.69	0.49	70.66	-	72.34	-	72.34	-	71.62	-	-	-	-	1.01
11.08.24	24.00	-	156.78	150.82	5.96	73.06	69.06	4.00	0.69	0.49	72.34	-	74.10	-	74.10	-	72.94	-	-	-	-	1.04
12.08.24	24.00	-	163.26	156.88	6.38	72.43	68.60	3.83	0.69	0.49	75.43	-	77.22	-	77.22	-	72.30	-	-	-	-	1.07
13.08.24	24.00	-	157.22	150.47	6.75	71.25	67.41	3.84	0.69	0.49	72.78	-	74.47	-	74.47	-	72.40	-	-	-	-	1.06
14.08.24	24.00	-	152.60	145.64	6.96	70.92	67.05	3.87	0.69	0.49	70.72	-	72.40	-	72.40	-	70.80	-	-	-	-	1.05
15.08.24	24.00	-	152.97	146.39	6.58	71.39	67.49	3.90	0.69	0.49	70.77	-	72.43	-	72.43	-	71.26	-	-	-	-	1.04
16.08.24	24.00	-	151.84	145.58	6.26	72.05	68.07	3.98	0.69	0.49	70.07	-	71.76	-	71.76	-	73.10	-	-	-	-	1.09
17.08.24	24.00	-	155.83	149.15	6.68	73.22	69.22	4.00	0.69	0.49	72.25	-	73.99	-	73.99	-	73.10	-	-	-	-	1.04
18.08.24	24.00	-	152.10	145.95	6.15	71.88	67.91	3.97	0.69	0.49	70.39	-	72.07	-	72.07	-	71.77	-	-	-	-	1.03
19.08.24	24.00	-	150.76	144.97	5.79	72.29	68.20	4.09	0.69	0.49	69.44	-	71.12	-	71.12	-	72.17	-	-	-	-	1.02
20.08.24	24.00	-	156.32	149.75	6.57	71.56	67.65	3.91	0.69	0.49	72.37	-	74.07	-	74.07	-	71.44	-	-	-	-	1.06
21.08.24	24.00	-	160.93	153.66	7.27	70.80	66.98	3.82	0.69	0.49	74.64	-	76.37	-	76.37	-	70.70	-	-	-	-	1.11
22.08.24	24.00	-	163.28	156.08	7.20	71.50	67.66	3.84	0.69	0.49	75.70	-	77.46	-	77.46	-	71.39	-	-	-	-	1.12
Среднее	24.00	-	151.77	145.60	6.17	71.62	67.77	3.86	0.69	0.49	70.20	-	71.86	-	71.86	-	71.50	-	-	-	-	1.01
Итого	744.00	-	4704.88	4513.58	191.30	-	-	-	-	-	2176.29	-	2227.53	-	2227.53	-	-	-	-	-	-	31.27

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (T)	M2 (T)	M3 (T)	M4 (T)	V3 (M3)	V4 (M3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Тп (Ч)
	22.07.24	22.08.24									

Количество тепловой энергии Ойбл, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уклл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Г2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Объем потребленного теплоснабжения Увлс кал:

20.33 °С
 3.97 Гкал
 27.30 Гкал
 195.20 М3

Отверженный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 Соколов Д.А.
 26.08.2024г.



ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.08.2024г.