

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 113, корп. 3, лит. В**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 113, корп. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33065.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **106107**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207928	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,293	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,2031
Договорные нагрузки (ср.час.):	Qот.= 87,9	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0923
Договорные расходы (ср.сут.):	Gот.= 87,9	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 36,92 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2024	24,00		94,52	84,78	9,74	68,94	66,16	2,78				96,58	86,54	10,04								0,91
24.07.2024	24,00		96,29	87,14	9,15	70,39	67,53	2,86				98,46	88,97	9,49								0,90
25.07.2024	24,00		91,80	82,26	9,54	72,05	69,03	3,02				93,96	84,11	9,85								0,94
26.07.2024	24,00		83,54	75,55	7,99	69,72	66,75	2,97				85,38	77,06	8,32								0,78
27.07.2024	24,00		87,93	79,76	8,17	70,20	67,30	2,90				89,91	81,43	8,48								0,81
28.07.2024	24,00		88,25	79,83	8,42	68,64	65,88	2,76				90,18	81,43	8,75								0,80
29.07.2024	24,00	*	81,01	72,48	8,53	69,42	66,84	2,58				82,81	76,57	6,24								0,78
30.07.2024	24,00		91,54	82,44	9,10	69,85	66,84	3,01				93,61	84,15	9,46								0,89
31.07.2024	24,00		92,31	83,03	9,28	69,31	66,26	3,05				94,32	84,71	9,61								0,90
01.08.2024	24,00		94,12	83,13	10,99	69,32	66,26	3,06				96,19	84,81	11,38								1,02
02.08.2024	24,00		91,30	81,62	9,68	70,42	67,19	3,23				93,39	83,30	10,09								0,95
03.08.2024	24,00		91,32	80,12	11,20	72,24	68,83	3,41				93,48	81,80	11,68								1,09
04.08.2024	24,00		91,46	79,88	11,58	72,83	69,42	3,41				93,68	81,66	12,02								1,12
05.08.2024	24,00		89,95	78,63	11,32	71,05	67,66	3,39				92,02	80,31	11,71								1,08
06.08.2024	24,00		88,82	77,65	11,17	70,65	67,15	3,50				90,83	79,31	11,52								1,06
07.08.2024	24,00		88,07	76,81	11,26	69,88	66,44	3,44				90,01	78,33	11,68								1,05
08.08.2024	24,00		88,05	77,24	10,81	70,44	66,96	3,48				90,05	78,90	11,15								1,03
09.08.2024	24,00		89,95	79,26	10,69	70,74	67,38	3,36				91,99	80,94	11,05								1,02
10.08.2024	24,00		89,99	80,32	9,67	70,65	67,27	3,38				92,04	82,00	10,04								0,96
11.08.2024	24,00		92,84	80,89	11,95	72,03	68,53	3,50				95,06	82,60	12,46								1,14
12.08.2024	24,00		92,77	82,37	10,40	71,59	68,09	3,50				94,94	84,11	10,83								1,04
13.08.2024	24,00		89,86	78,69	11,17	70,43	66,96	3,47				91,86	80,37	11,49								1,06
14.08.2024	24,00		87,57	76,92	10,65	69,98	66,55	3,43				89,52	78,45	11,07								1,01
15.08.2024	24,00		87,96	77,51	10,45	70,40	66,97	3,43				89,95	79,15	10,80								1,01
16.08.2024	24,00		87,14	77,28	9,86	71,03	67,59	3,44				89,15	78,95	10,20								0,97
17.08.2024	24,00		89,33	79,25	10,08	72,19	68,78	3,41				91,47	80,98	10,49								1,00
18.08.2024	24,00		87,73	77,19	10,54	70,89	67,47	3,42				89,71	78,87	10,84								1,01
19.08.2024	24,00		86,53	76,88	9,65	71,26	67,74	3,52				88,49	78,55	9,94								0,96
20.08.2024	24,00		89,14	79,57	9,57	70,58	67,11	3,47				91,17	81,22	9,95								0,96
21.08.2024	24,00		91,85	81,72	10,13	69,84	66,52	3,32				93,91	83,38	10,53								0,98
22.08.2024	24,00		92,83	83,15	9,68	70,55	67,21	3,34				94,93	84,83	10,10								0,96
Среднее	24,00		89,86	79,79	10,08	70,56	67,31	3,25				91,90	81,54	10,36								0,97
Итого	744,00		2785,77	2473,35	312,42							2849,05	2527,79	321,26								30,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **20,69** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **6,46** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **23,73** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 27.08.2024 10:44 GMT+03:00
 Представитель теплообслуживающей организации

8884d004-c271-4ad0-9b18-6f8c81ccc710





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 8b84d0d4-c271-4ad0-96f8-6fc8c1ccc710



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	27.08.2024 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	27.08.2024 11:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа