

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 95, корп. 1, лит. Ю**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **34971.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112501**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 08.08.2025 | Режим (схема): | ОП: СП-0; МП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 14915 | расходомер: | Gmin= | | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | Термопреобр.: | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,4616 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв.= 0 | Qгвс.= 0,1958 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0,089 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 138,48 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв.= 0 | Gгвс.= 35,6 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|------------|--------|----|---------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|--------|--------|----|------------|---------|-------|-----------|----|---------|---------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.07.2024 | 24,00 | * | 106,74 | 92,57 | 14,17 | 66,11 | 66,81 | -0,70 | | | 14,14 | | 14,14 | 14,41 | | 14,41 | | 64,69 | | | | 0,91 |
| 24.07.2024 | 24,00 | * | 83,92 | 70,39 | 13,53 | 66,08 | 67,05 | -0,97 | | | 13,61 | | 13,61 | 13,87 | | 13,87 | | 63,19 | | | | 0,86 |
| 25.07.2024 | 24,00 | * | 157,35 | 145,28 | 12,07 | 69,98 | 70,52 | -0,54 | | | 12,06 | | 12,06 | 12,34 | | 12,34 | | 70,48 | | | | 0,85 |
| 26.07.2024 | 24,00 | * | 131,91 | 119,33 | 12,58 | 68,18 | 68,70 | -0,52 | | | 12,59 | | 12,59 | 12,86 | | 12,86 | | 68,16 | | | | 0,86 |
| 27.07.2024 | 24,00 | * | 137,23 | 125,26 | 11,97 | 68,38 | 68,87 | -0,49 | | | 11,91 | | 11,91 | 12,17 | | 12,17 | | 68,69 | | | | 0,82 |
| 28.07.2024 | 24,00 | * | 98,51 | 91,34 | 7,17 | 67,21 | 67,73 | -0,52 | | | 12,15 | | 12,15 | 12,38 | | 12,38 | | 63,93 | | | | 0,78 |
| 29.07.2024 | 24,00 | * | 135,15 | 123,20 | 11,95 | 68,08 | 68,51 | -0,43 | | | 11,97 | | 11,97 | 12,23 | | 12,23 | | 68,47 | | | | 0,82 |
| 30.07.2024 | 24,00 | * | 137,01 | 123,34 | 13,67 | 68,81 | 69,32 | -0,51 | | | 13,69 | | 13,69 | 13,99 | | 13,99 | | 68,91 | | | | 0,94 |
| 31.07.2024 | 24,00 | * | 134,59 | 121,14 | 13,45 | 67,93 | 68,43 | -0,50 | | | 13,45 | | 13,45 | 13,74 | | 13,74 | | 68,35 | | | | 0,92 |
| 01.08.2024 | 24,00 | * | 135,27 | 121,15 | 14,12 | 67,94 | 68,45 | -0,51 | | | 14,13 | | 14,13 | 14,44 | | 14,44 | | 68,34 | | | | 0,97 |
| 02.08.2024 | 24,00 | * | 134,18 | 121,14 | 13,04 | 68,81 | 69,34 | -0,53 | | | 13,04 | | 13,04 | 13,33 | | 13,33 | | 69,08 | | | | 0,90 |
| 03.08.2024 | 24,00 | * | 135,18 | 122,90 | 12,28 | 70,30 | 70,78 | -0,48 | | | 12,29 | | 12,29 | 12,57 | | 12,57 | | 70,79 | | | | 0,87 |
| 04.08.2024 | 24,00 | * | 136,90 | 122,79 | 14,11 | 71,25 | 71,79 | -0,54 | | | 14,10 | | 14,10 | 14,43 | | 14,43 | | 71,39 | | | | 1,01 |
| 05.08.2024 | 24,00 | * | 134,18 | 120,52 | 13,66 | 69,41 | 69,91 | -0,50 | | | 13,65 | | 13,65 | 13,96 | | 13,96 | | 69,65 | | | | 0,95 |
| 06.08.2024 | 24,00 | * | 131,53 | 118,38 | 13,15 | 69,01 | 69,43 | -0,42 | | | 13,12 | | 13,12 | 13,41 | | 13,41 | | 69,24 | | | | 0,91 |
| 07.08.2024 | 24,00 | * | 131,11 | 116,72 | 14,39 | 68,29 | 68,77 | -0,48 | | | 14,38 | | 14,38 | 14,69 | | 14,69 | | 68,41 | | | | 0,98 |
| 08.08.2024 | 24,00 | * | 129,94 | 117,35 | 12,59 | 68,66 | 69,14 | -0,48 | | | 12,49 | | 12,49 | 12,77 | | 12,77 | | 69,06 | | | | 0,86 |
| 09.08.2024 | 24,00 | * | 130,14 | 117,12 | 13,02 | 69,12 | 69,65 | -0,53 | | | 12,91 | | 12,91 | 13,19 | | 13,19 | | 69,30 | | | | 0,89 |
| 10.08.2024 | 24,00 | * | 20,03 | 7,67 | 12,36 | 60,94 | 58,57 | 2,37 | | | 13,79 | | 13,79 | 14,03 | | 14,03 | | 61,12 | | | | 0,84 |
| 11.08.2024 | 24,00 | * | 24,15 | 8,34 | 15,81 | 62,33 | 59,73 | 2,60 | | | 16,87 | | 16,87 | 17,17 | | 17,17 | | 62,69 | | | | 1,06 |
| 12.08.2024 | 24,00 | * | 16,97 | 7,27 | 9,70 | 60,42 | 56,55 | 3,87 | | | 12,46 | | 12,46 | 12,68 | | 12,68 | | 60,10 | | | | 0,75 |
| 13.08.2024 | 24,00 | * | 127,73 | 112,25 | 15,48 | 68,21 | 68,62 | -0,41 | | | 15,91 | | 15,91 | 16,26 | | 16,26 | | 68,19 | | | | 1,09 |
| 14.08.2024 | 24,00 | * | 138,44 | 123,31 | 15,13 | 68,60 | 69,11 | -0,51 | | | 14,95 | | 14,95 | 15,27 | | 15,27 | | 68,69 | | | | 1,03 |
| 15.08.2024 | 24,00 | * | 138,27 | 123,59 | 14,68 | 68,79 | 69,32 | -0,53 | | | 14,50 | | 14,50 | 14,82 | | 14,82 | | 69,11 | | | | 1,00 |
| 16.08.2024 | 24,00 | * | 133,33 | 120,15 | 13,18 | 69,36 | 69,87 | -0,51 | | | 12,99 | | 12,99 | 13,28 | | 13,28 | | 69,75 | | | | 0,91 |
| 17.08.2024 | 24,00 | * | 137,34 | 123,85 | 13,49 | 70,67 | 71,22 | -0,55 | | | 13,33 | | 13,33 | 13,64 | | 13,64 | | 71,00 | | | | 0,95 |
| 18.08.2024 | 24,00 | * | 133,30 | 120,05 | 13,25 | 69,31 | 69,83 | -0,52 | | | 13,09 | | 13,09 | 13,38 | | 13,38 | | 69,62 | | | | 0,91 |
| 19.08.2024 | 24,00 | * | 133,04 | 119,69 | 13,35 | 69,68 | 70,21 | -0,53 | | | 13,20 | | 13,20 | 13,50 | | 13,50 | | 70,01 | | | | 0,92 |
| 20.08.2024 | 24,00 | * | 136,43 | 123,13 | 13,30 | 69,10 | 69,64 | -0,54 | | | 13,19 | | 13,19 | 13,48 | | 13,48 | | 69,46 | | | | 0,92 |
| 21.08.2024 | 24,00 | * | 140,74 | 125,64 | 15,10 | 68,34 | 68,84 | -0,50 | | | 15,05 | | 15,05 | 15,38 | | 15,38 | | 68,78 | | | | 1,04 |
| 22.08.2024 | 24,00 | * | 143,35 | 127,38 | 15,97 | 69,05 | 69,55 | -0,50 | | | 15,91 | | 15,91 | 16,26 | | 16,26 | | 69,50 | | | | 1,11 |
| Среднее | 24,00 | | 120,77 | 107,49 | 13,28 | 68,01 | 68,20 | -0,19 | | | 13,58 | | 13,58 | 13,87 | | 13,87 | | 68,00 | | | | 0,92 |
| Итого | 744,00 | | 3743,96 | 3332,24 | 411,72 | | | | | | 420,92 | | 420,92 | 429,93 | | 429,93 | | | | | | 28,63 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **20,69** °C

8,71 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **19,92** Гкал

Передан через Диадок 27.08.2024 10:44 GMT+03:00
 Представитель: тел. 8-800-333-3333-4444/0974fef
 62a71a9-636d-4061-b53b-d4ea70974fef



Идентификатор документа 62a71fa9-638d-4061-b53b-d4ea70974fef



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 27.08.2024 10:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 27.08.2024 11:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |