Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 19
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 19
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №205784

Режим (схема):

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Txв, гр.С= 18.38

Подающ.тр.(М1):	№ 519404	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22146Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 519201	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22146Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 698851	Расходомер:	ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4515	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.59	18.32	0.27	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.82	-	-	-	0.00
24.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.69	18.37	0.32	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.92	-	-	-	0.00
25.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.82	18.50	0.32	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.05	-	-	-	0.00
26.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.90	18.58	0.32	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.13	-	-	-	0.00
27.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.27	18.84	0.43	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.47	-	-	-	0.00
28.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.52	19.09	0.43	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.74	-	-	-	0.00
29.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.36	19.04	0.32	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.58	-	-	-	0.00
30.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.24	18.94	0.30	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.43	-	-	-	0.00
31.07.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.12	18.87	0.25	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.31	-	-	-	0.00
01.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.63	18.50	0.13	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.92	-	-	-	0.00
02.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.57	18.36	0.21	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.85	-	-	-	0.00
03.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.39	18.09	0.30	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.60	-	-	-	0.00
04.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.59	18.25	0.34	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.79	-	-	-	0.00
05.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.48	18.23	0.25	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.72	-	-	-	0.00
06.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.25	18.07	0.18	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.50	-	-	-	0.00
07.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.24	17.94	0.30	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.31	-	-	-	0.00
08.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.52	18.20	0.32	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.43	-	-	-	0.00
09.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.66	18.30	0.36	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.60	-	-	-	0.00
10.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.74	18.42	0.32	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.66	-	-	-	0.00
11.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.79	17.56	0.23	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	17.84	-	-	-	0.00
12.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.46	17.19	0.27	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	17.45	-	-	-	0.00
13.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.59	17.30	0.29	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	17.51	-	-	-	0.00
14.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.98	17.68	0.30	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	17.86	-	-	-	0.00
15.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.24	17.92	0.32	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.12	-	-	-	0.00
16.08.24	22.00	-	0.00	0.00	0.00	18.87	18.18	0.69	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.90	-	-	-	0.00
17.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.11	18.55	0.56	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	19.14	-	-	-	0.00
18.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.85	18.46	0.39	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.76	-	-	-	0.00
19.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.44	18.08	0.36	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.32	-	-	-	0.00
20.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.09	17.76	0.33	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.02	-	-	-	0.00
21.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.74	17.39	0.35	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	17.67	-	-	-	0.00
22.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.13	17.74	0.39	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.03	-	-	-	0.00
Среднее	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.54	18.22	0.33	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	18.63	-	-	0.00	0.00
Итого	744.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 18.38 °C 0.000 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0.000 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 0.000 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.08.2024г.