Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008 | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №205779 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 18.38

Подающ.тр.(М1):	№ 505625	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 526973	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17697Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 494939	Расходомер:	ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4407	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0.23	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	8.22	2.67	5.55	66.57	61.62	4.95	0.69	0.49	6.05	-	-	6.19	-	6.19	-	65.57	-	-	-	0.38
24.07.24	24.00	-	8.00	2.68	5.32	66.88	62.11	4.77	0.69	0.49	5.85	-	-	5.94	-	5.94	-	65.97	-	-	-	0.37
25.07.24	24.00	-	7.90	2.71	5.19	69.77	64.62	5.15	0.69	0.49	5.68	-	-	5.78	-	5.78	-	68.65	-	-	-	0.38
26.07.24	24.00	-	7.78	2.74	5.04	67.73	63.18	4.55	0.69	0.49	5.55	-	-	5.65	-	5.65	-	66.76	-	-	-	0.35
27.07.24	24.00	-	7.03	2.47	4.56	68.23	62.98	5.25	0.69	0.49	5.11	-	-	5.20	-	5.20	-	67.05	-	-	-	0.33
28.07.24	24.00	-	8.54	2.84	5.70	67.00	62.38	4.62	0.69	0.49	6.30	-	-	6.42	-	6.42	-	65.96	-	-	-	0.40
29.07.24	24.00	-	8.52	2.62	5.90	67.74	62.29	5.45	0.69	0.49	6.68	-	-	6.81	-	6.81	-	66.57	-	-	-	0.42
30.07.24	24.00	-	8.64	2.62	6.02	68.06	61.03	7.03	0.69	0.49	7.07	-	-	7.20	-	7.20	-	66.53	-	-	-	0.43
31.07.24	24.00	-	8.64	2.78	5.86	67.69	61.44	6.25	0.69	0.49	6.68	-	-	6.80	-	6.80	-	66.18	-	-	-	0.42
01.08.24	24.00	-	8.26	2.94	5.32	67.72	62.27	5.45	0.69	0.49	6.19	-	-	6.32	-	6.32	-	66.50	-	-	-	0.38
02.08.24	24.00	-	8.71	2.71	6.00	68.70	63.59	5.11	0.69	0.49	6.53	-	-	6.67	-	6.67	-	67.57	-	-	-	0.43
03.08.24	24.00	-	8.24	3.41	4.83	70.42	66.30	4.12	0.69	0.49	5.21	-	-	5.33	-	5.33	-	69.37	-	-	-	0.36
04.08.24	24.00	-	10.04	3.51	6.53	71.00	67.08	3.92	0.69	0.49	6.87	-	-	7.04	-	7.04	-	70.11	-	-	-	0.48
05.08.24	24.00	-	12.13	5.52	6.61	69.95	67.60	2.35	0.69	0.49	6.66	-	-	6.79	-	6.79	-	69.33	-	-	-	0.48
06.08.24	24.00	-	12.53	5.57	6.96	69.60	67.18	2.42	0.69	0.49	7.05	-	-	7.19	-	7.19	-	69.09	-	-	-	0.50
07.08.24	24.00	-	12.03	5.83	6.20	68.79	66.43	2.36	0.69	0.49	6.23	-	-	6.37	-	6.37	-	68.17	-	-	-	0.44
08.08.24	24.00	-	12.13	5.82	6.31	69.39	67.02	2.37	0.69	0.49	6.28	-	-	6.44	-	6.44	-	68.79	-	-	-	0.45
09.08.24	24.00	-	12.41	6.01	6.40	69.70	67.57	2.13	0.69	0.49	6.36	-	-	6.50	-	6.50	-	69.08	-	-	-	0.46
10.08.24	24.00	-	11.69	5.70	5.99	69.48	67.14	2.34	0.69	0.49	5.93	-	-	6.09	-	6.09	-	68.83	-	-	-	0.43
11.08.24	24.00	-	11.35	6.19	5.16	70.85	68.44	2.41	0.69	0.49	5.07	-	-	5.19	-	5.19	-	70.10	-	-	-	0.38
12.08.24	24.00	-	12.65	5.82	6.83	70.42	68.03	2.39	0.69	0.49	6.80	-	-	6.93	-	6.93	-	69.78	-	-	-	0.49
13.08.24	24.00	-	11.69	5.85	5.84	69.36	66.99	2.37	0.69	0.49	5.87	-	-	6.00	-	6.00	-	68.76	-	-	-	0.42
14.08.24	24.00	-	9.98	4.08	5.90	68.63	65.61	3.02	0.69	0.49	6.09	-	-	6.23	-	6.23	-	67.59	-	-	-	0.42
15.08.24	24.00	-	25.39	19.79	5.60	70.42	70.46	-0.04	0.69	0.49	5.30	-	-	5.43	-	5.43	-	67.63	-	-	-	0.39
16.08.24	24.00	-	68.13	62.52	5.61	71.73	71.49	0.24	0.69	0.49	4.69	-	-	4.78	-	4.78	-	71.07	-	-	-	0.42
17.08.24	24.00	-	70.69	64.20	6.49	72.95	72.72	0.23	0.69	0.49	5.42	-	-	5.58	-	5.58	-	72.13	-	-	-	0.49
18.08.24	24.00	-	69.40	62.45	6.95	71.59	71.35	0.24	0.69	0.49	5.96	-	-	6.10	-	6.10	-	70.94	-	-	-	0.52
19.08.24	24.00	-	69.07	62.20	6.87	72.00	71.77	0.23	0.69	0.49	5.86	-	-	6.02	-	6.02	-	71.32	-	-	-	0.51
20.08.24	24.00	-	71.16	64.23	6.93	71.31	71.09	0.22	0.69	0.49	5.89	-	-	6.01	-	6.01	-	70.72	-	-	-	0.51
21.08.24	24.00	-	72.46	65.81	6.65	70.49	70.28	0.21	0.69	0.49	5.57	-	-	5.71	-	5.71	-	69.93	-	-	-	0.49
22.08.24	24.00	-	73.24	66.81	6.43	71.20	70.99	0.21	0.69	0.49	5.34	-	-	5.46	-	5.46	-	70.52	-	-	-	0.47
Среднее	24.00	-	24.09	18.10	5.99	69.53	66.55	2.98	0.69	0.49	6.00	-	-	6.13	-	6.13	-	68.60	-	-	0.00	0.43
Итого	744.00	-	746.65	561.10	185.55	-	-	-	-	-	186.14	-	-	190.17	-	190.17	-	-	-	-	-	13.38

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	18.38	°C	3.42	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			9.96	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			190.17	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.