Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор: Телефон:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Телефон:
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7 №204697 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№ 528361	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 121384	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 121385	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	70.49	63.28	7.21	68.54	61.66	6.88	0.69	0.49	69.44	-	69.44	70.95	-	70.95	-	68.45	-	-	-	0.93
24.07.24	24.00	-	72.06	65.61	6.45	70.01	63.12	6.89	0.69	0.49	70.83	-	70.83	72.42	-	72.42	-	69.92	-	-	-	0.91
25.07.24	24.00	-	68.99	62.63	6.36	71.62	64.27	7.35	0.69	0.49	67.71	-	67.71	69.30	-	69.30	-	71.52	-	-	-	0.92
26.07.24	24.00	-	64.29	57.75	6.54	69.34	62.08	7.26	0.69	0.49	63.14	-	63.14	64.56	-	64.56	-	69.25	-	-	-	0.88
27.07.24	24.00	-	37.74	30.58	7.16	68.16	61.58	6.58	0.69	0.49	37.19	-	37.19	38.01	-	38.01	-	67.95	-	-	-	0.69
28.07.24	24.00	-	60.74	55.06	5.68	68.25	60.90	7.35	0.69	0.49	59.65	-	59.65	60.97	-	60.97	-	68.13	-	-	-	0.79
29.07.24	24.00	-	64.97	58.81	6.16	69.23	61.83	7.40	0.69	0.49	63.76	-	63.76	65.20	-	65.20	-	69.13	-	-	-	0.86
30.07.24	24.00	-	65.10	58.80	6.30	69.78	62.27	7.51	0.69	0.49	63.93	-	63.93	65.36	-	65.36	-	69.67	-	-	-	0.88
31.07.24	24.00	-	64.49	58.29	6.20	69.12	61.54	7.58	0.69	0.49	63.29	-	63.29	64.72	-	64.72	-	69.01	-	-	-	0.87
01.08.24	24.00	-	64.95	58.52	6.43	69.11	61.46	7.65	0.69	0.49	63.66	-	63.66	65.10	-	65.10	-	69.00	-	-	-	0.89
02.08.24	24.00	-	64.99	58.40	6.59	70.18	62.37	7.81	0.69	0.49	63.67	-	63.67	65.11	-	65.11	-	70.06	-	-	-	0.92
03.08.24	24.00	-	65.15	59.66	5.49	71.75	63.62	8.13	0.69	0.49	63.86	-	63.86	65.32	-	65.32	-	71.62	-	-	-	0.88
04.08.24	24.00	-	65.77	59.63	6.14	72.44	64.35	8.09	0.69	0.49	64.45	-	64.45	66.01	-	66.01	-	72.32	-	-	-	0.93
05.08.24	24.00	-	64.73	58.72	6.01	70.65	62.73	7.92	0.69	0.49	63.44	-	63.44	64.88	-	64.88	-	70.53	-	-	-	0.89
06.08.24	24.00	-	63.98	58.03	5.95	70.24	62.24	8.00	0.69	0.49	62.77	-	62.77	64.21	-	64.21	-	70.12	-	-	-	0.89
07.08.24	24.00	-	63.63	57.17	6.46	69.49	61.57	7.92	0.69	0.49	62.42	-	62.42	63.85	-	63.85	-	69.37	-	-	-	0.91
08.08.24	24.00	-	48.65	41.95	6.70	69.86	60.16	9.70	0.69	0.49	47.73	-	47.73	48.80	-	48.80	-	69.66	-	-	-	0.88
09.08.24	24.00	-	58.95	53.66	5.29	70.24	61.78	8.46	0.69	0.49	57.80	-	57.80	59.14	-	59.14	-	70.09	-	-	-	0.83
10.08.24	24.00	-	73.58	68.59	4.99	70.27	63.33	6.94	0.69	0.49	72.06	-	72.06	73.74	-	73.74	-	70.16	-	-	-	0.83
11.08.24	24.00	-	74.63	68.85	5.78	71.63	64.36	7.27	0.69	0.49	73.08	-	73.08	74.77	-	74.77	-	71.53	-	-	-	0.92
12.08.24	24.00	-	75.06	69.99	5.07	71.27	64.11	7.16	0.69	0.49	73.52	-	73.52	75.20	-	75.20	-	71.17	-	-	-	0.87
13.08.24	24.00	-	72.77	67.74	5.03	70.06	62.94	7.12	0.69	0.49	71.28	-	71.28	72.94	-	72.94	-	69.96	-	-	-	0.84
14.08.24	24.00	-	72.13	66.44	5.69	69.68	62.64	7.04	0.69	0.49	70.67	-	70.67	72.23	-	72.23	-	69.59	-	-	-	0.87
15.08.24	24.00	-	71.71	67.07	4.64	70.02	63.05	6.97	0.69	0.49	70.31	-	70.31	71.88	-	71.88	-	69.93	-	-	-	0.80
16.08.24	24.00	-	71.68	66.97	4.71	70.66	63.65	7.01	0.69	0.49	70.25	-	70.25	71.86	-	71.86	-	70.57	-	-	-	0.81
17.08.24	24.00	-	72.47	68.39	4.08	71.86	64.82	7.04	0.69	0.49	70.99	-	70.99	72.66	-	72.66	-	71.77	-	-	-	0.78
18.08.24	24.00	-	71.37	67.05	4.32	70.53	63.54	6.99	0.69	0.49	69.92	-	69.92	71.57	-	71.57	-	70.44	-	-	-	0.78
19.08.24	24.00	-	71.18	66.85	4.33	70.91	63.66	7.25	0.69	0.49	69.68	-	69.68	71.35	-	71.35	-	70.80	-	-	-	0.80
20.08.24	24.00	-	63.12	58.88	4.24	70.35	63.30	7.05	0.69	0.49	61.87	-	61.87	63.27	-	63.27	-	70.26	-	-	-	0.72
21.08.24	24.00	-	74.69	70.13	4.56	69.51	62.95	6.56	0.69	0.49	73.15	-	73.15	74.78	-	74.78	-	69.49	-	-	-	0.78
22.08.24	24.00	-	78.46	70.23	8.23	70.23	63.68	6.55	0.69	0.49	76.88	-	76.88	78.63	-	78.63	-	70.21	-	-	-	1.04
Среднее	24.00	-	66.86	61.09	5.77	70.16	62.76	7.40	0.69	0.49	65.56	-	65.56	67.06	-	67.06	-	70.05	-	-	-	0.86
Итого	744.00	-	2072.52	1893.73	178.79	-	-	-	-	-	2032.40	-	2032.40	2078.79	-	2078.79	-	-	-	-	-	26.56

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 20.33 °C 3.71 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 22.85 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 182.44 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.08.2024г.