

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 1, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **27080.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **78745**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1; МП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 102368	расходомер:	10.09.2025	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ	Gmin= 0,067		
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ	30		
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ	0,067		
Циркуляционный ГВС (M4)		0,027		
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,15	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,093
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 20,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2024	24,00	*	61,83	55,26	6,57	62,93	62,76	0,17			5,99		5,99	6,07		6,07		62,67				0,38
24.07.2024	24,00	*	62,64	56,40	6,24	64,83	64,66	0,17			5,62		5,62	5,73		5,73		64,55				0,36
25.07.2024	24,00	*	59,94	54,97	4,97	66,17	65,98	0,19			4,45		4,45	4,52		4,52		65,95				0,29
26.07.2024	24,00	*	58,46	53,22	5,24	64,85	64,69	0,16			5,06		5,06	5,14		5,14		64,40				0,33
27.07.2024	24,00	*	58,99	54,18	4,81	64,22	64,05	0,17			4,50		4,50	4,58		4,58		63,99				0,29
28.07.2024	24,00	*	57,52	53,35	4,17	63,66	63,53	0,13			3,82		3,82	3,85		3,85		62,80				0,24
29.07.2024	24,00	*	58,09	53,16	4,93	64,24	64,06	0,18			4,81		4,81	4,88		4,88		64,02				0,31
30.07.2024	24,00	*	57,80	52,98	4,82	65,49	65,32	0,17			5,10		5,10	5,20		5,20		65,03				0,33
31.07.2024	24,00	*	56,78	52,39	4,39	64,47	64,29	0,18			5,08		5,08	5,16		5,16		64,22				0,32
01.08.2024	24,00	*	56,42	52,36	4,06	64,41	64,25	0,16			5,00		5,00	5,08		5,08		63,96				0,32
02.08.2024	24,00	*	56,05	52,06	3,99	64,28	64,14	0,14			4,97		4,97	5,04		5,04		63,62				0,32
03.08.2024	24,00	*	56,00	52,45	3,55	66,17	65,97	0,20			4,46		4,46	4,54		4,54		65,99				0,29
04.08.2024	24,00	*	55,98	51,95	4,03	67,60	67,40	0,20			4,75		4,75	4,84		4,84		67,16				0,32
05.08.2024	24,00	*	55,56	51,06	4,50	66,01	65,83	0,18			5,24		5,24	5,35		5,35		65,59				0,34
06.08.2024	24,00	*	54,77	50,19	4,58	65,77	65,57	0,20			5,15		5,15	5,26		5,26		65,40				0,34
07.08.2024	24,00	*	54,54	49,36	5,18	65,67	65,49	0,18			5,60		5,60	5,73		5,73		65,22				0,36
08.08.2024	24,00	*	54,64	49,33	5,31	65,66	65,47	0,19			5,61		5,61	5,71		5,71		65,23				0,37
09.08.2024	24,00	*	54,78	50,21	4,57	65,93	65,75	0,18			4,76		4,76	4,84		4,84		65,39				0,31
10.08.2024	24,00	*	54,70	50,17	4,53	65,53	65,37	0,16			4,59		4,59	4,64		4,64		65,06				0,30
11.08.2024	24,00	*	54,85	50,07	4,78	66,60	66,41	0,19			4,92		4,92	5,02		5,02		66,36				0,32
12.08.2024	24,00	*	55,56	50,32	5,24	66,71	66,54	0,17			5,60		5,60	5,72		5,72		66,23				0,37
13.08.2024	24,00	*	53,22	48,41	4,81	65,14	64,98	0,16			5,10		5,10	5,20		5,20		64,56				0,33
14.08.2024	24,00	*	53,01	47,25	5,76	65,10	64,93	0,17			6,30		6,30	6,43		6,43		64,61				0,40
15.08.2024	24,00	*	52,37	47,57	4,80	64,69	64,50	0,19			5,36		5,36	5,46		5,46		64,38				0,35
16.08.2024	24,00	*	51,77	47,52	4,25	64,84	64,68	0,16			4,92		4,92	4,97		4,97		64,29				0,32
17.08.2024	24,00	*	51,79	48,32	3,47	66,02	65,84	0,18			4,20		4,20	4,26		4,26		65,61				0,28
18.08.2024	24,00	*	51,55	47,14	4,41	65,13	64,96	0,17			5,38		5,38	5,48		5,48		64,66				0,35
19.08.2024	24,00	*	51,63	46,74	4,89	65,24	65,06	0,18			6,06		6,06	6,20		6,20		64,90				0,39
20.08.2024	24,00	*	52,27	48,34	3,93	65,20	65,04	0,16			5,13		5,13	5,23		5,23		64,74				0,33
21.08.2024	24,00	*	53,74	49,62	4,12	64,85	64,69	0,16			5,49		5,49	5,56		5,56		64,31				0,36
22.08.2024	24,00	*	53,96	50,27	3,69	65,11	64,95	0,16			5,12		5,12	5,22		5,22		64,67				0,33
Среднее	24,00		55,52	50,86	4,66	65,24	65,07	0,17			5,10		5,10	5,19		5,19		64,82				0,33
Итого	744,00		1721,21	1576,62	144,59						158,14		158,14	160,91		160,91						10,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **20,69** °C **3,27** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **6,98** Гкал

Передан через Диадок 27.08.2024 10:46 GMT+03:00
 Представитель абонента/услуги/организации
 6a9b99bc-0333-43c2-ad05-2b5aaaa61a73

Страница 1 из 2



Идентификатор документа 6a9fb9bc-0333-43c2-ad05-2b5aaaa61a73



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	27.08.2024 10:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	27.08.2024 11:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа