Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 18.98

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	71.10	65.22	5.88	66.21	66.06	0.15	0.69	0.49	4.77	-	-	4.86	-	4.86	-	65.75	-	-	-	0.40
24.07.24	24.00	-	70.72	65.01	5.71	66.19	66.04	0.15	0.69	0.49	4.56	-	-	4.61	-	4.61	-	65.67	-	-	-	0.39
25.07.24	24.00	-	70.14	64.67	5.47	66.26	66.11	0.15	0.69	0.49	4.13	-	-	4.19	-	4.19	-	65.59	-	-	-	0.37
26.07.24	24.00	-	70.24	64.54	5.70	66.96	66.80	0.16	0.69	0.49	4.22	-	-	4.30	-	4.30	-	66.33	-	-	-	0.39
27.07.24	24.00	-	70.32	64.48	5.84	67.38	67.26	0.12	0.69	0.49	4.34	-	-	4.40	-	4.40	-	66.41	-	-	-	0.40
28.07.24	24.00	-	70.20	64.16	6.04	66.16	65.98	0.18	0.69	0.49	4.45	-	-	4.50	-	4.50	-	66.01	-	-	-	0.42
29.07.24	24.00	-	69.84	64.08	5.76	68.47	68.31	0.16	0.69	0.49	4.20	-	-	4.26	-	4.26	-	67.77	-	-	-	0.41
30.07.24	24.00	-	69.53	64.23	5.30	67.58	67.45	0.13	0.69	0.49	3.95	-	-	3.98	-	3.98	-	66.43	-	-	-	0.37
31.07.24	24.00	-	69.88	63.77	6.11	66.93	66.77	0.16	0.69	0.49	4.74	-	-	4.83	-	4.83	-	66.46	-	-	-	0.42
01.08.24	24.00	-	69.67	64.27	5.40	67.23	67.07	0.16	0.69	0.49	4.22	-	-	4.30	-	4.30	-	66.60	-	-	-	0.38
02.08.24	24.00	-	70.57	64.27	6.30	67.27	67.13	0.14	0.69	0.49	5.06	-	-	5.16	-	5.16	-	66.68	-	-	-	0.44
03.08.24	24.00	-	70.16	64.31	5.85	65.64	65.47	0.17	0.69	0.49	4.89	-	-	4.95	-	4.95	-	65.28	-	-	-	0.40
04.08.24	24.00	-	70.02	64.11	5.91	67.52	67.35	0.17	0.69	0.49	4.91	-	-	5.03	-	5.03	-	67.00	-	-	-	0.41
05.08.24	24.00	-	69.07	63.96	5.11	66.83	66.67	0.16	0.69	0.49	4.36	-	-	4.44	-	4.44	-	66.35	-	-	-	0.36
06.08.24	24.00	-	73.02	67.34	5.68	66.08	65.95	0.13	0.69	0.49	4.64	-	-	4.72	-	4.72	-	65.71	-	-	-	0.39
07.08.24	24.00	-	34.51	31.85	2.66	64.83	64.81	0.02	0.69	0.49	2.65	-	-	2.67	-	2.67	-	56.91	-	-	-	0.18
08.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	28.02	28.06	-0.04	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	27.58	-	-	-	0.00
09.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	26.65	26.69	-0.04	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	26.35	-	-	-	0.00
10.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	25.64	25.77	-0.13	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	25.61	-	-	-	0.00
11.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.17	24.42	-0.25	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	24.62	-	-	-	0.00
12.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.84	24.12	-0.28	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	24.17	-	-	-	0.00
13.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.58	23.64	-0.06	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.57	-	-	-	0.00
14.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.45	23.60	-0.15	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.78	-	-	-	0.00
15.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.23	23.44	-0.21	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.61	-	-	-	0.00
16.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.10	23.33	-0.23	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.41	-	-	-	0.00
17.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.91	23.05	-0.14	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.11	-	-	-	0.00
18.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.81	22.98	-0.17	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	23.11	-	-	-	0.00
19.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.62	22.78	-0.16	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.92	-	-	-	0.00
20.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.33	22.54	-0.21	0.69	0.49	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	22.67	-	-	-	0.00
21.08.24	24.00	-	41.76	36.56	5.20	46.47	46.24	0.23	0.69	0.49	5.09	-	-	5.13	-	5.13	-	45.67	-	-	-	0.26
22.08.24	24.00	-	78.44	73.11	5.33	66.41	66.26	0.15	0.69	0.49	4.31	-	-	4.36	-	4.36	-	65.78	-	-	-	0.37
Среднее	24.00	-	39.01	35.80	3.20	48.15	48.13	0.02	0.69	0.49	2.56	-	-	2.60	-	2.60	-	47.64	-	-	0.00	0.22
Итого	744.00	-	1209.19	1109.94	99.25	-	-	-	-	-	79.49	-	-	80.69	-	80.69	-	-	-	-	-	6.74

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	18.98	°C	1.53	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			5.21	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			80.69	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.