Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №206423 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 18.98

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	5.66	0.00	5.66	64.01	36.10	27.91	0.69	0.49	5.65	-	5.65	5.73	-	5.73	-	63.29	-	-	-	0.36
24.07.24	24.00	-	6.01	0.00	6.01	63.84	36.23	27.61	0.69	0.49	6.02	-	6.02	6.13	-	6.13	-	63.04	-	-	-	0.38
25.07.24	24.00	-	6.54	0.00	6.54	63.86	36.45	27.41	0.69	0.49	6.50	-	6.50	6.60	-	6.60	-	63.14	-	-	-	0.42
26.07.24	24.00	-	5.59	0.00	5.59	64.80	36.69	28.11	0.69	0.49	5.53	-	5.53	5.62	-	5.62	-	64.06	-	-	-	0.36
27.07.24	24.00	-	4.87	0.00	4.87	64.88	37.26	27.62	0.69	0.49	4.83	-	4.83	4.91	-	4.91	-	63.94	-	-	-	0.31
28.07.24	24.00	-	5.16	0.00	5.16	63.80	36.42	27.38	0.69	0.49	5.08	-	5.08	5.15	-	5.15	-	62.93	-	-	-	0.33
29.07.24	24.00	-	5.38	0.00	5.38	65.94	36.92	29.02	0.69	0.49	5.33	-	5.33	5.40	-	5.40	-	65.09	-	-	-	0.36
30.07.24	24.00	-	5.60	0.00	5.60	65.21	36.95	28.26	0.69	0.49	5.48	-	5.48	5.57	-	5.57	-	64.43	-	-	-	0.37
31.07.24	24.00	-	4.87	0.00	4.87	64.32	35.86	28.46	0.69	0.49	4.84	-	4.84	4.92	-	4.92	-	63.41	-	-	-	0.31
01.08.24	24.00	-	5.54	0.00	5.54	64.64	35.55	29.09	0.69	0.49	5.48	-	5.48	5.58	-	5.58	-	63.84	-	-	-	0.36
02.08.24	24.00	-	5.31	0.00	5.31	64.69	36.27	28.42	0.69	0.49	5.23	-	5.23	5.31	-	5.31	-	63.96	-	-	-	0.34
03.08.24	24.00	-	5.61	0.00	5.61	63.32	35.81	27.51	0.69	0.49	5.50	-	5.50	5.58	-	5.58	-	62.73	-	-	-	0.35
04.08.24	24.00	-	5.03	0.00	5.03	65.06	36.33	28.73	0.69	0.49	5.02	-	5.02	5.08	-	5.08	-	64.22	-	-	-	0.33
05.08.24	24.00	-	5.63	0.00	5.63	64.64	35.90	28.74	0.69	0.49	5.60	-	5.60	5.68	-	5.68	-	63.83	-	-	-	0.36
06.08.24	24.00	-	5.79	0.14	5.65	63.90	60.79	3.11	0.69	0.49	5.71	-	5.71	5.79	-	5.79	-	63.16	-	-	-	0.36
07.08.24	24.00	-	4.03	0.60	3.43	55.07	49.88	5.19	0.69	0.49	3.53	-	3.53	3.57	-	3.57	-	54.16	-	-	-	0.19
08.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	26.68	27.05	-0.37	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	25.96	-	-	-	0.00
09.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	25.79	26.31	-0.52	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	25.25	-	-	-	0.00
10.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	24.74	23.98	0.76	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	24.49	-	-	-	0.00
11.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.50	22.99	0.51	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	23.12	-	-	-	0.00
12.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.02	22.56	0.46	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	22.73	-	-	-	0.00
13.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.08	23.15	-0.07	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	23.10	-	-	-	0.00
14.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.16	23.89	-0.73	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	22.98	-	-	-	0.00
15.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.16	23.05	0.11	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	23.08	-	-	-	0.00
16.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.28	23.50	-0.22	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	23.06	-	-	-	0.00
17.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.93	23.36	-0.43	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	22.68	-	-	-	0.00
18.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.50	22.98	-0.48	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	22.30	-	-	-	0.00
19.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.07	22.48	-0.41	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	22.10	-	-	-	0.00
20.08.24	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.42	22.36	0.06	0.69	0.49	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	-	22.41	-	-	-	0.00
21.08.24	24.00	-	8.21	0.00	8.21	39.21	22.92	16.29	0.69	0.49	9.00	-	9.00	9.04	-	9.04	-	34.71	-	-	-	0.32
22.08.24	24.00	-	6.82	0.00	6.82	63.51	27.32	36.19	0.69	0.49	6.78	-	6.78	6.90	-	6.90	-	62.69	-	-	-	0.43
Среднее	24.00	-	7.87	0.05	7.82	46.16	31.53	14.64	0.69	0.49	3.96	-	3.96	4.00	-	4.00	-	45.48	-	-	0.00	0.34
Итого	744.00	-	244.00	1.45	242.55	-	-	-	-	-	122.66	-	122.66	124.11	-	124.11	-	-	-	-	-	10.50

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	18.98	°C	2.36	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			8.14	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			124.11	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.