Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 128 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 128 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208199 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	0.00	3.23	-3.23	28.12	55.38	-27.26	0.69	0.49	3.14	-	-	3.19	-	3.19	-	54.88	-	-	-	0.17
24.07.24	24.00	-	0.00	6.59	-6.59	24.88	54.75	-29.87	0.69	0.49	6.33	-	-	6.39	-	6.39	-	54.01	-	-	-	0.34
25.07.24	24.00	-	0.00	5.17	-5.17	24.53	61.38	-36.85	0.69	0.49	4.91	-	-	4.94	-	4.94	-	60.01	-	-	-	0.29
26.07.24	24.00	-	0.00	4.79	-4.79	25.76	62.15	-36.39	0.69	0.49	4.56	-	-	4.59	-	4.59	-	60.63	-	-	-	0.28
27.07.24	24.00	-	0.00	4.64	-4.64	25.84	60.46	-34.62	0.69	0.49	4.38	-	-	4.42	-	4.42	-	59.04	-	-	-	0.26
28.07.24	24.00	-	0.00	5.54	-5.54	25.79	60.03	-34.24	0.69	0.49	5.39	-	-	5.42	-	5.42	-	58.80	-	-	-	0.32
29.07.24	24.00	-	3.36	1.83	1.53	67.81	62.34	5.47	0.69	0.49	5.23	-	-	5.30	-	5.30	-	64.74	-	-	-	0.34
30.07.24	24.00	-	4.27	0.00	4.27	67.89	40.83	27.06	0.69	0.49	4.40	-	-	4.48	-	4.48	-	66.74	-	-	-	0.29
31.07.24	24.00	-	4.32	0.00	4.32	67.45	40.09	27.36	0.69	0.49	4.46	-	-	4.52	-	4.52	-	66.28	-	-	-	0.30
01.08.24	24.00	-	6.27	0.00	6.27	67.69	39.73	27.96	0.69	0.49	6.39	-	-	6.48	-	6.48	-	66.93	-	-	-	0.43
02.08.24	24.00	-	5.10	0.00	5.10	68.29	40.18	28.11	0.69	0.49	5.11	-	-	5.20	-	5.20	-	67.39	-	-	-	0.34
03.08.24	24.00	-	4.48	0.12	4.36	69.91	61.18	8.73	0.69	0.49	4.64	-	-	4.72	-	4.72	-	68.42	-	-	-	0.32
04.08.24	24.00	-	4.74	0.55	4.19	70.36	58.20	12.16	0.69	0.49	5.08	-	-	5.18	-	5.18	-	68.55	-	-	-	0.35
05.08.24	24.00	-	5.50	0.00	5.50	68.78	41.05	27.73	0.69	0.49	5.45	-	-	5.56	-	5.56	-	67.99	-	-	-	0.37
06.08.24	24.00	-	5.11	0.00	5.11	68.45	40.42	28.03	0.69	0.49	5.13	-	-	5.23	-	5.23	-	67.35	-	-	-	0.35
07.08.24	24.00	-	5.84	0.00	5.84	67.73	39.71	28.02	0.69	0.49	5.87	-	-	5.99	-	5.99	-	66.88	-	-	-	0.39
08.08.24	24.00	-	6.06	0.00	6.06	68.38	39.99	28.39	0.69	0.49	6.09	-	-	6.22	-	6.22	-	67.59	-	-	-	0.41
09.08.24	24.00	-	4.84	0.00	4.84	68.54	40.67	27.87	0.69	0.49	4.85	-	-	4.93	-	4.93	-	67.50	-	-	-	0.33
10.08.24	24.00	-	5.01	0.00	5.01	68.35	40.74	27.61	0.69	0.49	4.99	-	-	5.07	-	5.07	-	67.33	-	-	-	0.34
11.08.24	24.00	-	6.07	0.00	6.07	69.98	41.15	28.83	0.69	0.49	6.05	-	-	6.21	-	6.21	-	69.16	-	-	-	0.42
12.08.24	24.00	-	3.69	4.74	-1.05	69.64	52.40	17.24	0.69	0.49	8.28	-	-	8.43	-	8.43	-	59.41	-	-	-	0.49
13.08.24	24.00	-	5.55	0.38	5.17	68.39	46.38	22.01	0.69	0.49	5.92	-	-	6.00	-	6.00	-	66.09	-	-	-	0.39
14.08.24	24.00	-	6.57	0.00	6.57	68.00	40.08	27.92	0.69	0.49	6.56	-	-	6.72	-	6.72	-	67.26	-	-	-	0.44
15.08.24	24.00	-	5.73	0.00	5.73	68.70	40.53	28.17	0.69	0.49	5.78	-	-	5.87	-	5.87	-	67.79	-	-	-	0.39
16.08.24	24.00	-	5.40	0.00	5.40	69.04	40.74	28.30	0.69	0.49	5.40	-	-	5.51	-	5.51	-	68.16	-	-	-	0.37
17.08.24	24.00	-	5.58	0.52	5.06	70.21	62.46	7.75	0.69	0.49	5.92	-	-	6.05	-	6.05	-	68.64	-	-	-	0.41
18.08.24	24.00	-	5.74	0.00	5.74	68.87	40.91	27.96	0.69	0.49	5.74	-	-	5.86	-	5.86	-	68.03	-	-	-	0.39
19.08.24	24.00	-	5.49	0.00	5.49	69.17	40.39	28.78	0.69	0.49	5.45	-	-	5.56	-	5.56	-	68.28	-	-	-	0.37
20.08.24	24.00	-	5.96	0.00	5.96	68.83	39.96	28.87	0.69	0.49	5.91	-	-	6.03	-	6.03	-	67.94	-	-	-	0.40
21.08.24	24.00	-	6.24	0.00	6.24	68.07	39.52	28.55	0.69	0.49	6.28	-	-	6.41	-	6.41	-	67.24	-	-	-	0.42
22.08.24	24.00	-	5.15	0.00	5.15	68.64	40.27	28.37	0.69	0.49	5.14	-	-	5.23	-	5.23	-	67.81	-	-	-	0.35
Среднее	24.00	-	4.26	1.23	3.03	60.39	47.23	13.16	0.69	0.49	5.45	-	-	5.54	-	5.54	-	65.38	-	-	0.00	0.36
Итого	744.00	-	132.07	38.10	93.97	-	-	-	-	-	168.83	-	-	171.71	-	171.71	-	-	-	-	-	11.05

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	3.43	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			7.62	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			171.71	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.