Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207800 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	179.49	174.34	5.15	69.12	66.53	2.59	0.69	0.49	118.93	-	-	121.58	-	121.58	-	69.64	-	-	-	0.81
24.07.24	24.00	-	182.90	179.04	3.86	70.47	67.90	2.57	0.69	0.49	120.77	-	-	123.58	-	123.58	-	71.00	-	-	-	0.74
25.07.24	24.00	-	170.38	165.79	4.59	72.33	69.41	2.92	0.69	0.49	112.70	-	-	115.45	-	115.45	-	72.86	-	-	-	0.82
26.07.24	24.00	-	152.35	147.12	5.23	70.12	67.07	3.05	0.69	0.49	100.59	-	-	102.88	-	102.88	-	70.67	-	-	-	0.82
27.07.24	24.00	-	158.78	153.94	4.84	70.59	67.68	2.91	0.69	0.49	104.66	-	-	107.07	-	107.07	-	71.12	-	-	-	0.80
28.07.24	24.00	-	153.65	148.58	5.07	69.20	66.36	2.84	0.69	0.49	100.87	-	-	103.11	-	103.11	-	69.74	-	-	-	0.78
29.07.24	24.00	-	151.85	146.44	5.41	69.99	67.02	2.97	0.69	0.49	99.53	-	-	101.79	-	101.79	-	70.53	-	-	-	0.82
30.07.24	24.00	-	152.52	146.71	5.81	70.49	67.50	2.99	0.69	0.49	99.99	-	-	102.32	-	102.32	-	71.03	-	-	-	0.86
31.07.24	24.00	-	151.93	144.87	7.06	69.89	66.82	3.07	0.69	0.49	100.04	-	-	102.31	-	102.31	-	70.40	-	-	-	0.95
01.08.24	24.00	-	151.49	145.67	5.82	69.90	66.80	3.10	0.69	0.49	99.47	-	-	101.72	-	101.72	-	70.45	-	-	-	0.86
02.08.24	24.00	-	151.48	144.63	6.85	70.98	67.76	3.22	0.69	0.49	99.51	-	-	101.82	-	101.82	-	71.51	-	-	-	0.96
03.08.24	24.00	-	152.34	147.64	4.70	72.63	69.33	3.30	0.69	0.49	99.59	-	-	102.03	-	102.03	-	73.17	-	-	-	0.83
04.08.24	24.00	-	152.42	147.29	5.13	73.23	69.88	3.35	0.69	0.49	99.66	-	-	102.11	-	102.11	-	73.78	-	-	-	0.87
05.08.24	24.00	-	150.52	145.23	5.29	71.45	68.12	3.33	0.69	0.49	98.57	-	-	100.91	-	100.91	-	71.98	-	-	-	0.87
06.08.24	24.00	-	149.01	143.11	5.90	71.03	67.67	3.36	0.69	0.49	97.67	-	-	99.99	-	99.99	-	71.58	-	-	-	0.90
07.08.24	24.00	-	146.62	140.72	5.90	70.28	66.91	3.37	0.69	0.49	96.08	-	-	98.30	-	98.30	-	70.84	-	-	-	0.90
08.08.24	24.00	-	146.51	140.68	5.83	70.82	67.41	3.41	0.69	0.49	95.94	-	-	98.18	-	98.18	-	71.36	-	-	-	0.90
09.08.24	24.00	-	149.94	143.94	6.00	71.15	67.87	3.28	0.69	0.49	98.02	-	-	100.34	-	100.34	-	71.69	-	-	-	0.90
10.08.24	24.00	-	151.95	146.85	5.10	71.02	67.85	3.17	0.69	0.49	99.08	-	-	101.40	-	101.40	-	71.56	-	-	-	0.84
11.08.24	24.00	-	153.64	148.30	5.34	72.41	69.10	3.31	0.69	0.49	100.32	-	-	102.76	-	102.76	-	72.96	-	-	-	0.88
12.08.24	24.00	-	156.23	151.39	4.84	71.99	68.76	3.23	0.69	0.49	102.06	-	-	104.54	-	104.54	-	72.55	-	-	-	0.84
13.08.24	24.00	-	147.96	142.72	5.24	70.81	67.50	3.31	0.69	0.49	96.76	-	-	99.01	-	99.01	-	71.37	-	-	-	0.85
14.08.24	24.00	-	144.32	138.68	5.64	70.39	67.07	3.32	0.69	0.49	94.37	-	-	96.55	-	96.55	-	70.95	-	-	-	0.87
15.08.24	24.00	-	144.35	139.25	5.10	70.80	67.44	3.36	0.69	0.49	94.14	-	-	96.32	-	96.32	-	71.32	-	-	-	0.84
16.08.24	24.00	-	143.71	138.65	5.06	71.44	68.04	3.40	0.69	0.49	93.76	-	-	95.97	-	95.97	-	72.00	-	-	-	0.84
17.08.24	24.00	-	146.74	141.58	5.16	72.58	69.22	3.36	0.69	0.49	95.65	-	-	97.99	-	97.99	-	73.13	-	-	-	0.86
18.08.24	24.00	-	144.05	137.60	6.45	71.28	67.89	3.39	0.69	0.49	94.45	-	-	96.66	-	96.66	-	71.81	-	-	-	0.93
19.08.24	24.00	-	143.20	137.38	5.82	71.66	68.13	3.53	0.69	0.49	93.94	-	-	96.14	-	96.14	-	72.21	-	-	-	0.91
20.08.24	24.00	-	147.71	142.57	5.14	70.94	67.64	3.30	0.69	0.49	96.76	-	-	99.03	-	99.03	-	71.51	-	-	-	0.84
21.08.24	24.00	-	152.49	146.79	5.70	70.16	66.98	3.18	0.69	0.49	100.39	-	-	102.70	-	102.70	-	70.67	-	-	-	0.87
22.08.24	24.00	-	154.40	149.08	5.32	70.89	67.69	3.20	0.69	0.49	101.62	-	-	103.97	-	103.97	-	71.41	-	-	-	0.86
Среднее	24.00	-	152.74	147.31	5.43	70.97	67.79	3.18	0.69	0.49	100.19	-	-	102.53	-	102.53	-	71.51	-	-	0.00	0.86
Итого	744.00	-	4734.93	4566.58	168.35	-	-	-	-	-	3105.89	-	-	3178.53	-	3178.53	-	-	-	-	-	26.60

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	3.49	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			23.11	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			171.79	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 08 2024г.