

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 26, лит. Д**
 Адрес: **Фарфоровская ул, д. 26, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **36988.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126851**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 219384	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,175	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,099
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 53,1646	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 18 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.07.2024	24,00	*	4,62	0,00	4,62	58,15	22,35	35,80				4,55		4,55	4,58		4,58		57,82				0,26
24.07.2024	24,00	*	4,90	0,00	4,90	58,78	22,37	36,41				4,82		4,82	4,86		4,86		58,48				0,28
25.07.2024	24,00	*	4,86	0,00	4,86	58,16	22,46	35,70				4,79		4,79	4,82		4,82		57,79				0,28
26.07.2024	24,00	*	4,41	0,00	4,41	58,42	22,58	35,84				4,28		4,28	4,30		4,30		58,15				0,25
27.07.2024	24,00	*	4,48	0,00	4,48	58,05	22,68	35,37				4,39		4,39	4,43		4,43		57,81				0,25
28.07.2024	24,00	*	4,17	0,00	4,17	57,73	22,78	34,95				4,06		4,06	4,09		4,09		57,53				0,24
29.07.2024	24,00	*	4,57	0,00	4,57	58,03	22,85	35,18				4,49		4,49	4,50		4,50		57,73				0,26
30.07.2024	24,00	*	3,41	0,00	3,41	55,88	22,51	33,37				3,99		3,99	4,01		4,01		49,46				0,20
31.07.2024	24,00	*	4,27	0,00	4,27	57,78	22,55	35,23				4,18		4,18	4,19		4,19		57,46				0,24
01.08.2024	24,00	*	5,04	0,00	5,04	58,86	22,54	36,32				4,98		4,98	5,03		5,03		58,48				0,29
02.08.2024	24,00	*	4,38	0,00	4,38	58,47	22,45	36,02				4,23		4,23	4,26		4,26		58,26				0,25
03.08.2024	24,00	*	4,70	0,00	4,70	60,06	22,35	37,71				4,69		4,69	4,74		4,74		59,59				0,28
04.08.2024	24,00	*	4,66	0,00	4,66	61,29	22,33	38,96				4,60		4,60	4,65		4,65		60,85				0,28
05.08.2024	24,00	*	4,60	0,00	4,60	59,67	22,26	37,41				4,56		4,56	4,61		4,61		59,21				0,27
06.08.2024	24,00	*	5,02	0,00	5,02	58,93	22,15	36,78				4,90		4,90	4,94		4,94		58,71				0,29
07.08.2024	24,00	*	5,87	0,00	5,87	58,90	22,00	36,90				5,76		5,76	5,84		5,84		58,60				0,34
08.08.2024	24,00	*	4,78	0,00	4,78	58,51	22,00	36,51				4,72		4,72	4,75		4,75		58,13				0,28
09.08.2024	24,00	*	4,67	0,00	4,67	58,63	22,02	36,61				4,59		4,59	4,62		4,62		58,28				0,27
10.08.2024	24,00	*	4,73	0,00	4,73	59,03	21,97	37,06				4,62		4,62	4,68		4,68		58,85				0,27
11.08.2024	24,00	*	6,27	0,00	6,27	62,01	21,76	40,25				6,15		6,15	6,25		6,25		61,81				0,38
12.08.2024	24,00	*	4,59	0,00	4,59	60,91	21,62	39,29				4,54		4,54	4,60		4,60		60,53				0,28
13.08.2024	24,00	*	4,72	0,00	4,72	59,20	21,48	37,72				4,59		4,59	4,65		4,65		59,00				0,27
14.08.2024	24,00	*	5,01	0,00	5,01	59,40	21,62	37,78				4,95		4,95	5,01		5,01		59,08				0,29
15.08.2024	24,00	*	5,37	0,00	5,37	59,87	21,73	38,14				5,31		5,31	5,38		5,38		59,53				0,31
16.08.2024	24,00	*	4,68	0,00	4,68	59,20	21,79	37,41				4,54		4,54	4,61		4,61		58,90				0,27
17.08.2024	24,00	*	3,78	0,00	3,78	59,44	21,91	37,53				3,76		3,76	3,78		3,78		58,91				0,22
18.08.2024	24,00	*	5,46	0,00	5,46	60,02	21,97	38,05				5,31		5,31	5,36		5,36		59,95				0,32
19.08.2024	24,00	*	5,15	0,00	5,15	59,91	21,78	38,13				4,94		4,94	5,00		5,00		59,83				0,30
20.08.2024	24,00	*	4,54	0,00	4,54	59,00	21,68	37,32				4,45		4,45	4,49		4,49		58,62				0,26
21.08.2024	24,00	*	4,48	0,00	4,48	58,96	21,56	37,40				4,43		4,43	4,46		4,46		58,53				0,26
22.08.2024	24,00	*	5,33	0,00	5,33	59,98	21,70	38,28				5,26		5,26	5,33		5,33		59,67				0,31
Среднее	24,00		4,76	0,00	4,76	59,07	22,12	36,95				4,69		4,69	4,74		4,74		58,57				0,28
Итого	744,00		147,52	0,00	147,52							145,43		145,43	146,82		146,82						8,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,38** °C **2,67** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **5,88** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)





Передан через Диадок 27.08.2024 10:46 GMT+03:00
 Представитель теплоснабжающей организации



Идентификатор документа a2f79cf3-1147-4e53-8df6-c90b1426e86c



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	27.08.2024 10:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	27.08.2024 11:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа