Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024
за период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 4
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 4
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №205565

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 20.33

Подающ.тр.(М1):	№ 529708	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25646Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 529719	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 25646Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 505619	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4319	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.07.24	24.00	-	7.45	0.00	7.45	63.67	53.39	10.28	0.69	0.49	7.60	-	-	7.74	-	7.74	-	63.00	-	-	-	0.48
24.07.24	24.00	-	5.99	0.10	5.89	64.66	56.47	8.19	0.69	0.49	5.93	-	-	6.06	-	6.06	-	64.04	-	-	-	0.38
25.07.24	24.00	-	6.56	0.00	6.56	66.12	54.85	11.27	0.69	0.49	6.49	-	-	6.63	-	6.63	-	65.51	-	-	-	0.43
26.07.24	24.00	-	6.92	0.00	6.92	64.43	53.39	11.04	0.69	0.49	6.92	-	-	7.05	-	7.05	-	63.85	-	-	-	0.45
27.07.24	24.00	-	6.63	0.00	6.63	59.55	49.64	9.91	0.69	0.49	6.51	-	-	6.60	-	6.60	-	58.94	-	-	-	0.39
28.07.24	24.00	-	7.00	0.00	7.00	63.30	51.34	11.96	0.69	0.49	7.06	-	-	7.18	-	7.18	-	62.64	-	-	-	0.44
29.07.24	24.00	-	7.74	0.00	7.74	64.83	53.43	11.40	0.69	0.49	7.73	-	-	7.89	-	7.89	-	64.27	-	-	-	0.50
30.07.24	24.00	-	3.15	0.00	3.15	65.96	51.70	14.26	0.69	0.49	3.09	-	-	3.15	-	3.15	-	65.32	-	-	-	0.21
31.07.24	24.00	-	0.00	4.88	-4.88	25.98	54.84	-28.86	0.69	0.49	4.69	-	-	4.75	-	4.75	-	53.94	-	-	-	-0.26
01.08.24	24.00	-	47.89	50.09	-2.20	68.42	66.91	1.51	0.69	0.49	7.07	-	-	7.19	-	7.19	-	58.58	-	-	-	-0.06
02.08.24	24.00	-	136.80	130.74	6.06	69.66	69.52	0.14	0.69	0.49	6.90	-	-	7.04	-	7.04	-	69.48	-	-	-	0.45
03.08.24	24.00	-	143.68	137.66	6.02	71.44	71.30	0.14	0.69	0.49	7.19	-	-	7.38	-	7.38	-	71.28	-	-	-	0.45
04.08.24	24.00	-	147.89	142.90	4.99	72.19	72.10	0.09	0.69	0.49	6.34	-	-	6.49	-	6.49	-	71.39	-	-	-	0.38
05.08.24	24.00	-	127.82	121.60	6.22	70.41	70.31	0.10	0.69	0.49	7.08	-	-	7.25	-	7.25	-	69.79	-	-	-	0.46
06.08.24	24.00	-	89.72	83.00	6.72	69.50	69.34	0.16	0.69	0.49	7.34	-	-	7.51	-	7.51	-	69.13	-	-	-	0.48
07.08.24	24.00	-	88.62	81.89	6.73	68.80	68.64	0.16	0.69	0.49	7.44	-	-	7.62	-	7.62	-	68.34	-	-	-	0.48
08.08.24	24.00	-	88.68	82.70	5.98	69.24	69.07	0.17	0.69	0.49	6.72	-	-	6.88	-	6.88	-	68.94	-	-	-	0.43
09.08.24	24.00	-	91.08	84.71	6.37	69.63	69.48	0.15	0.69	0.49	7.14	-	-	7.30	-	7.30	-	69.18	-	-	-	0.46
10.08.24	24.00	-	91.59	85.64	5.95	69.52	69.36	0.16	0.69	0.49	6.72	-	-	6.88	-	6.88	-	69.12	-	-	-	0.43
11.08.24	24.00	-	93.24	86.23	7.01	70.83	70.65	0.18	0.69	0.49	7.96	-	-	8.14	-	8.14	-	70.54	-	-	-	0.52
12.08.24	24.00	-	95.17	87.86	7.31	70.56	70.40	0.16	0.69	0.49	8.18	-	-	8.37	-	8.37	-	70.10	-	-	-	0.53
13.08.24	24.00	-	90.31	83.89	6.42	69.34	69.18	0.16	0.69	0.49	7.19	-	-	7.36	-	7.36	-	68.95	-	-	-	0.46
14.08.24	24.00	-	87.90	81.52	6.38	68.96	68.81	0.15	0.69	0.49	7.20	-	-	7.36	-	7.36	-	68.39	-	-	-	0.46
15.08.24	24.00	-	88.14	82.25	5.89	69.28	69.10	0.18	0.69	0.49	6.63	-	-	6.79	-	6.79	-	68.96	-	-	-	0.43
16.08.24	24.00	-	87.86	81.21	6.65	69.88	69.69	0.19	0.69	0.49	7.37	-	-	7.55	-	7.55	-	69.57	-	-	-	0.48
17.08.24	24.00	-	90.72	83.55	7.17	71.06	70.89	0.17	0.69	0.49	7.98	-	-	8.16	-	8.16	-	70.59	-	-	-	0.53
18.08.24	24.00	-	89.07	81.68	7.39	69.81	69.62	0.19	0.69	0.49	8.19	-	-	8.38	-	8.38	-	69.48	-	-	-	0.53
19.08.24	24.00	-	89.33	82.18	7.15	70.17	69.99	0.18	0.69	0.49	7.80	-	-	7.96	-	7.96	-	69.78	-	-	-	0.52
20.08.24	24.00	-	92.56	86.09	6.47	69.61	69.45	0.16	0.69	0.49	7.09	-	-	7.27	-	7.27	-	69.24	-	-	-	0.47
21.08.24	24.00	-	96.49	88.84	7.65	68.91	68.73	0.18	0.69	0.49	8.05	-	-	8.21	-	8.21	-	68.59	-	-	-	0.55
22.08.24	24.00	-	98.15	90.65	7.50	69.55	69.37	0.18	0.69	0.49	7.88	-	-	8.06	-	8.06	-	69.28	-	-	-	0.54
Среднее	24.00	-	71.10	65.22	5.88	66.94	64.87	2.07	0.69	0.49	7.02	-	-	7.17	-	7.17	-	67.10	-	-	0.00	0.42
Итого	744.00	-	2204.15	2021.86	182.29	-	-	-	-	-	217.48	-	-	222.20	-	222.20	-	-	-	-	-	13.01

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.07.24							-	-	-
	22.08.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	20.33	°C	4.421	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			8.584	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			222.200	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.08.2024г.