

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 24, лит. М**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **28548.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **83441**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.1 № 6100	расходомер:	01.08.2026	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067		
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	30		
Подающий ГВС (M3)	PRЭM-20-D	0,067		
Циркуляционный ГВС (M4)		12		
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0 Qгвс.= 0,1276
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0 Gгвс.= 23,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2024	24,00	*	105,92	102,48	3,44	69,36	65,11	4,25				108,25	104,51	3,74								0,68
24.07.2024	24,00	*	109,39	106,88	2,51	70,81	66,60	4,21				111,89	109,09	2,80								0,64
25.07.2024	24,00	*	102,07	99,15	2,92	72,60	68,01	4,59				104,51	101,28	3,23								0,68
26.07.2024	24,00	*	90,02	87,09	2,93	70,56	65,79	4,77				92,06	88,84	3,22								0,63
27.07.2024	24,00	*	93,05	90,50	2,55	70,82	66,14	4,68				95,18	92,35	2,83								0,61
28.07.2024	24,00	*	91,71	88,44	3,27	69,63	65,02	4,61				93,74	90,18	3,56								0,64
29.07.2024	24,00	*	90,17	87,48	2,69	70,25	65,43	4,82				92,20	89,22	2,98								0,62
30.07.2024	24,00	*	90,70	87,88	2,82	70,92	66,01	4,91				92,78	89,66	3,12								0,64
31.07.2024	24,00	*	89,53	86,60	2,93	70,13	65,18	4,95				91,54	88,32	3,22								0,64
01.08.2024	24,00	*	87,57	84,26	3,31	70,15	65,19	4,96				89,54	85,93	3,61								0,66
02.08.2024	24,00	*	89,57	86,43	3,14	71,25	66,11	5,14				91,64	88,18	3,46								0,68
03.08.2024	24,00	*	90,39	87,63	2,76	72,87	67,47	5,40				92,57	89,48	3,09								0,68
04.08.2024	24,00	*	90,66	87,60	3,06	73,69	68,29	5,40				92,89	89,49	3,40								0,71
05.08.2024	24,00	*	89,34	86,16	3,18	71,80	66,54	5,26				91,44	87,93	3,51								0,69
06.08.2024	24,00	*	87,96	85,31	2,65	71,40	65,98	5,42				90,01	87,04	2,97								0,66
07.08.2024	24,00	*	87,16	84,10	3,06	70,65	65,29	5,36				89,15	85,77	3,38								0,68
08.08.2024	24,00	*	87,44	84,34	3,10	71,09	65,69	5,40				89,46	86,03	3,43								0,68
09.08.2024	24,00	*	89,79	86,93	2,86	71,46	66,17	5,29				91,88	88,70	3,18								0,67
10.08.2024	24,00	*	91,81	88,69	3,12	71,28	66,08	5,20				93,94	90,49	3,45								0,69
11.08.2024	24,00	*	92,48	89,02	3,46	72,69	67,21	5,48				94,70	90,88	3,82								0,75
12.08.2024	24,00	*	94,21	90,79	3,42	72,41	67,03	5,38				96,46	92,68	3,78								0,75
13.08.2024	24,00	*	90,33	86,08	4,25	71,09	65,73	5,36				92,41	87,81	4,60								0,77
14.08.2024	24,00	*	87,63	83,56	4,07	70,76	65,42	5,34				89,63	85,23	4,40								0,74
15.08.2024	24,00	*	87,97	84,40	3,57	71,03	65,73	5,30				89,99	86,10	3,89								0,71
16.08.2024	24,00	*	86,70	83,14	3,56	71,68	66,28	5,40				88,73	84,84	3,89								0,71
17.08.2024	24,00	*	88,79	85,57	3,22	72,98	67,52	5,46				90,94	87,38	3,56								0,71
18.08.2024	24,00	*	86,87	82,84	4,03	71,60	66,19	5,41				88,90	84,52	4,38								0,75
19.08.2024	24,00	*	85,79	82,29	3,50	72,02	66,45	5,57				87,81	83,98	3,83								0,72
20.08.2024	24,00	*	88,35	84,99	3,36	71,36	65,93	5,43				90,40	86,71	3,69								0,71
21.08.2024	24,00	*	90,97	87,52	3,45	70,51	65,28	5,23				93,03	89,26	3,77								0,71
22.08.2024	24,00	*	91,89	88,42	3,47	71,24	66,02	5,22				94,01	90,22	3,79								0,72
Среднее	24,00		91,17	87,95	3,21	71,29	66,16	5,14				93,28	89,75	3,53								0,69
Итого	744,00		2826,23	2726,57	99,66							2891,68	2782,10	109,58								21,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **20,69 °C** **2,06** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **19,27** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передан через Диадок 27.08.2024 10:46 GMT+03:00
 Представитель: 9бс40518-а566-4с3d-8403-7ебса08с782b



Идентификатор документа 9be405f8-a56b-4c3d-8403-7ebca08c782b



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	27.08.2024 10:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	27.08.2024 11:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа