

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 8, лит. Б**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 8, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37903.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **131757**

график: **150/70**

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 14.07.2025 | Режим (схема): | Преобр.давления: |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208338 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-40-В1 | 0,1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | ПРЭМ | 0,027 | 12 | КТСП-Н | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,307 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0,1868 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,0849 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: | Gот.= 92,1 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 33,96 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2024 по 22.08.2024

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|------------|---------|----|---------------------|---------|--------|-------|-------|------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|--------|------------|---------|-------|-----------|----|---------|---------|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.07.2024 | 24,00 | | 129,35 | 120,10 | 9,25 | 69,04 | 65,34 | 3,70 | | | 43,20 | 33,86 | 9,34 | 44,16 | 34,34 | 9,82 | | 69,09 | 56,21 | | | 1,08 | |
| 24.07.2024 | 24,00 | | 131,73 | 123,15 | 8,58 | 70,49 | 66,74 | 3,75 | | | 43,18 | 34,81 | 8,37 | 44,18 | 35,29 | 8,89 | | 70,52 | 57,44 | | | 1,05 | |
| 25.07.2024 | 24,00 | | 125,30 | 117,12 | 8,18 | 72,16 | 68,07 | 4,09 | | | 40,64 | 33,14 | 7,50 | 41,59 | 33,62 | 7,97 | | 72,19 | 57,99 | | | 1,01 | |
| 26.07.2024 | 24,00 | | 116,27 | 108,21 | 8,06 | 69,82 | 65,84 | 3,98 | | | 38,22 | 30,69 | 7,53 | 39,06 | 31,17 | 7,89 | | 69,80 | 56,08 | | | 0,95 | |
| 27.07.2024 | 24,00 * | | 63,27 | 56,17 | 7,10 | 68,98 | 64,91 | 4,07 | | | 24,52 | 16,14 | 8,38 | 25,03 | 16,38 | 8,65 | | 67,44 | 54,98 | | | 0,76 | |
| 28.07.2024 | 24,00 | | 112,52 | 102,04 | 10,48 | 68,76 | 64,91 | 3,85 | | | 39,03 | 28,97 | 10,06 | 39,88 | 29,42 | 10,46 | | 68,67 | 55,54 | | | 1,07 | |
| 29.07.2024 | 24,00 | | 118,97 | 109,26 | 9,71 | 69,67 | 65,72 | 3,95 | | | 40,28 | 31,03 | 9,25 | 41,15 | 31,51 | 9,64 | | 69,72 | 56,15 | | | 1,07 | |
| 30.07.2024 | 24,00 | | 118,39 | 109,64 | 8,75 | 70,10 | 66,04 | 4,06 | | | 39,39 | 31,14 | 8,25 | 40,30 | 31,62 | 8,68 | | 70,07 | 56,10 | | | 1,01 | |
| 31.07.2024 | 24,00 | | 118,39 | 108,56 | 9,83 | 69,50 | 65,42 | 4,08 | | | 40,06 | 30,80 | 9,26 | 40,94 | 31,28 | 9,66 | | 69,54 | 55,50 | | | 1,08 | |
| 01.08.2024 | 24,00 | | 119,37 | 109,10 | 10,27 | 69,44 | 65,38 | 4,06 | | | 40,48 | 30,95 | 9,53 | 41,39 | 31,43 | 9,96 | | 69,47 | 55,54 | | | 1,09 | |
| 02.08.2024 | 24,00 | | 118,49 | 108,65 | 9,84 | 70,57 | 66,33 | 4,24 | | | 40,09 | 30,83 | 9,26 | 41,02 | 31,31 | 9,71 | | 70,60 | 56,04 | | | 1,10 | |
| 03.08.2024 | 24,00 | | 120,22 | 110,14 | 10,08 | 72,19 | 67,86 | 4,33 | | | 40,70 | 31,30 | 9,40 | 41,67 | 31,78 | 9,89 | | 72,24 | 57,36 | | | 1,14 | |
| 04.08.2024 | 24,00 | | 119,78 | 110,36 | 9,42 | 72,78 | 68,42 | 4,36 | | | 40,14 | 31,33 | 8,81 | 41,11 | 31,81 | 9,30 | | 72,75 | 57,76 | | | 1,11 | |
| 05.08.2024 | 24,00 | | 119,06 | 108,62 | 10,44 | 70,99 | 66,76 | 4,23 | | | 40,73 | 30,81 | 9,92 | 41,65 | 31,29 | 10,36 | | 71,01 | 56,47 | | | 1,15 | |
| 06.08.2024 | 24,00 | | 116,87 | 107,37 | 9,50 | 70,58 | 66,29 | 4,29 | | | 39,39 | 30,47 | 8,92 | 40,30 | 30,95 | 9,35 | | 70,61 | 55,82 | | | 1,08 | |
| 07.08.2024 | 24,00 | | 115,49 | 106,11 | 9,38 | 69,83 | 65,55 | 4,28 | | | 38,91 | 30,09 | 8,82 | 39,77 | 30,57 | 9,20 | | 69,83 | 55,13 | | | 1,06 | |
| 08.08.2024 | 24,00 | | 116,31 | 106,90 | 9,41 | 70,37 | 66,09 | 4,28 | | | 39,11 | 30,31 | 8,80 | 40,00 | 30,79 | 9,21 | | 70,41 | 55,67 | | | 1,07 | |
| 09.08.2024 | 24,00 | | 119,12 | 109,68 | 9,44 | 70,68 | 66,54 | 4,14 | | | 39,85 | 31,09 | 8,76 | 40,78 | 31,57 | 9,21 | | 70,68 | 56,45 | | | 1,06 | |
| 10.08.2024 | 24,00 | | 119,10 | 111,04 | 8,06 | 70,56 | 66,28 | 4,28 | | | 38,88 | 31,52 | 7,36 | 39,79 | 32,00 | 7,79 | | 70,59 | 55,88 | | | 0,98 | |
| 11.08.2024 | 24,00 | | 121,89 | 111,81 | 10,08 | 71,95 | 67,58 | 4,37 | | | 41,20 | 31,74 | 9,46 | 42,18 | 32,22 | 9,96 | | 71,99 | 56,98 | | | 1,16 | |
| 12.08.2024 | 24,00 | | 123,70 | 113,61 | 10,09 | 71,55 | 67,28 | 4,27 | | | 41,75 | 32,25 | 9,50 | 42,73 | 32,73 | 10,00 | | 71,54 | 56,81 | | | 1,15 | |
| 13.08.2024 | 24,00 | | 119,27 | 108,94 | 10,33 | 70,36 | 65,99 | 4,37 | | | 40,72 | 30,88 | 9,84 | 41,66 | 31,36 | 10,30 | | 70,39 | 55,36 | | | 1,16 | |
| 14.08.2024 | 24,00 | | 116,10 | 106,46 | 9,64 | 69,93 | 65,65 | 4,28 | | | 39,35 | 30,14 | 9,21 | 40,23 | 30,62 | 9,61 | | 69,92 | 55,20 | | | 1,09 | |
| 15.08.2024 | 24,00 | | 116,40 | 107,44 | 8,96 | 70,33 | 65,99 | 4,34 | | | 39,06 | 30,46 | 8,60 | 39,92 | 30,94 | 8,98 | | 70,34 | 55,45 | | | 1,06 | |
| 16.08.2024 | 24,00 | | 115,15 | 107,12 | 8,03 | 70,97 | 66,62 | 4,35 | | | 37,96 | 30,42 | 7,54 | 38,83 | 30,90 | 7,93 | | 71,00 | 56,06 | | | 0,99 | |
| 17.08.2024 | 24,00 | | 118,57 | 109,72 | 8,85 | 72,15 | 67,89 | 4,26 | | | 39,49 | 31,18 | 8,31 | 40,42 | 31,66 | 8,76 | | 72,16 | 57,49 | | | 1,06 | |
| 18.08.2024 | 24,00 | | 115,68 | 107,34 | 8,34 | 70,79 | 66,48 | 4,31 | | | 38,43 | 30,45 | 7,98 | 39,29 | 30,93 | 8,36 | | 70,82 | 56,00 | | | 1,02 | |
| 19.08.2024 | 24,00 | | 117,46 | 106,52 | 10,94 | 71,20 | 66,88 | 4,32 | | | 40,80 | 30,16 | 10,64 | 41,73 | 30,64 | 11,09 | | 71,22 | 56,38 | | | 1,21 | |
| 20.08.2024 | 24,00 | | 120,06 | 110,23 | 9,83 | 70,55 | 66,25 | 4,30 | | | 40,74 | 31,26 | 9,48 | 41,68 | 31,74 | 9,94 | | 70,58 | 55,78 | | | 1,13 | |
| 21.08.2024 | 24,00 | | 124,07 | 113,11 | 10,96 | 69,81 | 65,64 | 4,17 | | | 42,85 | 32,07 | 10,78 | 43,77 | 32,55 | 11,22 | | 69,86 | 55,51 | | | 1,21 | |
| 22.08.2024 | 24,00 | | 124,79 | 115,10 | 9,69 | 70,48 | 66,30 | 4,18 | | | 42,08 | 32,68 | 9,40 | 43,02 | 33,16 | 9,86 | | 70,52 | 56,12 | | | 1,14 | |
| Среднее | 24,00 | | 117,78 | 108,37 | 9,40 | 70,53 | 66,36 | 4,18 | | | 39,72 | 30,74 | 8,98 | 40,62 | 31,21 | 9,41 | | 70,50 | 56,17 | | | 1,07 | |
| Итого | 744,00 | | 3651,14 | 3359,62 | 291,52 | | | | | | 1231,23 | 952,97 | 278,26 | 1259,23 | 967,58 | 291,65 | | | | | | | 33,30 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **20,69 °C** **5,76** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **27,54** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 27.08.2024 10:46 GMT+03:00
 Представитель теплоносителя: ООО "Обуховоэнерго"
 89c04596-291d-4661-b2ab-508a9f8caf5



Идентификатор документа 89c64596-291d-4661-b2ab-508a9f8cafc5



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 27.08.2024 10:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 27.08.2024 11:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |