Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 15.95

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	175.27	168.10	7.17	70.12	67.41	2.71	0.78	0.29	72.37	-	72.37	74.00	-	74.00	-	70.11	-	0.49	-	0.98
24.08.24	24.00	-	174.43	167.88	6.55	69.81	67.03	2.78	0.78	0.29	71.68	-	71.68	73.29	-	73.29	-	69.82	-	0.49	-	0.94
25.08.24	24.00	-	176.96	168.32	8.64	69.77	67.07	2.70	0.78	0.29	73.57	-	73.57	75.21	-	75.21	-	69.76	-	0.49	-	1.07
26.08.24	24.00	-	178.39	170.76	7.63	71.17	68.41	2.76	0.78	0.29	73.81	-	73.81	75.53	-	75.53	-	71.18	-	0.49	-	1.03
27.08.24	24.00	-	177.14	169.77	7.37	70.59	67.86	2.74	0.78	0.29	73.11	-	73.11	74.78	-	74.78	-	70.60	-	0.49	-	1.00
28.08.24	24.00	-	175.52	167.35	8.17	69.54	66.84	2.70	0.78	0.29	72.78	-	72.78	74.40	-	74.40	-	69.54	-	0.49	-	1.04
29.08.24	24.00	-	173.68	165.66	8.02	69.86	67.11	2.76	0.78	0.29	72.25	-	72.25	73.87	-	73.87	-	69.87	-	0.49	-	1.03
30.08.24	24.00	-	174.70	167.14	7.55	69.67	66.97	2.70	0.78	0.29	72.43	-	72.43	74.05	-	74.05	-	69.68	-	0.49	-	0.99
31.08.24	24.00	-	175.44	168.48	6.96	70.82	68.15	2.67	0.78	0.29	72.90	-	72.90	74.58	-	74.58	-	70.83	-	0.49	-	0.96
01.09.24	24.00	-	174.65	165.65	9.00	69.74	67.03	2.72	0.78	0.29	73.36	-	73.36	75.00	-	75.00	-	69.77	-	0.49	-	1.09
02.09.24	24.00	-	173.58	165.62	7.96	68.53	65.86	2.67	0.78	0.29	72.41	-	72.41	73.98	-	73.98	-	68.54	-	0.49	-	1.00
03.09.24	24.00	-	179.96	172.05	7.91	70.27	67.61	2.66	0.78	0.29	75.09	-	75.09	76.79	-	76.79	-	70.28	-	0.49	-	1.03
04.09.24	24.00	-	180.57	173.92	6.65	70.50	67.87	2.63	0.78	0.29	75.03	-	75.03	76.75	-	76.75	-	70.51	-	0.49	-	0.94
05.09.24	24.00	-	178.33	171.59	6.74	69.62	66.98	2.64	0.78	0.29	74.11	-	74.11	75.76	-	75.76	-	69.64	-	0.49	-	0.94
06.09.24	24.00	-	177.24	170.76	6.49	69.49	66.81	2.69	0.78	0.29	73.59	-	73.59	75.22	-	75.22	-	69.51	-	0.49	-	0.93
07.09.24	24.00	-	174.93	168.55	6.38	69.08	66.38	2.70	0.78	0.29	72.65	-	72.65	74.24	-	74.24	-	69.08	-	0.49	-	0.91
08.09.24	24.00	-	178.64	170.08	8.56	69.55	66.85	2.70	0.78	0.29	75.10	-	75.10	76.77	-	76.77	-	69.58	-	0.49	-	1.07
09.09.24	24.00	-	176.25	169.07	7.18	69.59	66.90	2.69	0.78	0.29	73.62	-	73.62	75.26	-	75.26	-	69.60	-	0.49	-	0.97
10.09.24	24.00	-	176.24	168.66	7.58	69.58	66.92	2.65	0.78	0.29	73.76	-	73.76	75.40	-	75.40	-	69.58	-	0.49	-	0.99
11.09.24	24.00	-	177.03	169.70	7.32	69.49	66.85	2.64	0.78	0.29	74.00	-	74.00	75.64	-	75.64	-	69.49	-	0.49	-	0.97
12.09.24	24.00	-	177.30	168.22	9.08	69.24	66.64	2.60	0.78	0.29	74.50	-	74.50	76.15	-	76.15	-	69.25	-	0.49	-	1.08
13.09.24	24.00	-	177.98	170.86	7.12	69.37	66.74	2.63	0.78	0.29	74.29	-	74.29	75.94	-	75.94	-	69.39	-	0.49	-	0.96
14.09.24	24.00	-	174.55	167.86	6.69	68.53	65.93	2.60	0.78	0.29	72.77	-	72.77	74.34	-	74.34	-	68.53	-	0.49	-	0.91
15.09.24	24.00	-	173.73	165.78	7.96	69.08	66.39	2.69	0.78	0.29	72.91	-	72.91	74.51	-	74.51	-	69.08	-	0.49	-	1.01
16.09.24	24.00	-	174.74	167.65	7.09	70.20	67.43	2.77	0.78	0.29	72.92	-	72.92	74.57	-	74.57	-	70.20	-	0.49	-	0.98
17.09.24	24.00	-	170.25	161.93	8.33	70.06	67.22	2.84	0.78	0.29	71.41	-	71.41	73.02	-	73.02	-	70.06	-	0.49	-	1.06
18.09.24	24.00	-	162.33	154.25	8.08	69.48	66.54	2.93	0.78	0.29	67.95	-	67.95	69.46	-	69.46	-	69.48	-	0.49	-	1.03
19.09.24	24.00	-	162.73	154.49	8.24	69.66	66.66	3.00	0.78	0.29	68.17	-	68.17	69.69	-	69.69	-	69.66	-	0.49	-	1.05
20.09.24	24.00	-	163.88	154.09	9.79	69.57	66.62	2.95	0.78	0.29	69.25	-	69.25	70.79	-	70.79	-	69.58	-	0.49	-	1.15
21.09.24	24.00	-	162.58	154.54	8.04	69.97	66.95	3.01	0.78	0.29	67.93	-	67.93	69.45	-	69.45	-	69.96	-	0.49	-	1.04
22.09.24	24.00	-	150.87	139.94	10.93	69.00	65.74	3.25	0.78	0.29	64.29	-	64.29	65.70	-	65.70	-	68.98	-	0.49	-	1.22
Среднее	24.00	-	173.54	165.76	7.78	69.71	66.96	2.75	0.78	0.29	72.39	-	72.39	74.00	-	74.00	-	69.71	-	0.49	0.00	1.01
Итого	744.00	-	5379.89	5138.69	241.20	-	-	-	-	-	2244.00	-	2244.00	2294.15	-	2294.15	-	-	-	-	-	31.42

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-	-	-
	22.09.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	15.95	°C	-3.93	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			27.49	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			246.12	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Сокол Л.А. 26.09.2024г.