Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровская ферма, 2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	СПТ943 ТВ1+ТВ2 №15805			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 15.95
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	223.53	217.96	5.58	69.83	63.71	6.12	0.77	0.37	222.97	219.06	3.91	227.96	223.19	4.76	-	69.63	63.56	0.38	0.36	1.74
24.08.24	24.00	-	222.47	217.27	5.20	69.68	63.51	6.17	0.77	0.37	221.93	218.29	3.64	226.87	222.39	4.48	-	69.48	63.38	0.38	0.36	1.72
25.08.24	24.00	-	224.11	216.67	7.45	69.53	63.45	6.08	0.77	0.37	223.57	217.67	5.90	228.52	221.74	6.78	-	69.33	63.31	0.38	0.36	1.85
26.08.24	24.00	-	224.89	217.45	7.44	71.01	64.68	6.33	0.77	0.37	224.34	218.45	5.89	229.51	222.69	6.82	-	70.80	64.53	0.38	0.36	1.92
27.08.24	24.00	-	224.39	217.58	6.81	70.35	64.18	6.18	0.77	0.37	223.84	218.56	5.28	228.91	222.74	6.17	-	70.15	64.03	0.38	0.36	1.84
28.08.24	24.00	-	223.16	216.29	6.87	69.25	63.25	6.00	0.77	0.37	222.64	217.28	5.36	227.54	221.32	6.21	-	69.05	63.12	0.38	0.36	1.79
29.08.24	24.00	-	222.54	216.09	6.46	69.74	63.65	6.09	0.77	0.37	222.07	217.02	5.05	227.02	221.10	5.92	-	69.54	63.51	0.38	0.36	1.78
30.08.24	24.00	-	222.20	216.40	5.79	69.53	63.52	6.01	0.77	0.37	221.74	217.27	4.47	226.66	221.35	5.31	-	69.32	63.38	0.38	0.36	1.72
31.08.24	24.00	-	222.56	216.87	5.69	70.55	64.41	6.14	0.77	0.37	222.13	217.75	4.38	227.19	221.94	5.25	-	70.34	64.26	0.38	0.36	1.75
01.09.24	24.00	-	222.40	215.06	7.34	69.54	63.42	6.12	0.77	0.37	221.98	215.95	6.03	226.90	219.98	6.92	-	69.34	63.27	0.38	0.36	1.85
02.09.24	24.00	-	221.56	215.21	6.35	68.37	62.41	5.97	0.77	0.37	221.17	216.13	5.04	225.92	220.05	5.87	-	68.18	62.27	0.38	0.36	1.74
03.09.24	24.00	-	224.59	218.64	5.94	70.11	64.11	6.00	0.77	0.37	224.15	219.57	4.58	229.20	223.76	5.44	-	69.91	63.96	0.38	0.36	1.75
04.09.24	24.00	-	226.18	219.55	6.63	70.26	64.33	5.93	0.77	0.37	225.74	220.51	5.22	230.84	224.75	6.09	-	70.07	64.19	0.38	0.36	1.79
05.09.24	24.00	-	224.69	217.90	6.79	69.44	63.58	5.85	0.77	0.37	224.28	218.86	5.42	229.24	222.97	6.26	-	69.24	63.44	0.38	0.36	1.77
06.09.24	24.00	-	223.06	217.42	5.64	69.32	63.39	5.93	0.77	0.37	222.64	218.36	4.28	227.55	222.44	5.11	-	69.13	63.24	0.38	0.36	1.70
07.09.24	24.00	-	221.29	216.09	5.20	68.85	62.94	5.90	0.77	0.37	220.89	217.03	3.85	225.69	221.03	4.66	-	68.65	62.80	0.38	0.36	1.65
08.09.24	24.00	-	224.57	218.74	5.83	69.40	63.39	6.01	0.77	0.37	224.16	219.72	4.44	229.12	223.82	5.29	-	69.20	63.25	0.38	0.36	1.74
09.09.24	24.00	-	225.75	219.15	6.60	69.43	63.48	5.95	0.77	0.37	225.39	220.20	5.18	230.37	224.33	6.04	-	69.23	63.34	0.38	0.36	1.78
10.09.24	24.00	-	225.78	219.32	6.46	69.34	63.44	5.90	0.77	0.37	225.41	220.45	4.96	230.38	224.57	5.80	-	69.14	63.29	0.38	0.36	1.76
11.09.24	24.00	-	227.00	220.97	6.03	69.32	63.44	5.88	0.77	0.37	226.62	222.16	4.46	231.61	226.31	5.30	-	69.12	63.29	0.38	0.36	1.74
12.09.24	24.00	-	227.93	220.71	7.22	68.99	63.23	5.76	0.77	0.37	227.55	221.87	5.67	232.52	226.00	6.52	-	68.80	63.09	0.38	0.36	1.79
13.09.24	24.00	-	227.92	220.60	7.32	69.27	63.46	5.80	0.77	0.37	227.53	221.49	6.03	232.54	225.64	6.90	-	69.07	63.32	0.38	0.36	1.81
14.09.24	24.00	-	224.87	219.04	5.83	68.32	62.61	5.71	0.77	0.37	224.49	219.53	4.97	229.31	223.53	5.78	-	68.13	62.47	0.38	0.36	1.67
15.09.24	24.00	-	224.61	217.16	7.45	68.98	63.11	5.87	0.77	0.37	224.23	217.57	6.66	229.13	221.61	7.52	-	68.79	62.97	0.38	0.36	1.81
16.09.24	24.00	-	225.60	218.22	7.38	70.06	63.96	6.10	0.77	0.37	225.20	218.54	6.65	230.26	222.69	7.56	-	69.86	63.81	0.38	0.36	1.87
17.09.24	24.00	-	222.30	214.93	7.37	69.87	63.75	6.12	0.77	0.37	221.92	215.26	6.65	226.88	219.33	7.55	-	69.66	63.61	0.38	0.36	1.85
18.09.24	24.00	-	219.10	211.83	7.27	69.31	63.16	6.15	0.77	0.37	218.70	211.86	6.84	223.52	215.79	7.73	-	69.10	63.02	0.38	0.36	1.82
19.09.24	24.00	-	219.81	211.87	7.94	69.53	63.27	6.26	0.77	0.37	219.40	211.82	7.58	224.26	215.76	8.50	-	69.32	63.13	0.38	0.36	1.90
20.09.24	24.00	-	219.41	212.18	7.22	69.44	63.11	6.33	0.77	0.37	219.00	212.12	6.88	223.84	216.05	7.79	-	69.23	62.98	0.38	0.36	1.86
21.09.24	24.00	-	218.33	212.02	6.31	69.74	63.22	6.52	0.77	0.37	217.93	212.06	5.87	222.78	216.00	6.78	-	69.52	63.07	0.38	0.36	1.84
22.09.24	24.00	-	213.46	205.12	8.34	68.85	62.09	6.76	0.77	0.37	213.09	204.95	8.14	217.73	208.64	9.09	-	68.63	61.95	0.38	0.36	1.98
Среднее	24.00	-	223.23	216.59	6.64	69.52	63.46	6.06	0.77	0.37	222.80	217.33	5.46	227.73	221.404	6.33	-	69.32	63.32	0.38	0.36	1.79
Итого	744.00	-	6920.05	6714.32	205.73	-	-	-	-	-	6906.67	6737.35	169.32	7059.74	6863.54	196.20	-	-	-	-	-	55.56

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-		
	22.09.24							-		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	15.95	°C	2.70	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			52.86	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			196.20	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.