Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 101-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №14799 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 15.95

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	34.38	19.01	15.36	65.81	64.98	0.82	0.49	0.39	14.74	-	14.74	15.03	-	15.03	-	65.28	-	0.44	-	1.03
24.08.24	24.00	-	33.99	19.27	14.73	65.46	64.42	1.03	0.49	0.39	13.98	-	13.98	14.26	-	14.26	-	65.23	-	0.44	-	0.98
25.08.24	24.00	-	35.75	18.43	17.33	65.64	64.77	0.87	0.49	0.39	16.78	-	16.78	17.11	-	17.11	-	65.19	-	0.44	-	1.15
26.08.24	24.00	-	26.13	17.35	8.79	64.94	62.25	2.70	0.49	0.39	15.82	-	15.82	16.11	-	16.11	-	61.48	-	0.44	-	2.84
27.08.24	24.00	-	37.09	21.14	15.94	66.55	65.58	0.98	0.49	0.39	15.18	-	15.18	15.49	-	15.49	-	66.34	-	0.44	-	1.08
28.08.24	24.00	-	37.36	20.61	16.75	65.70	64.78	0.92	0.49	0.39	16.06	-	16.06	16.38	-	16.38	-	65.43	-	0.44	-	1.12
29.08.24	24.00	-	35.51	20.02	15.49	65.87	64.77	1.10	0.49	0.39	14.77	-	14.77	15.07	-	15.07	-	65.77	-	0.44	-	1.04
30.08.24	24.00	-	30.76	17.62	13.14	64.85	63.25	1.60	0.49	0.39	15.62	-	15.62	15.91	-	15.91	-	63.45	-	0.44	-	1.43
31.08.24	24.00	-	35.21	20.15	15.06	66.55	65.53	1.02	0.49	0.39	14.33	-	14.33	14.63	-	14.63	-	66.40	-	0.44	-	1.02
01.09.24	24.00	-	35.56	19.42	16.14	65.65	64.47	1.18	0.49	0.39	15.47	-	15.47	15.78	-	15.78	-	65.62	-	0.44	-	1.08
02.09.24	24.00	-	36.04	19.43	16.60	64.80	63.75	1.05	0.49	0.39	15.92	-	15.92	16.22	-	16.22	-	64.65	-	0.44	-	1.10
03.09.24	24.00	-	36.55	20.59	15.96	66.13	65.08	1.05	0.49	0.39	15.22	-	15.22	15.53	-	15.53	-	66.04	-	0.44	-	1.08
04.09.24	24.00	-	34.78	19.82	14.97	66.25	65.23	1.02	0.49	0.39	14.18	-	14.18	14.47	-	14.47	-	66.04	-	0.44	-	1.01
05.09.24	24.00	-	35.86	19.36	16.50	65.65	64.53	1.11	0.49	0.39	15.74	-	15.74	16.06	-	16.06	-	65.58	-	0.44	-	1.11
06.09.24	24.00	-	34.67	19.27	15.40	65.45	64.40	1.05	0.49	0.39	14.65	-	14.65	14.94	-	14.94	-	65.27	-	0.44	-	1.03
07.09.24	24.00	-	33.92	19.00	14.92	65.00	64.01	1.00	0.49	0.39	14.16	-	14.16	14.43	-	14.43	-	64.73	-	0.44	-	0.99
08.09.24	24.00	-	35.95	18.97	16.97	65.60	64.40	1.21	0.49	0.39	16.24	-	16.24	16.57	-	16.57	-	65.60	-	0.44	-	1.14
09.09.24	24.00	-	37.22	18.68	18.55	65.72	64.60	1.12	0.49	0.39	17.85	-	17.85	18.21	-	18.21	-	65.59	-	0.44	-	1.24
10.09.24	24.00	-	36.90	18.61	18.30	65.68	64.58	1.10	0.49	0.39	17.61	-	17.61	17.96	-	17.96	-	65.55	-	0.44	-	1.22
11.09.24	24.00	-	35.37	19.06	16.31	65.54	64.45	1.09	0.49	0.39	15.60	-	15.60	15.91	-	15.91	-	65.43	-	0.44	-	1.09
12.09.24	24.00	-	35.44	18.61	16.84	65.42	64.34	1.08	0.49	0.39	16.16	-	16.16	16.48	-	16.48	-	65.26	-	0.44	-	1.12
13.09.24	24.00	-	34.32	19.02	15.31	65.54	64.40	1.14	0.49	0.39	14.58	-	14.58	14.87	-	14.87	-	65.45	-	0.44	-	1.03
14.09.24	24.00	-	34.09	18.66	15.43	64.83	63.81	1.02	0.49	0.39	14.69	-	14.69	14.97	-	14.97	-	64.63	-	0.44	-	1.02
15.09.24	24.00	-	36.24	18.22	18.02	65.37	64.19	1.18	0.49	0.39	17.38	-	17.38	17.72	-	17.72	-	65.30	-	0.44	-	1.20
16.09.24	24.00	-	36.42	18.77	17.65	66.27	65.07	1.20	0.49	0.39	16.93	-	16.93	17.28	-	17.28	-	66.17	-	0.44	-	1.19
17.09.24	24.00	-	34.70	17.82	16.88	65.98	64.83	1.15	0.49	0.39	16.19	-	16.19	16.52	-	16.52	-	65.76	-	0.44	-	1.13
18.09.24	24.00	-	33.60	16.15	17.45	65.49	64.19	1.30	0.49	0.39	16.78	-	16.78	17.11	-	17.11	-	65.34	-	0.44	-	1.16
19.09.24	24.00	-	33.16	16.28	16.88	65.56	64.22	1.33	0.49	0.39	16.28	-	16.28	16.61	-	16.61	-	65.40	-	0.44	-	1.13
20.09.24	24.00	-	33.41	16.29	17.12	65.47	64.18	1.29	0.49	0.39	16.45	-	16.45	16.78	-	16.78	-	65.29	-	0.44	-	1.14
21.09.24	24.00	-	33.46	16.25	17.21	65.78	64.46	1.31	0.49	0.39	16.54	-	16.54	16.87	-	16.87	-	65.57	-	0.44	-	1.15
22.09.24	24.00	-	32.81	13.93	18.88	65.13	63.44	1.70	0.49	0.39	18.67	-	18.67	19.04	-	19.04	-	64.94	-	0.44	-	1.25
Среднее	24.00	-	34.73	18.57	16.16	65.60	64.42	1.18	0.49	0.39	15.83	-	15.83	16.14	-	16.14	-	65.28	-	0.44	0.00	1.17
Итого	744.00	-	1076.67	575.79	500.88	-	-	-	-	-	490.60	-	490.60	500.31	-	500.31	-	-	-	-	-	36.32

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-		
	22.09.24							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	15.95	°C	7.82	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			28.50	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			500.31	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.