Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 105-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №207725 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 15.95

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общее теплопотр-е Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	134.10	129.50	4.60	69.06	64.17	4.89	0.69	0.49	88.06	-	88.06	89.98	-	89.98	-	68.95	-	-	-	0.96
24.08.24	24.00	-	133.95	129.30	4.65	68.96	63.93	5.03	0.69	0.49	88.00	-	88.00	89.93	-	89.93	-	68.86	-	-	-	0.98
25.08.24	24.00	-	135.17	129.61	5.56	68.79	63.91	4.88	0.69	0.49	88.92	-	88.92	90.84	-	90.84	-	68.69	-	-	-	1.02
26.08.24	24.00	-	136.13	130.75	5.38	70.29	65.28	5.01	0.69	0.49	89.61	-	89.61	91.61	-	91.61	-	70.18	-	-	-	1.04
27.08.24	24.00	-	135.64	129.86	5.78	69.63	64.67	4.96	0.69	0.49	89.40	-	89.40	91.33	-	91.33	-	69.52	-	-	-	1.05
28.08.24	24.00	-	133.99	127.42	6.57	68.52	63.64	4.88	0.69	0.49	88.42	-	88.42	90.32	-	90.32	-	68.41	-	-	-	1.08
29.08.24	24.00	-	132.22	126.00	6.22	69.08	64.02	5.06	0.69	0.49	87.28	-	87.28	89.20	-	89.20	-	68.97	-	-	-	1.07
30.08.24	24.00	-	129.65	123.78	5.87	68.97	63.93	5.04	0.69	0.49	85.72	-	85.72	87.63	-	87.63	-	68.86	-	-	-	1.04
31.08.24	24.00	-	127.41	121.27	6.14	70.05	64.95	5.10	0.69	0.49	84.33	-	84.33	86.24	-	86.24	-	69.93	-	-	-	1.05
01.09.24	24.00	-	126.36	118.89	7.47	69.03	63.84	5.19	0.69	0.49	83.79	-	83.79	85.67	-	85.67	-	68.93	-	-	-	1.14
02.09.24	24.00	-	126.79	119.96	6.83	67.91	62.78	5.13	0.69	0.49	84.06	-	84.06	85.81	-	85.81	-	67.81	-	-	-	1.08
03.09.24	24.00	-	130.31	124.33	5.98	69.69	64.49	5.20	0.69	0.49	86.26	-	86.26	88.18	-	88.18	-	69.59	-	-	-	1.07
04.09.24	24.00	-	131.79	125.23	6.56	69.81	64.72	5.09	0.69	0.49	87.35	-	87.35	89.27	-	89.27	-	69.70	-	-	-	1.10
05.09.24	24.00	-	129.85	123.48	6.37	69.00	63.92	5.08	0.69	0.49	86.00	-	86.00	87.92	-	87.92	-	68.90	-	-	-	1.07
06.09.24	24.00	-	128.85	123.49	5.36	68.88	63.77	5.11	0.69	0.49	85.24	-	85.24	87.12	-	87.12	-	68.77	-	-	-	1.01
07.09.24	24.00	-	127.85	121.12	6.73	68.38	63.30	5.08	0.69	0.49	84.82	-	84.82	86.67	-	86.67	-	68.27	-	-	-	1.08
08.09.24	24.00	-	130.12	121.78	8.34	68.95	63.83	5.12	0.69	0.49	86.58	-	86.58	88.50	-	88.50	-	68.84	-	-	-	1.20
09.09.24	24.00	-	128.45	121.22	7.23	68.97	63.79	5.18	0.69	0.49	85.24	-	85.24	87.14	-	87.14	-	68.86	-	-	-	1.13
10.09.24	24.00	-	127.94	121.43	6.51	68.83	63.74	5.09	0.69	0.49	84.84	-	84.84	86.70	-	86.70	-	68.72	-	-	-	1.07
11.09.24	24.00	-	128.99	121.99	7.00	68.86	63.81	5.05	0.69	0.49	85.61	-	85.61	87.53	-	87.53	-	68.75	-	-	-	1.10
12.09.24	24.00	-	127.90	121.94	5.96	68.57	63.55	5.02	0.69	0.49	84.75	-	84.75	86.61	-	86.61	-	68.46	-	-	-	1.03
13.09.24	24.00	-	129.85	123.28	6.57	68.83	63.83	5.00	0.69	0.49	85.98	-	85.98	87.85	-	87.85	-	68.73	-	-	-	1.07
14.09.24	24.00	-	127.42	121.06	6.36	67.83	62.91	4.92	0.69	0.49	84.36	-	84.36	86.13	-	86.13	-	67.72	-	-	-	1.03
15.09.24	24.00	-	126.44	118.97	7.47	68.53	63.66	4.87	0.69	0.49	83.79	-	83.79	85.59	-	85.59	-	68.42	-	-	-	1.10
16.09.24	24.00	-	127.54	120.78	6.76	69.59	64.55	5.04	0.69	0.49	84.42	-	84.42	86.31	-	86.31	-	69.47	-	-	-	1.08
17.09.24	24.00	-	122.50	115.57	6.93	69.34	64.15	5.19	0.69	0.49	81.08	-	81.08	82.86	-	82.86	-	69.23	-	-	-	1.09
18.09.24	24.00	-	118.05	110.39	7.66	68.74	63.19	5.55	0.69	0.49	78.28	-	78.28	79.96	-	79.96	-	68.63	-	-	-	1.14
19.09.24	24.00	-	117.99	110.94	7.05	68.97	63.18	5.79	0.69	0.49	78.13	-	78.13	79.82	-	79.82	-	68.86	-	-	-	1.13
20.09.24	24.00	-	118.40	111.44	6.96	68.87	63.06	5.81	0.69	0.49	78.34	-	78.34	80.03	-	80.03	-	68.76	-	-	-	1.13
21.09.24	24.00	-	117.85	110.45	7.40	69.12	63.33	5.79	0.69	0.49	78.08	-	78.08	79.76	-	79.76	-	69.01	-	-	-	1.16
22.09.24	24.00	-	111.59	101.42	10.17	68.18	61.93	6.25	0.69	0.49	74.27	-	74.27	75.87	-	75.87	-	68.06	-	-	-	1.33
Среднее	24.00	-	127.78	121.18	6.59	68.98	63.80	5.17	0.69	0.49	84.55	-	84.55	86.40	-	86.40	-	68.87	-	-	0.00	1.08
Итого	744.00	-	3961.09	3756.65	204.44	-	-	-	-	-	2621.01	-	2621.01	2678.38	-	2678.38	-	-	-	-	-	33.62

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24	177310.090	169470.830	84292.650		86508.540		-	6394.835	25587.000
	22.09.24	181271.180	173227.480	86913.660		89186.920		-	6575.405	26331.000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	15.95	°C	3.33	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			30.29	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			208.61	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «Энергосбыт»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 20.09.2024 г.