

Портреты: ЖКС №2 Невского района  
 Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2  
 Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 113-2  
 Телефон: -  
 Угол учета: Общий  
 Код УУТЭ: -

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКГ-7 №207735  
 Расходомер: ПРЭМ  
 Подача тр.(M1): № 519379  
 Расходомер: ПРЭМ  
 Обратн.тр.(M2): № 515627  
 Расходомер: ПРЭМ  
 Тр. ВЭС(M3): № 517016  
 Расходомер: ПРЭМ  
 Тр. ВЭС(M4): № -  
 Расходомер: ПРЭМ  
 Тр.подпитки(V5): -  
 Расходомер: ПРЭМ

Схема подключения: СОИ ВЭС 2-трубная, СО открытая, ГВС теплосное  
 Режим (схема): -  
 Число входов и выходов: -

Расчетные алгоритмы: Гкал/час:  $Q_{гв} = M1 \cdot (t_{1-гв} - t_{2-гв}) \cdot M2 \cdot (t_{2-гв} - t_{3-гв})$   
 Дневные нагрузки (гр.час): Гкал/час:  $Q_{дгв} = M1 \cdot (t_{1-гв} - t_{2-гв}) \cdot M2 \cdot (t_{2-гв} - t_{3-гв})$   
 Дневные расходы (гр.сут.): Гкал/сут.:  $Q_{дгв} = M1 \cdot (t_{1-гв} - t_{2-гв}) \cdot M2 \cdot (t_{2-гв} - t_{3-гв})$   
 Дневные расходы (гр.сут.): Гкал/сут.: -

Приборы УУТЭ поверены до: -  
 Тариф: Гр. С = 15.95  
 Преобр.датеция: -  
 Преобр.датеция: -  
 Преобр.датеция: -  
 Преобр.датеция: -

Дата	Тип	НС	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Общее Фобш. Гкал
			M1	M2	ΔM	t1	t2	ΔT	ρ1	ρ2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV(кв)	Удод	T3	T4	ρ3	ρ4	
23.08.24	24.00	-	112.42	106.50	5.92	70.31	64.91	5.40	0.69	0.49	59.95	59.95	61.27	61.27	61.27	61.27	69.63	-	-	-	-	1.00
24.08.24	24.00	-	112.79	105.96	6.80	70.29	64.84	5.45	0.69	0.49	60.46	60.46	61.82	61.82	61.82	61.82	69.67	-	-	-	-	1.06
25.08.24	24.00	-	113.72	105.96	7.76	70.05	64.71	5.34	0.69	0.49	61.34	61.34	62.70	62.70	62.70	62.70	69.37	-	-	-	-	1.11
26.08.24	24.00	-	113.46	106.88	6.58	71.59	66.12	5.47	0.69	0.49	60.70	60.70	62.11	62.11	62.11	62.11	70.88	-	-	-	-	1.06
27.08.24	24.00	-	114.17	106.73	7.44	70.88	65.46	5.42	0.69	0.49	61.48	61.48	62.87	62.87	62.87	62.87	70.17	-	-	-	-	1.11
28.08.24	24.00	-	112.57	105.52	7.05	69.72	64.99	5.33	0.69	0.49	60.54	60.54	61.85	61.85	61.85	61.85	69.01	-	-	-	-	1.05
29.08.24	24.00	-	112.76	105.17	7.59	70.31	64.90	5.41	0.69	0.49	60.93	60.93	62.31	62.31	62.31	62.31	69.60	-	-	-	-	1.11
30.08.24	24.00	-	112.75	105.51	7.24	70.09	64.80	5.29	0.69	0.49	61.08	61.08	62.44	62.44	62.44	62.44	69.37	-	-	-	-	1.07
31.08.24	24.00	-	112.35	105.79	6.56	71.04	65.70	5.34	0.69	0.49	60.26	60.26	61.65	61.65	61.65	61.65	70.32	-	-	-	-	1.03
01.09.24	24.00	-	113.73	104.50	9.23	70.07	64.60	5.47	0.69	0.49	62.21	62.21	63.57	63.57	63.57	63.57	69.34	-	-	-	-	1.22
02.09.24	24.00	-	113.76	104.77	8.99	68.91	63.63	5.28	0.69	0.49	61.97	61.97	63.28	63.28	63.28	63.28	68.11	-	-	-	-	1.18
03.09.24	24.00	-	114.70	107.59	7.11	70.66	65.41	5.25	0.69	0.49	61.51	61.51	62.90	62.90	62.90	62.90	69.89	-	-	-	-	1.07
04.09.24	24.00	-	115.91	108.49	7.42	70.76	65.60	5.16	0.69	0.49	62.29	62.29	63.69	63.69	63.69	63.69	69.98	-	-	-	-	1.09
05.09.24	24.00	-	113.28	106.76	6.52	69.95	64.86	5.09	0.69	0.49	60.35	60.35	61.69	61.69	61.69	61.69	68.21	-	-	-	-	1.01
06.09.24	24.00	-	113.87	106.50	7.37	69.85	64.61	5.24	0.69	0.49	61.11	61.11	62.47	62.47	62.47	62.47	69.13	-	-	-	-	1.08
07.09.24	24.00	-	112.06	105.26	6.80	69.92	64.08	5.24	0.69	0.49	59.97	59.97	61.27	61.27	61.27	61.27	68.58	-	-	-	-	1.03
08.09.24	24.00	-	116.20	106.66	9.54	69.93	64.60	5.33	0.69	0.49	63.46	63.46	64.84	64.84	64.84	64.84	69.20	-	-	-	-	1.24
09.09.24	24.00	-	114.30	105.92	8.38	69.95	64.60	5.35	0.69	0.49	61.99	61.99	63.35	63.35	63.35	63.35	69.26	-	-	-	-	1.16
10.09.24	24.00	-	114.19	105.84	8.35	69.81	64.55	5.26	0.69	0.49	61.94	61.94	63.28	63.28	63.28	63.28	69.09	-	-	-	-	1.14
11.09.24	24.00	-	115.05	107.09	7.96	69.82	64.64	5.18	0.69	0.49	62.19	62.19	63.56	63.56	63.56	63.56	69.09	-	-	-	-	1.12
12.09.24	24.00	-	116.04	107.04	9.00	69.48	64.68	5.08	0.69	0.49	63.17	63.17	64.53	64.53	64.53	64.53	68.75	-	-	-	-	1.17
13.09.24	24.00	-	114.45	107.07	7.38	69.81	64.68	5.13	0.69	0.49	61.40	61.40	62.76	62.76	62.76	62.76	69.11	-	-	-	-	1.07
14.09.24	24.00	-	113.62	105.86	7.76	68.77	63.79	4.98	0.69	0.49	61.58	61.58	62.89	62.89	62.89	62.89	67.99	-	-	-	-	1.07
15.09.24	24.00	-	113.62	104.49	9.13	69.52	64.38	5.14	0.69	0.49	62.22	62.22	63.57	63.57	63.57	63.57	68.76	-	-	-	-	1.18
16.09.24	24.00	-	114.18	105.64	8.54	70.59	65.25	5.34	0.69	0.49	62.21	62.21	63.61	63.61	63.61	63.61	69.82	-	-	-	-	1.17
17.09.24	24.00	-	111.09	102.33	8.76	70.37	64.93	5.44	0.69	0.49	60.75	60.75	62.08	62.08	62.08	62.08	69.53	-	-	-	-	1.18
18.09.24	24.00	-	108.44	99.69	8.75	69.81	64.28	5.53	0.69	0.49	59.43	59.43	60.74	60.74	60.74	60.74	68.97	-	-	-	-	1.17
19.09.24	24.00	-	109.06	99.99	9.07	70.08	64.41	5.67	0.69	0.49	59.97	59.97	61.28	61.28	61.28	61.28	69.31	-	-	-	-	1.21
20.09.24	24.00	-	109.76	100.24	9.43	69.98	64.36	5.62	0.69	0.49	60.46	60.46	61.81	61.81	61.81	61.81	69.20	-	-	-	-	1.23
21.09.24	24.00	-	107.76	99.48	8.28	70.22	64.41	5.81	0.69	0.49	58.80	58.80	60.08	60.08	60.08	60.08	69.43	-	-	-	-	1.16
22.09.24	24.00	-	105.15	92.85	12.30	69.42	63.14	6.28	0.69	0.49	59.15	59.15	60.44	60.44	60.44	60.44	68.74	-	-	-	-	1.44
Среднее	24.00	-	112.81	104.78	8.03	70.04	64.68	5.37	0.69	0.49	61.12	61.12	62.47	62.47	62.47	62.47	69.31	-	-	-	-	1.13
Итого	744.00	-	3497.12	3248.11	249.01	-	-	-	-	-	1894.87	1894.87	1936.70	1936.70	1936.70	1936.70	62.47	-	-	-	-	34.97

Показания счетчиков на момент снятия данных  
 Дата и время: 22.08.24  
 M1 (Т): - M2 (Т): - M3 (Т): - M4 (Т): -  
 V3 (M3): - V4 (M3): -  
 Qгвс (Гкал): -  
 Qгвс (Гкал): -  
 Qгвс (Гкал): -  
 Qгвс (Гкал): -

Количество тепловой энергии Фобш, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Угол, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на теплосчетчик холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):  
 Объем приобретенного теплоносителя Угол:

15.95 °C  
 4.05 Гкал  
 30.92 Гкал  
 254.09 М3

Представитель теплоснабжающей организации  
 Ответственный за учет тепловой энергии (Госбендер)  
 Соколов Д.А.  
 26.09.2024г.

