Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 15.95

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	104.96	99.14	5.82	70.67	66.55	4.12	0.69	0.49	52.23	47.91	4.32	53.43	48.80	4.63	-	70.60	62.42	0.59	0.49	0.83
24.08.24	24.00	-	105.12	98.40	6.72	70.71	66.54	4.17	0.69	0.49	52.65	47.50	5.15	53.87	48.38	5.49	-	70.65	62.36	0.59	0.49	0.89
25.08.24	24.00	-	105.38	98.39	6.99	70.41	66.30	4.11	0.69	0.49	52.96	47.44	5.52	54.16	48.28	5.88	-	70.34	62.15	0.59	0.49	0.90
26.08.24	24.00	-	105.56	99.24	6.32	72.01	67.81	4.20	0.69	0.49	52.83	47.96	4.87	54.04	48.89	5.15	-	71.94	63.60	0.59	0.49	0.87
27.08.24	24.00	-	105.47	99.18	6.29	71.25	67.09	4.16	0.69	0.49	53.09	47.99	5.10	54.29	48.92	5.37	-	71.19	62.91	0.59	0.49	0.87
28.08.24	24.00	-	104.69	97.58	7.11	70.06	65.92	4.14	0.69	0.49	52.68	47.19	5.49	53.88	47.99	5.89	-	69.98	61.74	0.59	0.49	0.91
29.08.24	24.00	-	102.53	97.13	5.40	70.70	66.30	4.40	0.69	0.49	52.39	48.14	4.25	53.59	49.05	4.54	-	70.64	62.09	0.59	0.49	0.81
30.08.24	24.00	-	103.18	97.06	6.12	70.46	66.14	4.32	0.69	0.49	53.18	48.11	5.07	54.38	49.00	5.38	-	70.39	62.02	0.59	0.49	0.85
31.08.24	24.00	-	103.53	97.39	6.14	71.39	67.08	4.31	0.69	0.49	53.27	48.22	5.05	54.48	49.14	5.34	-	71.31	62.95	0.59	0.49	0.86
01.09.24	24.00	-	102.61	96.09	6.52	70.41	66.04	4.37	0.69	0.49	52.98	47.50	5.48	54.18	48.38	5.80	-	70.34	61.85	0.59	0.49	0.88
02.09.24	24.00	-	102.80	96.30	6.50	69.26	65.15	4.11	0.69	0.49	52.96	47.66	5.30	54.16	48.49	5.67	-	69.18	61.23	0.59	0.49	0.85
03.09.24	24.00	-	105.16	99.09	6.07	71.03	66.93	4.10	0.69	0.49	53.98	49.01	4.97	55.18	49.98	5.20	-	70.96	63.01	0.59	0.49	0.84
04.09.24	24.00	-	105.86	99.94	5.92	71.09	67.10	3.99	0.69	0.49	54.25	49.51	4.74	55.45	50.46	4.99	-	71.02	63.27	0.59	0.49	0.83
05.09.24	24.00	-	103.97	98.88	5.09	70.32	66.30	4.02	0.69	0.49	53.09	49.06	4.03	54.29	50.01	4.28	-	70.26	62.48	0.59	0.49	0.76
06.09.24	24.00	-	103.56	98.52	5.04	70.21	66.13	4.08	0.69	0.49	52.84	48.88	3.96	54.05	49.81	4.24	-	70.15	62.26	0.59	0.49	0.76
07.09.24	24.00	-	102.65	97.01	5.64	69.67	65.62	4.05	0.69	0.49	52.50	48.02	4.48	53.70	48.92	4.78	-	69.60	61.73	0.59	0.49	0.79
08.09.24	24.00	-	104.72	98.04	6.68	70.29	66.19	4.10	0.69	0.49	53.81	48.38	5.43	55.02	49.30	5.72	-	70.23	62.24	0.59	0.49	0.88
09.09.24	24.00	-	103.50	97.53	5.97	70.32	66.18	4.14	0.69	0.49	52.84	48.25	4.59	54.04	49.17	4.87	-	70.26	62.22	0.59	0.49	0.83
10.09.24	24.00	-	103.37	97.52	5.85	70.14	66.07	4.07	0.69	0.49	52.70	48.31	4.39	53.90	49.21	4.69	-	70.07	62.16	0.59	0.49	0.81
11.09.24	24.00	-	104.17	98.66	5.51	70.16	66.12	4.04	0.69	0.49	53.13	48.87	4.26	54.33	49.81	4.52	-	70.09	62.24	0.59	0.49	0.79
12.09.24	24.00	-	104.43	98.15	6.28	69.82	65.77	4.05	0.69	0.49	53.58	48.58	5.00	54.78	49.46	5.32	-	69.75	61.84	0.59	0.49	0.84
13.09.24	24.00	-	104.46	98.95	5.51	70.16	65.98	4.18	0.69	0.49	53.41	49.08	4.33	54.61	50.00	4.61	-	70.10	61.99	0.59	0.49	0.80
14.09.24	24.00	-	102.84	96.71	6.13	69.09	65.01	4.08	0.69	0.49	52.75	47.88	4.87	53.95	48.72	5.23	-	69.02	61.07	0.59	0.49	0.82
15.09.24	24.00	-	102.06	95.31	6.75	69.89	65.66	4.23	0.69	0.49	52.61	47.08	5.53	53.81	47.91	5.90	-	69.82	61.58	0.59	0.49	0.88
16.09.24	24.00	-	102.30	96.75	5.55	70.96	66.58	4.38	0.69	0.49	52.34	47.98	4.36	53.54	48.88	4.66	-	70.89	62.40	0.59	0.49	0.82
17.09.24	24.00	-	99.24	93.59	5.65	70.73	66.23	4.50	0.69	0.49	50.76	46.38	4.38	51.96	47.19	4.77	-	70.66	61.92	0.59	0.49	0.82
18.09.24	24.00	-	96.96	91.10	5.86	70.16	65.60	4.56	0.69	0.49	49.76	45.09	4.67	50.93	45.87	5.06	-	70.09	61.22	0.59	0.49	0.83
19.09.24	24.00	-	97.04	91.42	5.62	70.46	65.80	4.66	0.69	0.49	49.76	45.28	4.48	50.92	46.08	4.84	-	70.39	61.34	0.59	0.49	0.83
20.09.24	24.00	-	97.50	91.43	6.07	70.34	65.72	4.62	0.69	0.49	50.09	45.30	4.79	51.26	46.06	5.20	-	70.28	61.27	0.59	0.49	0.85
21.09.24	24.00	-	97.47	90.51	6.96	70.58	65.89	4.69	0.69	0.49	50.38	44.61	5.77	51.57	45.39	6.18	-	70.50	61.36	0.59	0.49	0.92
22.09.24	24.00	-	92.48	84.73	7.75	69.78	64.75	5.03	0.69	0.49	48.11	41.53	6.58	49.14	42.24	6.90	-	69.71	59.88	0.59	0.49	0.97
Среднее	24.00	-	102.57	96.44	6.12	70.40	66.15	4.26	0.69	0.49	52.38	47.51	4.88	53.58	48.380	5.20	-	70.34	62.03	0.59	0.49	0.85
Итого	744.00	-	3179.57	2989.74	189.83	-	-	-	-	-	1623.91	1472.70	151.21	1660.89	1499.79	161.10	-	-	-	-	-	26.20

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-	-	-
	22.09.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 15.95 °C 2.57 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 23.63 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 161.10 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКС № 2 Невского р-на Санкт-Петербурга» Филиал «Абонентский отдел»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.