Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7 №208366 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 15.95

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-									24.39	10.22	14.17	24.84	10.30	14.54	-	62.64	42.82	0.59	0.49	1.09
24.08.24	24.00	-									14.83	5.54	9.29	15.09	5.54	9.55	-	60.10	38.45	0.59	0.49	0.68
25.08.24	24.00	-									20.21	3.96	16.25	20.51	4.01	16.50	-	57.17	45.76	0.59	0.49	0.97
26.08.24	24.00	-									20.85	0.90	19.95	21.12	0.90	20.22	-	54.12	23.14	0.59	0.49	1.11
27.08.24	24.00	-									20.30	2.82	17.48	20.60	2.82	17.78	-	55.69	33.45	0.59	0.49	1.04
28.08.24	24.00	-									28.28	12.18	16.10	28.88	12.31	16.57	-	67.66	47.40	0.59	0.49	1.34
29.08.24	24.00	-									28.30	15.04	13.26	28.93	15.28	13.65	-	69.75	49.94	0.59	0.49	1.22
30.08.24	24.00	-									29.39	15.00	14.39	30.03	15.24	14.79	-	69.12	49.84	0.59	0.49	1.28
31.08.24	24.00	-									28.22	14.93	13.29	28.84	15.17	13.67	-	69.93	49.94	0.59	0.49	1.23
01.09.24	24.00	-									31.15	15.00	16.15	31.83	15.24	16.59	-	69.28	50.33	0.59	0.49	1.40
02.09.24	24.00	-									29.20	13.21	15.99	29.82	13.38	16.44	-	67.48	47.76	0.59	0.49	1.34
03.09.24	24.00	-									26.90	13.61	13.29	27.52	13.81	13.71	-	71.07	49.45	0.59	0.49	1.24
04.09.24	24.00	-									27.48	14.35	13.13	28.16	14.59	13.57	-	73.85	51.56	0.59	0.49	1.29
05.09.24	24.00	-									28.76	15.66	13.10	29.46	15.90	13.56	-	73.36	52.52	0.59	0.49	1.29
06.09.24	24.00	-									30.30	16.17	14.13	31.03	16.41	14.62	-	72.05	52.32	0.59	0.49	1.34
07.09.24	24.00	-									29.78	16.14	13.64	30.46	16.38	14.08	-	71.00	51.75	0.59	0.49	1.28
08.09.24	24.00	-									32.55	15.87	16.68	33.30	16.11	17.19	-	71.19	52.01	0.59	0.49	1.49
09.09.24	24.00	-									31.65	16.13	15.52	32.34	16.37	15.97	-	69.41	51.12	0.59	0.49	1.37
10.09.24	24.00	-									30.27	15.54	14.73	30.93	15.78	15.15	-	68.32	49.91	0.59	0.49	1.29
11.09.24	24.00	-									30.46	15.35	15.11	31.16	15.59	15.57	-	70.68	51.16	0.59	0.49	1.37
12.09.24	24.00	-									30.29	15.55	14.74	31.01	15.79	15.22	-	71.65	51.88	0.59	0.49	1.36
13.09.24	24.00	-									28.82	14.95	13.87	29.49	15.18	14.31	-	70.85	51.22	0.59	0.49	1.28
14.09.24	24.00	-									29.65	15.79	13.86	30.26	16.03	14.23	-	66.40	49.09	0.59	0.49	1.19
15.09.24	24.00	-									32.56	15.33	17.23	33.28	15.57	17.71	-	69.11	51.39	0.59	0.49	1.46
16.09.24	24.00	-									26.78	11.26	15.52	27.36	11.39	15.97	-	68.84	48.14	0.59	0.49	1.30
17.09.24	24.00	-									22.15	6.98	15.17	22.65	6.98	15.67	-	67.88	40.29	0.59	0.49	1.22
18.09.24	24.00	-									16.00	3.38	12.62	16.30	3.38	12.92	-	63.33	37.71	0.59	0.49	0.89
19.09.24	24.00	-									18.54	2.93	15.61	18.88	2.96	15.92	-	63.13	43.64	0.59	0.49	1.04
20.09.24	24.00	-									24.37	9.28	15.09	24.99	9.38	15.61	-	71.76	45.39	0.59	0.49	1.33
21.09.24	24.00	-									26.36	10.14	16.22	27.01	10.22	16.79	-	73.36	47.18	0.59	0.49	1.46
22.09.24	24.00	-									27.55	9.24	18.31	28.16	9.24	18.92	-	70.35	43.01	0.59	0.49	1.54
Среднее	24.00	-									26.66	11.69	14.96	27.23	11.847	15.39	-	67.76	46.76	0.59	0.49	1.25
Итого	744.00	-									826.34	362.45	463.89	844.24	367.25	476.99	-	-	-	-	-	38.73

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-	-	-
	22.09.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 15.95 °C 7.40 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 31.33 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 476.99 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.