

Портбелгетль: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 60
Обслуживающая организация:
Исполнитель:

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024
Договор: 8999.038.1 от 01.10.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 60
Схема подключения: СОН ГВС 2 - ГР/Билан. СО открытая, ГВС г/д/кисное

Установление прибора:
Вычислитель: ВКР-7-№207781

Поданы: тр.(М1): № 519450
Объект: тр.(М2): № 519398
Тр. ГВС(М3): № 528448
Тр. ГВС(М4): №
Тр. полигидр(У3): №

Расчетные параметры:
Гидравлический:
Дополнительные нагрузки (гр.чае):
Договорные расходы (гр.от.):

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Тп		Учет ГВС (ТВ-1)														Контроль ГВС (ТВ-2)								Общие	
	ч	н	M1	M2	дМ	Т1	Т2	дТ	P1	P2	M3	M4	дМ	У3	У4	дУ(Улиа)	Улиа	Т3	Т4	P3	P4	теплотворе				
23.08.24	24.00	-	102.04	97.43	4.61	69.07	69.04	0.03	0.69	0.49	6.14	-	6.14	6.29	-	6.29	-	68.36	-	-	-	0.32				
24.08.24	24.00	-	102.11	97.28	4.83	68.76	68.70	0.06	0.69	0.49	6.44	-	6.44	6.58	-	6.58	-	68.59	-	-	-	0.34				
25.08.24	24.00	-	101.92	97.82	4.10	68.62	68.59	0.03	0.69	0.49	5.75	-	5.75	5.89	-	5.89	-	68.08	-	-	-	0.29				
26.08.24	24.00	-	103.60	98.57	5.03	70.07	70.02	0.05	0.69	0.49	6.83	-	6.83	7.00	-	7.00	-	69.71	-	-	-	0.36				
27.08.24	24.00	-	102.92	98.35	4.57	69.45	69.42	0.03	0.69	0.49	6.30	-	6.30	6.41	-	6.41	-	68.87	-	-	-	0.33				
28.08.24	24.00	-	102.17	96.96	5.21	68.37	68.35	0.02	0.69	0.49	6.76	-	6.76	6.92	-	6.92	-	67.80	-	-	-	0.36				
29.08.24	24.00	-	101.57	96.69	4.88	68.79	68.74	0.05	0.69	0.49	6.61	-	6.61	6.75	-	6.75	-	68.42	-	-	-	0.34				
30.08.24	24.00	-	101.91	97.23	4.68	68.59	68.55	0.04	0.69	0.49	6.44	-	6.44	6.61	-	6.61	-	68.42	-	-	-	0.34				
31.08.24	24.00	-	102.10	97.65	4.45	69.58	69.55	0.03	0.69	0.49	6.22	-	6.22	6.35	-	6.35	-	69.07	-	-	-	0.32				
01.09.24	24.00	-	103.15	96.49	6.66	68.45	68.40	0.05	0.69	0.49	8.43	-	8.43	8.61	-	8.61	-	68.33	-	-	-	0.46				
02.09.24	24.00	-	103.09	96.91	6.18	67.37	67.34	0.03	0.69	0.49	7.92	-	7.92	8.07	-	8.07	-	67.10	-	-	-	0.42				
03.09.24	24.00	-	106.69	99.76	6.99	69.07	69.04	0.03	0.69	0.49	8.74	-	8.74	8.94	-	8.94	-	68.70	-	-	-	0.49				
04.09.24	24.00	-	106.17	100.64	5.53	69.24	69.22	0.02	0.69	0.49	7.46	-	7.46	7.62	-	7.62	-	68.77	-	-	-	0.37				
05.09.24	24.00	-	104.45	99.17	5.28	68.43	68.39	0.04	0.69	0.49	6.99	-	6.99	7.12	-	7.12	-	68.05	-	-	-	0.37				
06.09.24	24.00	-	104.43	98.91	5.52	68.33	68.29	0.04	0.69	0.49	7.34	-	7.34	7.51	-	7.51	-	67.98	-	-	-	0.39				
07.09.24	24.00	-	102.81	97.67	5.14	67.86	67.84	0.02	0.69	0.49	6.93	-	6.93	7.07	-	7.07	-	67.36	-	-	-	0.36				
08.09.24	24.00	-	105.33	99.04	6.29	68.42	68.37	0.05	0.69	0.49	8.13	-	8.13	8.31	-	8.31	-	68.26	-	-	-	0.44				
09.09.24	24.00	-	104.80	98.21	6.59	68.44	68.41	0.03	0.69	0.49	8.41	-	8.41	8.58	-	8.58	-	68.06	-	-	-	0.46				
10.09.24	24.00	-	104.47	98.14	6.33	68.34	68.32	0.02	0.69	0.49	8.15	-	8.15	8.34	-	8.34	-	67.91	-	-	-	0.44				
11.09.24	24.00	-	105.46	98.83	6.63	68.35	68.31	0.04	0.69	0.49	8.51	-	8.51	8.70	-	8.70	-	68.06	-	-	-	0.46				
12.09.24	24.00	-	105.38	98.51	6.87	68.06	68.04	0.02	0.69	0.49	8.80	-	8.80	8.99	-	8.99	-	67.66	-	-	-	0.48				
13.09.24	24.00	-	104.79	99.58	5.21	68.44	68.40	0.04	0.69	0.49	8.80	-	8.80	8.99	-	8.99	-	68.20	-	-	-	0.36				
14.09.24	24.00	-	104.12	97.54	6.58	67.64	67.62	0.02	0.69	0.49	8.39	-	8.39	8.59	-	8.59	-	67.66	-	-	-	0.45				
15.09.24	24.00	-	102.98	96.62	6.36	68.28	68.24	0.04	0.69	0.49	8.26	-	8.26	8.42	-	8.42	-	67.93	-	-	-	0.44				
16.09.24	24.00	-	102.97	96.83	6.14	69.60	69.55	0.05	0.69	0.49	8.03	-	8.03	8.22	-	8.22	-	69.20	-	-	-	0.43				
17.09.24	24.00	-	98.93	92.90	6.03	69.57	69.52	0.05	0.69	0.49	7.85	-	7.85	8.03	-	8.03	-	69.13	-	-	-	0.43				
18.09.24	24.00	-	95.33	89.79	5.54	69.00	68.94	0.06	0.69	0.49	7.36	-	7.36	7.51	-	7.51	-	68.54	-	-	-	0.39				
19.09.24	24.00	-	96.14	89.98	6.16	69.24	69.17	0.07	0.69	0.49	7.89	-	7.89	8.05	-	8.05	-	68.89	-	-	-	0.44				
20.09.24	24.00	-	95.73	90.27	5.46	69.14	69.09	0.05	0.69	0.49	7.28	-	7.28	7.45	-	7.45	-	68.59	-	-	-	0.39				
21.09.24	24.00	-	95.73	89.75	5.98	69.45	69.39	0.06	0.69	0.49	7.75	-	7.75	7.94	-	7.94	-	68.25	-	-	-	0.42				
22.09.24	24.00	-	90.64	84.42	6.22	68.59	68.49	0.10	0.69	0.49	7.94	-	7.94	8.12	-	8.12	-	68.25	-	-	-	0.44				
Среднее	24.00	-	102.06	96.39	5.68	68.73	68.69	0.04	0.69	0.49	7.46	-	7.46	7.62	-	7.62	-	68.33	-	-	-	0.40				
Итого	744.00	-	3163.93	2987.94	175.99	-	-	-	-	-	231.20	-	231.20	236.32	-	236.32	-	-	-	-	-	12.32				

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		Qотопл (Гкал)				Qгвс (Гкал)				Qпл (М3)				Общие
	M1 (Т)	M2 (Т)	M1 (Т)	M2 (Т)	M3 (Т)	M4 (Т)	У3 (М3)	У4 (М3)	Qгвс (Гкал)	Qпл (М3)	У3 (М3)	У4 (М3)	теплотворе		
	22.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	теплотворе	
	22.09.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Общ.	

Количество тепловой энергии ОФД, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Улиа, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения Ц:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Объем потребленного теплоносителя Улиа:

15.95 °С
8.63 Гкал
236.32 М3

Час
Час
Гкал
М3

Ответственный за учет тепловой энергии (Ф.И.О.):
Представитель теплопоставляющей организации:
ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ДУХОВНОЙ РАЙОН
ОТДЕЛ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А.
26.00 2024г.

