Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 70
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208359

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Txв, гр.С= 15.97

Подающ.тр.(М1):	№ 515646	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Г	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№ 515672	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 22006Х	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№ 542794	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 3986	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	91.58	82.37	9.21	69.96	69.90	0.06	0.69	0.49	9.82	-	9.82	10.04	-	10.04	-	69.41	-	-	-	0.66
24.08.24	24.00	-	92.71	81.99	10.72	69.76	69.64	0.12	0.69	0.49	11.48	-	11.48	11.73	-	11.73	-	69.67	-	-	-	0.76
25.08.24	24.00	-	93.22	82.09	11.13	69.54	69.46	0.08	0.69	0.49	11.86	-	11.86	12.11	-	12.11	-	69.26	-	-	-	0.78
26.08.24	24.00	-	92.46	80.89	11.57	71.40	71.28	0.12	0.69	0.49	12.19	-	12.19	12.45	-	12.45	-	71.26	-	-	-	0.84
27.08.24	24.00	-	90.16	79.19	10.97	71.04	70.95	0.09	0.69	0.49	11.65	-	11.65	11.92	-	11.92	-	70.70	-	-	-	0.79
28.08.24	24.00	-	89.45	78.28	11.17	69.86	69.79	0.07	0.69	0.49	11.71	-	11.71	11.95	-	11.95	-	69.41	-	-	-	0.79
29.08.24	24.00	-	88.28	78.24	10.04	70.52	70.42	0.10	0.69	0.49	10.62	-	10.62	10.84	-	10.84	-	70.18	-	-	-	0.72
30.08.24	24.00	-	88.77	78.42	10.35	70.29	70.19	0.10	0.69	0.49	10.92	-	10.92	11.17	-	11.17	-	70.02	-	-	-	0.74
31.08.24	24.00	-	88.95	78.73	10.22	71.20	71.11	0.09	0.69	0.49	10.72	-	10.72	10.95	-	10.95	-	70.70	-	-	-	0.74
01.09.24	24.00	-	90.61	77.88	12.73	70.17	70.03	0.14	0.69	0.49	13.29	-	13.29	13.58	-	13.58	-	70.10	-	-	-	0.91
02.09.24	24.00	-	88.67	78.04	10.63	69.04	68.92	0.12	0.69	0.49	11.16	-	11.16	11.41	-	11.41	-	68.79	-	-	-	0.75
03.09.24	24.00	-	91.04	79.97	11.07	70.81	70.72	0.09	0.69	0.49	11.80	-	11.80	12.05	-	12.05	-	70.42	-	-	-	0.80
04.09.24	24.00	-	89.53	80.61	8.92	70.90	70.82	0.08	0.69	0.49	9.38	-	9.38	9.61	-	9.61	-	70.49	-	-	-	0.64
05.09.24	24.00	-	90.42	79.54	10.88	70.16	70.04	0.12	0.69	0.49	11.46	-	11.46	11.71	-	11.71	-	70.07	-	-	-	0.78
06.09.24	24.00	-	89.21	79.27	9.94	70.04	69.93	0.11	0.69	0.49	10.67	-	10.67	10.89	-	10.89	-	69.74	-	-	-	0.71
07.09.24	24.00	-	88.37	78.19	10.18	69.50	69.42	0.08	0.69	0.49	10.79	-	10.79	11.01	-	11.01	-	69.02	-	-	-	0.72
08.09.24	24.00	-	91.32	79.36	11.96	70.14	70.02	0.12	0.69	0.49	12.57	-	12.57	12.84	-	12.84	-	70.03	-	-	-	0.85
09.09.24	24.00	-	89.91	78.76	11.15	70.16	70.04	0.12	0.69	0.49	11.63	-	11.63	11.90	-	11.90	-	69.89	-	-	-	0.79
10.09.24	24.00	-	89.39	78.71	10.68	69.98	69.90	0.08	0.69	0.49	11.09	-	11.09	11.35	-	11.35	-	69.47	-	-	-	0.76
11.09.24	24.00	-	89.67	79.31	10.36	70.04	69.95	0.09	0.69	0.49	10.84	-	10.84	11.07	-	11.07	-	69.70	-	-	-	0.74
12.09.24	24.00	-	89.61	78.95	10.66	69.70	69.63	0.07	0.69	0.49	11.03	-	11.03	11.28	-	11.28	-	69.26	-	-	-	0.75
13.09.24	24.00	-	89.96	79.80	10.16	70.03	69.92	0.11	0.69	0.49	10.58	-	10.58	10.81	-	10.81	-	69.83	-	-	-	0.72
14.09.24	24.00	-	90.04	78.29	11.75	68.94	68.88	0.06	0.69	0.49	12.30	-	12.30	12.57	-	12.57	-	68.55	-	-	-	0.82
15.09.24	24.00	-	90.53	77.44	13.09	69.77	69.67	0.10	0.69	0.49	13.63	-	13.63	13.93	-	13.93	-	69.56	-	-	-	0.93
16.09.24	24.00	-	89.34	78.08	11.26	70.84	70.74	0.10	0.69	0.49	11.58	-	11.58	11.84	-	11.84	-	70.58	-	-	-	0.81
17.09.24	24.00	-	87.88	75.72	12.16	70.61	70.50	0.11	0.69	0.49	12.47	-	12.47	12.75	-	12.75	-	70.31	-	-	-	0.87
18.09.24	24.00	-	85.06	73.93	11.13	70.06	69.92	0.14	0.69	0.49	11.49	-	11.49	11.74	-	11.74	-	69.87	-	-	-	0.80
19.09.24	24.00	-	85.46	74.21	11.25	70.33	70.19	0.14	0.69	0.49	11.70	-	11.70	11.96	-	11.96	-	70.10	-	-	-	0.81
20.09.24	24.00	-	85.86	74.38	11.48	70.25	70.10	0.15	0.69	0.49	11.89	-	11.89	12.19	-	12.19	-	70.11	-	-	-	0.82
21.09.24	24.00	-	86.75	73.99	12.76	70.46	70.34	0.12	0.69	0.49	13.17	-	13.17	13.45	-	13.45	-	70.16	-	-	-	0.91
22.09.24	24.00	-	84.02	69.56	14.46	69.69	69.52	0.17	0.69	0.49	14.73	-	14.73	15.05	-	15.05	-	69.57	-	-	-	1.02
Среднее	24.00	-	89.30	78.20	11.10	70.17	70.06	0.10	0.69	0.49	11.62	-	11.62	11.88	-	11.88	-	69.88	-	-	0.00	0.79
Итого	744.00	-	2768.23	2424.19	344.04	-	-	-	-	-	360.22	-	360.22	368.15	-	368.15	-	-	-	-	-	24.51

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-		-
	22.09.24							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 15.97 °C 5.75 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 18.76 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 368.15 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.