

Порядковый: ЖЭС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Вавушкина, 74
Организация: Обслуживающая организация

Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, Вавушкина, 74
Схема подключения: СО-НВС-2 - грубая, СО открытая, ГВС тупиковое

Телефон: Часовые и стучные архивы в файлах:
Телефон: Приборы УУТ3 поверены до:

Узел учета: Общий
Код УУТ3: Тух, гр.С = 15,95

Вычисления: ВКР-7 №207222
Подано: тр.(М1): № Расходомер:
Оборн: тр.(М2): № Расходомер:
тр. (ВС(М3)): № Расходомер:
тр.цирк. (ВС(М4)): № Расходомер:
тр.подпитки(У5): Расходомер:
Расчетный алгоритм: $Q = M1 * (t1 - tвв) + M2 * (t2 - tвв)$ Знач: $Q = M1 * (t1 - tвв) + M2 * (t2 - tвв)$

Договорные нагрузки: Гкал/час: $Q_{от} =$ $Q_{отг.лс.ср} =$ $Q_{вент.} =$
Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: $Q_{отг.лс.ср} =$ $Q_{вент.} =$
Договорные расходы (гр.гр.): Г/сут: $Q_{отг.лс.ср} =$ $Q_{вент.} =$

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)		Контроль ГВС (ТВ-2)																Общие				
	Т	Ч	M1	M2	dt	t1	t2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	д/в(к/в)	Уход	T3		T4	P3	P4	Гкал
23.08.24	24.00	-	151.03	144.62	6.41	70.74	66.34	4.40	0.69	0.49	76.29	-	76.29	77.98	-	77.98	-	70.71	-	-	-	-	1.10
24.08.24	24.00	-	150.39	143.90	6.49	70.37	66.09	4.54	0.69	0.49	76.00	-	76.00	77.72	-	77.72	-	70.60	-	-	-	-	1.12
25.08.24	24.00	-	150.86	143.39	7.47	70.37	65.96	4.41	0.69	0.49	76.38	-	76.38	78.06	-	78.06	-	70.35	-	-	-	-	1.16
26.08.24	24.00	-	148.56	142.67	5.89	72.11	67.52	4.59	0.69	0.49	75.04	-	75.04	76.84	-	76.84	-	72.09	-	-	-	-	1.09
27.08.24	24.00	-	146.42	138.56	7.86	71.53	66.93	4.60	0.69	0.49	74.17	-	74.17	75.87	-	75.87	-	71.51	-	-	-	-	1.21
28.08.24	24.00	-	144.45	137.38	7.07	70.34	66.83	4.51	0.69	0.49	73.14	-	73.14	74.81	-	74.81	-	70.31	-	-	-	-	1.12
29.08.24	24.00	-	143.81	136.24	7.57	71.00	66.39	4.61	0.69	0.49	73.30	-	73.30	74.98	-	74.98	-	70.98	-	-	-	-	1.17
30.08.24	24.00	-	143.61	138.07	5.54	70.76	66.16	4.60	0.69	0.49	72.92	-	72.92	74.60	-	74.60	-	70.74	-	-	-	-	1.03
31.08.24	24.00	-	144.35	137.83	6.52	71.68	67.09	4.59	0.69	0.49	73.43	-	73.43	75.12	-	75.12	-	71.65	-	-	-	-	1.11
01.09.24	24.00	-	149.11	135.07	8.04	70.64	65.97	4.67	0.69	0.49	72.95	-	72.95	74.63	-	74.63	-	70.62	-	-	-	-	1.20
02.09.24	24.00	-	143.20	136.19	7.01	69.52	65.01	4.51	0.69	0.49	72.86	-	72.86	74.50	-	74.50	-	69.50	-	-	-	-	1.11
03.09.24	24.00	-	146.45	140.44	6.01	71.31	66.75	4.56	0.69	0.49	74.46	-	74.46	76.14	-	76.14	-	71.29	-	-	-	-	1.08
04.09.24	24.00	-	147.63	141.77	5.86	71.37	66.90	4.47	0.69	0.49	74.92	-	74.92	76.60	-	76.60	-	71.36	-	-	-	-	1.06
05.09.24	24.00	-	146.15	138.33	7.82	70.60	66.11	4.49	0.69	0.49	74.47	-	74.47	76.15	-	76.15	-	70.57	-	-	-	-	1.18
06.09.24	24.00	-	145.51	138.12	7.39	70.50	65.93	4.57	0.69	0.49	74.08	-	74.08	75.76	-	75.76	-	70.48	-	-	-	-	1.16
07.09.24	24.00	-	143.65	135.71	7.94	69.97	65.41	4.56	0.69	0.49	73.12	-	73.12	74.80	-	74.80	-	70.58	-	-	-	-	1.29
08.09.24	24.00	-	146.04	136.72	9.32	70.58	65.98	4.60	0.69	0.49	74.54	-	74.54	76.22	-	76.22	-	70.56	-	-	-	-	1.18
09.09.24	24.00	-	144.54	137.09	7.45	70.60	66.01	4.53	0.69	0.49	73.47	-	73.47	75.15	-	75.15	-	70.58	-	-	-	-	1.16
10.09.24	24.00	-	144.66	136.67	7.99	70.44	65.91	4.53	0.69	0.49	73.50	-	73.50	75.18	-	75.18	-	70.42	-	-	-	-	1.19
11.09.24	24.00	-	145.60	138.26	7.34	70.48	65.97	4.51	0.69	0.49	73.97	-	73.97	75.65	-	75.65	-	70.46	-	-	-	-	1.15
12.09.24	24.00	-	145.25	137.21	8.04	70.16	65.89	4.48	0.69	0.49	73.82	-	73.82	75.50	-	75.50	-	70.14	-	-	-	-	1.19
13.09.24	24.00	-	146.87	138.55	8.32	70.47	65.99	4.48	0.69	0.49	74.63	-	74.63	76.32	-	76.32	-	70.46	-	-	-	-	1.22
14.09.24	24.00	-	144.25	135.45	8.80	69.38	65.02	4.36	0.69	0.49	73.29	-	73.29	74.97	-	74.97	-	69.36	-	-	-	-	1.21
15.09.24	24.00	-	142.78	134.03	8.75	70.22	65.68	4.54	0.69	0.49	72.51	-	72.51	74.19	-	74.19	-	70.19	-	-	-	-	1.23
16.09.24	24.00	-	143.96	135.06	8.90	71.29	66.68	4.61	0.69	0.49	73.17	-	73.17	74.85	-	74.85	-	71.26	-	-	-	-	1.26
17.09.24	24.00	-	139.51	131.52	7.99	71.05	66.30	4.75	0.69	0.49	70.83	-	70.83	72.49	-	72.49	-	71.03	-	-	-	-	1.20
18.09.24	24.00	-	136.40	128.04	8.36	70.48	65.68	4.80	0.69	0.49	69.33	-	69.33	70.93	-	70.93	-	70.46	-	-	-	-	1.21
19.09.24	24.00	-	136.62	129.12	7.50	70.77	65.85	4.92	0.69	0.49	69.37	-	69.37	70.97	-	70.97	-	70.75	-	-	-	-	1.17
20.09.24	24.00	-	137.23	128.67	8.56	70.67	65.82	4.85	0.69	0.49	69.77	-	69.77	71.40	-	71.40	-	70.64	-	-	-	-	1.24
21.09.24	24.00	-	136.83	126.65	10.18	70.90	65.92	4.98	0.69	0.49	69.74	-	69.74	71.39	-	71.39	-	70.87	-	-	-	-	1.36
22.09.24	24.00	-	129.08	118.02	11.06	70.12	64.93	5.19	0.69	0.49	66.02	-	66.02	67.47	-	67.47	-	70.09	-	-	-	-	1.39
Среднее	24.00	-	143.83	136.11	7.72	70.67	66.06	4.61	0.69	0.49	73.08	-	73.08	74.75	-	74.75	-	70.64	-	-	-	-	1.18
Итого	744.00	-	4458.80	4219.35	239.45	-	-	-	-	-	2265.49	-	2265.49	2317.24	-	2317.24	-	-	-	-	-	-	36.51
Показания счетчиков на момент снятия данных			22.08.24	22.09.24																			

Коллектор теплового энергии ООО, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Уулт, рассчитанный по среднему:
Период превышения t2:
Период превышения t3:
Корректировка на преобразователь холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Объем потребленного теплоносителя Увс изл:

15.95 °C 3.90 Гкал
32.61 Гкал
244.34 М3

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента:
Представитель теплопоставляющей организации:



ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОБД»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
СТЕПЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А.
26.09.2024г.