Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бабушкина, 78
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 №208354
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до:
Тхв, гр.С= 15.95

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	163.84	156.26	7.58	71.00	67.19	3.81	0.69	0.49	76.23	-	76.23	77.97	-	77.97	-	70.87	-	-	-	1.14
24.08.24	24.00	-	162.60	155.48	7.12	71.00	67.11	3.89	0.69	0.49	75.25	-	75.25	76.98	-	76.98	-	70.90	-	-	-	1.12
25.08.24	24.00	-	163.59	155.53	8.06	70.71	66.87	3.84	0.69	0.49	76.23	-	76.23	77.97	-	77.97	-	70.60	-	-	-	1.18
26.08.24	24.00	-	161.04	154.36	6.68	72.36	68.33	4.03	0.69	0.49	74.32	-	74.32	76.06	-	76.06	-	72.25	-	-	-	1.11
27.08.24	24.00	-	158.95	151.88	7.07	71.68	67.66	4.02	0.69	0.49	73.77	-	73.77	75.48	-	75.48	-	71.56	-	-	-	1.12
28.08.24	24.00	-	157.83	150.08	7.75	70.49	66.56	3.93	0.69	0.49	73.67	-	73.67	75.34	-	75.34	-	70.36	-	-	-	1.14
29.08.24	24.00	-	155.93	148.82	7.11	71.13	67.08	4.05	0.69	0.49	72.68	-	72.68	74.35	-	74.35	-	71.02	-	-	-	1.12
30.08.24	24.00	-	156.48	149.43	7.05	70.90	66.91	3.99	0.69	0.49	72.97	-	72.97	74.66	-	74.66	-	70.79	-	-	-	1.10
31.08.24	24.00	-	157.47	150.02	7.45	71.86	67.86	4.00	0.69	0.49	73.63	-	73.63	75.35	-	75.35	-	71.74	-	-	-	1.14
01.09.24	24.00	-	156.37	148.21	8.16	70.85	66.79	4.06	0.69	0.49	73.44	-	73.44	75.12	-	75.12	-	70.74	-	-	-	1.19
02.09.24	24.00	-	156.58	148.49	8.09	69.69	65.72	3.97	0.69	0.49	73.41	-	73.41	75.04	-	75.04	-	69.57	-	-	-	1.16
03.09.24	24.00	-	160.16	152.38	7.78	71.47	67.51	3.96	0.69	0.49	74.86	-	74.86	76.60	-	76.60	-	71.35	-	-	-	1.17
04.09.24	24.00	-	162.39	153.52	8.87	71.53	67.55	3.98	0.69	0.49	76.43	-	76.43	78.22	-	78.22	-	71.41	-	-	-	1.25
05.09.24	24.00	-	159.60	151.61	7.99	70.74	66.77	3.97	0.69	0.49	74.74	-	74.74	76.44	-	76.44	-	70.63	-	-	-	1.18
06.09.24	24.00	-	159.19	151.11	8.08	70.64	66.60	4.04	0.69	0.49	74.50	-	74.50	76.23	-	76.23	-	70.53	-	-	-	1.19
07.09.24	24.00	-	157.39	149.03	8.36	70.11	66.07	4.04	0.69	0.49	73.85	-	73.85	75.53	-	75.53	-	69.99	-	-	-	1.20
08.09.24	24.00	-	160.53	151.09	9.44	70.72	66.66	4.06	0.69	0.49	75.79	-	75.79	77.53	-	77.53	-	70.62	-	-	-	1.29
09.09.24	24.00	-	159.42	150.11	9.31	70.75	66.67	4.08	0.69	0.49	75.29	-	75.29	77.03	-	77.03	-	70.64	-	-	-	1.28
10.09.24	24.00	-	158.65	150.00	8.65	70.58	66.55	4.03	0.69	0.49	74.60	-	74.60	76.29	-	76.29	-	70.45	-	-	-	1.22
11.09.24	24.00	-	160.10	151.17	8.93	70.61	66.60	4.01	0.69	0.49	75.42	-	75.42	77.13	-	77.13	-	70.49	-	-	-	1.24
12.09.24	24.00	-	159.71	150.04	9.67	70.28	66.34	3.94	0.69	0.49	75.36	-	75.36	77.06	-	77.06	-	70.17	-	-	-	1.28
13.09.24	24.00	-	160.36	152.23	8.13	70.59	66.66	3.93	0.69	0.49	75.05	-	75.05	76.74	-	76.74	-	70.50	-	-	-	1.18
14.09.24	24.00	-	157.81	149.55	8.26	69.51	65.63	3.88	0.69	0.49	73.94	-	73.94	75.61	-	75.61	-	69.39	-	-	-	1.16
15.09.24	24.00	-	157.21	147.79	9.42	70.32	66.29	4.03	0.69	0.49	74.25	-	74.25	75.95	-	75.95	-	70.20	-	-	-	1.26
16.09.24	24.00	-	158.84	149.13	9.71	71.40	67.26	4.14	0.69	0.49	75.15	-	75.15	76.89	-	76.89	-	71.29	-	-	-	1.32
17.09.24	24.00	-	153.16	144.75	8.41	71.18	66.91	4.27	0.69	0.49	71.79	-	71.79	73.47	-	73.47	-	71.06	-	-	-	1.22
18.09.24	24.00	-	150.19	141.19	9.00	70.62	66.32	4.30	0.69	0.49	70.79	-	70.79	72.38	-	72.38	-	70.50	-	-	-	1.25
19.09.24	24.00	-	150.41	141.56	8.85	70.90	66.54	4.36	0.69	0.49	70.73	-	70.73	72.34	-	72.34	-	70.79	-	-	-	1.25
20.09.24	24.00	-	150.73	141.94	8.79	70.80	66.43	4.37	0.69	0.49	70.84	-	70.84	72.46	-	72.46	-	70.69	-	-	-	1.25
21.09.24	24.00	-	150.22	141.13	9.09	71.04	66.61	4.43	0.69	0.49	70.72	-	70.72	72.34	-	72.34	-	70.92	-	-	-	1.28
22.09.24	24.00	-	144.04	132.61	11.43	70.25	65.54	4.71	0.69	0.49	69.25	-	69.25	70.81	-	70.81	-	70.13	-	-	-	1.43
Среднее	24.00	-	157.44	149.05	8.40	70.83	66.76	4.07	0.69	0.49	73.84	-	73.84	75.53	-	75.53	-	70.71	-	-	0.00	1.21
Итого	744.00	-	4880.79	4620.50	260.29	-	-	-	-	-	2288.95	-	2288.95	2341.37	-	2341.37	-	-	-	-	-	37.40

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-	-	-
	22.09.24							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	15.95	°C	4.24	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			33.17	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			265.60	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.