

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 101, корп. 2, лит. Ю**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 101, корп. 2, лит. Ю**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38379.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132575**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	20.07.2025	Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207262	расходомер:	Gmin=		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	Термопреобр.:	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,205	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,1214
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.= 61,5	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 61,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 22,08 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.08.2024		*																						
24.08.2024		*																						
25.08.2024		*																						
26.08.2024		*																						
27.08.2024		*																						
28.08.2024		*																						
29.08.2024		*																						
30.08.2024		*																						
31.08.2024		*																						
01.09.2024		*																						
02.09.2024		*																						
03.09.2024		*																						
04.09.2024		*																						
05.09.2024		*																						
06.09.2024		*																						
07.09.2024		*																						
08.09.2024		*																						
09.09.2024		*																						
10.09.2024		*																						
11.09.2024		*																						
12.09.2024		*																						
13.09.2024		*																						
14.09.2024		*																						
15.09.2024		*																						
16.09.2024		*																						
17.09.2024		*																						
18.09.2024		*																						
19.09.2024		*																						
20.09.2024	13,00	*	70,85	67,86	2,99	69,29	65,32	3,97			47,59	43,54	4,05	48,64	44,34	4,30			69,16	63,50			0,53	
21.09.2024	24,00	*	129,00	125,31	3,69	69,13	65,12	4,01			83,63	78,09	5,54	85,47	79,56	5,91			69,05	63,33			0,83	
22.09.2024	24,00	*	119,66	113,30	6,36	68,15	63,78	4,37			78,32	70,32	8,00	80,01	71,60	8,41			68,07	61,81			0,99	
Среднее	20,33		125,71	120,58	5,13	68,86	64,74	4,12			82,44	75,52	6,92	84,24	76,92	7,33			68,76	62,88			0,92	
Итого	61,00		319,51	306,47	13,04						209,54	191,95	17,59	214,12	195,50	18,62							2,35	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **683 час** **25,9 Гкал**

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **683 час** **203,76 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **15,97 °C** **3,36 Гкал**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **24,89 Гкал**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диалок 30.09.2024 11:02 GMT+03:00
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" _____



Идентификатор документа 676702a9-d084-47f2-9d0a-b089ccd2df24



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	30.09.2024 11:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	30.09.2024 12:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа