

Порядковый: ЖКС №2 Няского района
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 19
Областная организация:

Договор: Смена подполчения: Сан-ВС-2-Грубая. СО отрядная. ВС-Учковое
Примечания: Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 19

Телефон: Часовые и стучки: архивы в файлах:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Тех. гр. С = 16.46
Преоборь давления: № 5933
Преоборь давления: № 5933А
Преоборь давления: № 5990

Установленные приборы: Вычислитель: СТЭ-43 ТВ+ТВ2 №(4797)
Расходомер: ПРЭМ 40 В1
Объем: № 210560
Расходомер: ПРЭМ 32 В1
Тр. ГВС(М3): № 526838
Расходомер: ПРЭМ 32 В1
Тр. ГВС(М4): №
Расходомер: ПРЭМ 32 В1
Тр. полив(М5):
Расходомер: ПРЭМ 32 В1
Расходомер: ПРЭМ 32 В1

Договорные нагрузки (Град/час): Q=М1*(t1-hвн)-M2*(t2-hвн)
Договорные нагрузки (град/час): Q=М1*(t1-hвн)-M2*(t2-hвн)
Договорные расходы (град/ч):
Q=М1*(t1-hвн)-M2*(t2-hвн)

Q=М1*(t1-hвн)-M2*(t2-hвн)
Q=М1*(t1-hвн)-M2*(t2-hвн)

Q=М1*(t1-hвн)-M2*(t2-hвн)
Q=М1*(t1-hвн)-M2*(t2-hвн)

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)								Общие теплопоре- Осбы: Град								
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3		У4	дУ(каман)	Уполн	Т3	Т4	Р3	Р4	
23.08.24	ч	-	5.19	0.05	5.14	66.84	58.25	8.59	0.60	0.39	5.18	-	5.18	5.28	-	5.28	-	65.48	-	-	-	-	0.34
24.08.24	ч	-	7.60	0.00	7.60	67.84	61.00	6.84	0.60	0.39	7.50	-	7.50	7.66	-	7.66	-	66.23	-	-	-	-	0.52
25.08.24	ч	-	6.90	0.00	6.90	67.12	6.86	6.73	0.60	0.39	6.73	-	6.73	6.87	-	6.87	-	68.33	-	-	-	-	0.48
26.08.24	ч	-	9.08	0.00	9.08	69.50	61.39	8.10	0.60	0.39	8.88	-	8.88	9.07	-	9.07	-	68.07	-	-	-	-	0.63
27.08.24	ч	-	7.96	0.00	7.96	68.69	62.28	6.41	0.60	0.39	7.75	-	7.75	7.92	-	7.92	-	67.13	-	-	-	-	0.55
28.08.24	ч	-	8.89	0.00	8.89	68.68	60.92	7.77	0.60	0.39	8.68	-	8.68	8.86	-	8.86	-	67.13	-	-	-	-	0.61
29.08.24	ч	-	8.91	0.00	8.91	68.92	64.15	4.77	0.60	0.39	8.70	-	8.70	8.88	-	8.88	-	67.35	-	-	-	-	0.56
30.08.24	ч	-	8.35	0.00	8.35	67.99	59.71	7.88	0.60	0.39	8.18	-	8.18	8.34	-	8.34	-	66.10	-	-	-	-	0.61
31.08.24	ч	-	6.95	0.00	6.95	68.72	65.01	3.71	0.60	0.39	6.86	-	6.86	7.00	-	7.00	-	66.59	-	-	-	-	0.48
01.09.24	ч	-	8.40	0.01	8.39	70.21	65.17	5.04	0.60	0.39	8.21	-	8.21	8.39	-	8.39	-	68.59	-	-	-	-	0.59
02.09.24	ч	-	9.55	0.00	9.55	68.96	62.42	6.54	0.60	0.39	9.38	-	9.38	9.58	-	9.58	-	67.56	-	-	-	-	0.66
03.09.24	ч	-	8.36	0.00	8.36	68.03	7.68	7.68	0.60	0.39	8.20	-	8.20	8.36	-	8.36	-	66.56	-	-	-	-	0.57
04.09.24	ч	-	8.32	0.00	8.32	69.14	62.90	6.24	0.60	0.39	8.16	-	8.16	8.33	-	8.33	-	67.66	-	-	-	-	0.58
05.09.24	ч	-	8.45	0.00	8.45	70.32	64.17	6.14	0.60	0.39	8.32	-	8.32	8.51	-	8.51	-	68.77	-	-	-	-	0.59
06.09.24	ч	-	9.01	0.00	9.01	68.39	60.84	7.55	0.60	0.39	8.86	-	8.86	9.05	-	9.05	-	67.02	-	-	-	-	0.62
07.09.24	ч	-	8.28	0.00	8.28	67.76	61.19	6.56	0.60	0.39	8.13	-	8.13	8.30	-	8.30	-	66.28	-	-	-	-	0.56
08.09.24	ч	-	8.11	0.00	8.11	67.47	58.66	8.82	0.60	0.39	8.02	-	8.02	8.18	-	8.18	-	65.86	-	-	-	-	0.55
09.09.24	ч	-	9.12	0.00	9.12	67.58	59.35	8.23	0.60	0.39	8.87	-	8.87	9.05	-	9.05	-	66.23	-	-	-	-	0.62
10.09.24	ч	-	4.76	0.00	4.75	69.14	61.83	7.30	0.60	0.39	8.03	-	8.03	8.20	-	8.20	-	67.07	-	-	-	-	0.33
Итого		432.00	147.42	0.09	147.33	-	-	-	-	-	144.62	-	144.62	147.63	-	147.63	-	-	-	-	-	-	10.12

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.08.24 22.09.24
Дата и время: М1 (Г) М2 (Г) М3 (Г) М4 (Г) У3 (М3) У4 (М3)
Q=М1*(t1-hвн)-M2*(t2-hвн)
Q=М1*(t1-hвн)-M2*(t2-hвн)

Количество тепловой энергии Qобц, рассчитанное по среднему:
Объем теплотехнологии Увал, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Объем потребленного теплотехнологии Увал: 16.46 °С
312 час
4.29 град
106.59 град
4.18 град
10.22 град
254.22 град
М3



ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Автоматное УПП АЕДЛЕНИЕ
ДУХОВЫ РАЙОН
ОТДЕЛ ПРИБОР
СОКОЛОВ Д.А.
26.08.2024