

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь, 2024
 за период с 23.08.2024 по 22.09.2024
 Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21
 Телефон: Угол Учета: Общий
 Код УУТЭ: 260924

Портребитель: ЖКС №2 Невского района
 Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 21
 Обслуживающая организация:
 Источники:
 Установленные приборы:
 Вычислители: СТП9ч3 ТВ1+ТВ2 №14960
 Подачи тр.(M1): № Расходомер: Gmln=
 Обратн.тр.(M2): № Расходомер: Gmln=
 Тр. ГВС(M3): № Расходомер: Gmln=
 Тр.цикл.ГВС(M4): № Расходомер: Gmln=
 Тр.подпитки(U): Расходомер: Gmln=
 Расчетный алгоритм: Qтв=Q=M1*(t1-tвв)+M2*(t2-tвв) Лето: Q=M1*(t1-tвв)+M2*(t2-tвв)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qтв=,
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qтв.ср=,
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут.: Qтв.ср=

Режим (смена):
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Приборы УУТЭ поверены до:
 Тхв, гр.С=16:46
 Преобр.давления: №
 Преобр.давления: №
 Преобр.давления: №
 Преобр.давления: №

Дата		Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)												Общие	
Тп	НС	M1	M2	dM	t	°C	T1	T2	dT	°C	Р1	Р2	M3	M4	dM	U3	U4	dU(кв)	Угол	Т3	Т4	Р3	Р4	Темп.отте			
23.08.24	24.00	11.78	0.00	11.78	68.53	46.55	21.97	0.60	0.39	11.61	11.61	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	11.85	67.89	-	0.44	-	0.81			
24.08.24	24.00	12.49	0.00	12.49	67.24	46.83	20.41	0.60	0.39	12.31	12.31	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	12.57	66.68	-	0.44	-	0.84			
25.08.24	24.00	12.77	0.00	12.77	69.21	48.05	21.17	0.60	0.39	12.61	12.61	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	68.65	-	0.44	-	0.88			
26.08.24	24.00	14.42	0.00	14.42	68.06	46.96	21.10	0.60	0.39	14.25	14.25	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	14.55	67.56	-	0.44	-	0.98			
27.08.24	24.00	13.46	0.00	13.46	66.98	47.33	19.66	0.60	0.39	13.30	13.30	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	13.57	66.45	-	0.44	-	0.90			
28.08.24	24.00	14.75	0.00	14.75	66.85	47.76	19.10	0.60	0.39	14.56	14.56	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	66.39	-	0.44	-	0.95			
29.08.24	24.00	13.92	0.00	13.92	67.86	47.43	20.42	0.60	0.39	13.76	13.76	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	67.31	-	0.44	-	0.95			
30.08.24	24.00	13.57	0.00	13.57	66.68	47.30	19.38	0.60	0.39	13.38	13.38	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	66.16	-	0.44	-	0.91			
31.08.24	24.00	14.98	0.00	14.98	64.44	45.93	18.51	0.60	0.39	14.80	14.80	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	64.00	-	0.44	-	0.97			
01.09.24	24.00	16.80	0.00	16.80	66.70	47.08	19.62	0.60	0.39	16.60	16.60	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	66.33	-	0.44	-	1.12			
02.09.24	24.00	13.68	0.00	13.68	67.59	47.69	19.90	0.60	0.39	13.52	13.52	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	67.08	-	0.44	-	0.93			
03.09.24	24.00	13.61	0.00	13.61	67.47	47.53	19.94	0.60	0.39	13.45	13.45	13.73	13.73	13.73	13.73	13.73	13.73	13.73	13.73	66.97	-	0.44	-	0.92			
04.09.24	24.00	13.44	0.00	13.44	67.71	47.35	20.36	0.60	0.39	13.30	13.30	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	13.58	67.19	-	0.44	-	0.91			
05.09.24	24.00	14.39	0.00	14.39	66.42	45.61	20.81	0.60	0.39	14.20	14.20	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	65.97	-	0.44	-	0.96			
06.09.24	24.00	13.30	0.00	13.30	66.36	46.15	20.21	0.60	0.39	13.11	13.11	13.37	13.37	13.37	13.37	13.37	13.37	13.37	13.37	65.88	-	0.44	-	0.88			
07.09.24	24.00	12.78	0.00	12.78	68.63	47.11	21.52	0.60	0.39	12.62	12.62	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	68.09	-	0.44	-	0.88			
08.09.24	24.00	14.11	0.00	14.11	68.18	46.10	22.08	0.60	0.39	13.89	13.89	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	67.72	-	0.44	-	0.96			
09.09.24	24.00	14.32	0.00	14.32	67.21	46.60	21.61	0.60	0.39	14.14	14.14	14.43	14.43	14.43	14.43	14.43	14.43	14.43	14.43	66.75	-	0.44	-	1.01			
10.09.24	24.00	14.91	0.00	14.91	67.37	45.88	21.49	0.60	0.39	14.73	14.73	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	15.04	66.93	-	0.44	-	1.05			
11.09.24	24.00	15.68	0.00	15.68	66.71	46.54	20.17	0.60	0.39	15.48	15.48	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	66.32	-	0.44	-	1.05			
12.09.24	24.00	15.67	0.00	15.67	66.58	46.06	20.52	0.60	0.39	15.49	15.49	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	66.19	-	0.44	-	1.04			
13.09.24	24.00	14.15	0.00	14.15	67.12	46.60	20.51	0.60	0.39	13.95	13.95	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	14.23	66.69	-	0.44	-	0.95			
14.09.24	24.00	12.84	0.00	12.84	68.56	46.37	22.19	0.60	0.39	12.66	12.66	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	12.93	68.05	-	0.44	-	0.88			
15.09.24	24.00	14.84	0.00	14.84	67.44	45.62	21.82	0.60	0.39	14.62	14.62	14.93	14.93	14.93	14.93	14.93	14.93	14.93	14.93	67.04	-	0.44	-	1.00			
16.09.24	24.00	15.75	0.00	15.75	66.76	44.70	22.06	0.60	0.39	15.58	15.58	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	66.37	-	0.44	-	1.05			
17.09.24	24.00	14.93	0.00	14.93	67.45	46.00	21.45	0.60	0.39	14.78	14.78	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	67.03	-	0.44	-	1.01			
18.09.24	24.00	14.49	0.00	14.49	68.45	46.21	22.24	0.60	0.39	14.32	14.32	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	68.00	-	0.44	-	0.99			
19.09.24	24.00	15.02	0.00	15.02	66.87	44.23	22.64	0.60	0.39	14.87	14.87	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	15.17	66.45	-	0.44	-	1.00			
20.09.24	24.00	15.56	0.00	15.56	66.46	44.66	21.80	0.60	0.39	15.39	15.39	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	66.08	-	0.44	-	1.03			
21.09.24	24.00	14.52	0.00	14.52	66.16	43.46	22.70	0.60	0.39	14.36	14.36	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	65.76	-	0.44	-	0.96			
22.09.24	24.00	17.20	0.00	17.20	66.39	42.71	23.99	0.60	0.39	17.02	17.02	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	65.97	-	0.44	-	1.14			
Среднее	24.00	14.33	0.00	14.33	67.24	46.27	20.97	0.60	0.39	14.15	14.15	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44	14.44	66.77	-	0.44	-	0.96			
Итого	744.00	444.15	0.00	444.15	-	-	-	-	-	438.65	-	438.65	447.70	-	447.70	-	-	-	-	-	-	-	-	29.86			

Показания счетчиков на момент снятия данных
 22.08.24
 22.09.24

Дата и время
 M1 (T) M2 (T) M3 (T) M4 (T) U3 (M3) U4 (M3) Tп (U)

Количество тепловой энергии Факт, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Угол, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения U3:
 Корректировка на тепловотуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):
 Объем приобретенного теплоснабителя Угол:

16.46 °C
 7.22 Гкал
 22.64 Гкал
 447.70 М3

Ответственный за учет тепловой энергии (от эконоинста)
 Представитель теплоснабжающей организации

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообъект»
 Южный район
 Южная улица
 260924

Скопцов Д.А.
 26.09.2024г.

