

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 18, лит. Г**  
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 18, корп. 1**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **37469.046.6**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **130729**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 6066</b>	расходомер:	<b>15.07.2025</b>	<b>ОП: СП-0; МП: СП-0;</b>
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ-20-D	30	
Циркуляционный ГВС (M4)		0,12	
Подпиточный трубопровод (Vп)		0,12	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	Gmin=	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$
Расчетный алгоритм:		Gmax=	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,336</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:			Qтех.гв.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>100,8</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0,1971</b>
			Qгвс.ср.= <b>0,0896</b>
			Gгвс.= <b>35,84</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024**

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал								
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4					
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	м3		°C	°C	кгс/см2	кгс/см2				
23.08.2024	24,00	*	101,36	88,20	13,16	69,53	68,70	0,83				13,55		13,55	13,85		13,85						68,46				0,93
24.08.2024	24,00	*	101,56	89,74	11,82	69,17	68,30	0,87				12,06		12,06	12,32		12,32						68,50				0,83
25.08.2024	24,00	*	103,01	88,72	14,29	69,12	68,27	0,85				14,73		14,73	15,05		15,05					68,22				1,01	
26.08.2024	24,00	*	104,98	91,61	13,37	70,48	69,61	0,87				13,74		13,74	14,05		14,05					69,77				0,96	
27.08.2024	24,00	*	104,24	90,11	14,13	69,92	69,07	0,85				14,58		14,58	14,90		14,90					69,09				1,01	
28.08.2024	24,00	*	102,99	88,45	14,54	68,92	68,09	0,83				14,99		14,99	15,31		15,31					68,05				1,02	
29.08.2024	24,00	*	101,68	87,96	13,72	69,22	68,37	0,85				13,93		13,93	14,24		14,24					68,46				0,95	
30.08.2024	24,00	*	101,15	87,95	13,20	69,12	68,24	0,88				13,39		13,39	13,68		13,68					68,32				0,92	
31.08.2024	24,00	*	101,94	88,43	13,51	70,23	69,37	0,86				13,65		13,65	13,95		13,95					69,22				0,95	
01.09.2024	24,00	*	100,75	85,81	14,94	69,11	68,19	0,92				15,21		15,21	15,54		15,54					68,64				1,05	
02.09.2024	24,00	*	101,26	88,49	12,77	67,98	67,10	0,88				13,01		13,01	13,28		13,28					67,24				0,88	
03.09.2024	24,00	*	105,50	92,68	12,82	69,71	68,85	0,86				13,05		13,05	13,34		13,34					68,88				0,90	
04.09.2024	24,00	*	106,25	94,09	12,16	69,96	69,11	0,85				12,31		12,31	12,58		12,58					68,98				0,85	
05.09.2024	24,00	*	105,37	91,98	13,39	69,09	68,20	0,89				13,65		13,65	13,94		13,94					68,45				0,93	
06.09.2024	24,00	*	105,01	90,51	14,50	68,96	68,06	0,90				14,78		14,78	15,10		15,10					68,28				1,01	
07.09.2024	24,00	*	104,07	89,75	14,32	68,54	67,66	0,88				14,63		14,63	14,94		14,94					67,59				0,99	
08.09.2024	24,00	*	101,59	88,27	13,32	68,98	68,03	0,95				13,61		13,61	13,91		13,91					68,40				0,93	
09.09.2024	24,00	*	98,36	85,03	13,33	68,95	68,05	0,90				13,61		13,61	13,90		13,90					68,18				0,93	
10.09.2024	24,00	*	105,01	90,40	14,61	68,99	68,11	0,88				14,84		14,84	15,16		15,16					68,17				1,01	
11.09.2024	24,00	*	104,05	90,91	13,14	68,93	68,08	0,85				13,27		13,27	13,55		13,55					68,11				0,90	
12.09.2024	24,00	*	103,67	89,30	14,37	68,76	67,89	0,87				14,54		14,54	14,85		14,85					67,93				0,99	
13.09.2024	24,00	*	104,11	91,54	12,57	68,96	68,09	0,87				12,54		12,54	12,81		12,81					68,25				0,86	
14.09.2024	24,00	*	101,38	87,19	14,19	68,11	67,28	0,83				14,38		14,38	14,68		14,68					67,25				0,97	
15.09.2024	24,00	*	100,90	86,98	13,92	68,65	67,78	0,87				14,12		14,12	14,42		14,42					67,88				0,96	
16.09.2024	24,00	*	102,86	88,05	14,81	69,74	68,82	0,92				15,03		15,03	15,36		15,36					68,92				1,04	
17.09.2024	24,00	*	97,64	82,44	15,20	69,58	68,67	0,91				15,57		15,57	15,91		15,91					68,80				1,07	
18.09.2024	24,00	*	91,48	76,36	15,12	68,99	68,04	0,95				15,68		15,68	16,01		16,01					68,31				1,07	
19.09.2024	24,00	*	91,84	77,61	14,23	69,16	68,18	0,98				14,70		14,70	15,02		15,02					68,49				1,01	
20.09.2024	24,00	*	92,91	79,06	13,85	69,04	68,11	0,93				14,27		14,27	14,58		14,58					68,33				0,98	
21.09.2024	24,00	*	91,91	77,24	14,67	69,45	68,49	0,96				15,15		15,15	15,48		15,48					68,63				1,04	
22.09.2024	24,00	*	85,78	69,15	16,63	68,40	67,31	1,09				17,31		17,31	17,68		17,68					67,80				1,17	
<b>Среднее</b>	24,00		100,79	86,90	13,89	69,15	68,26	0,89				14,19		14,19	14,50		14,50					68,37				0,97	
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>3124,61</b>	<b>2694,01</b>	<b>430,60</b>							<b>439,88</b>		<b>439,88</b>	<b>449,39</b>		<b>449,39</b>									<b>30,12</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **15,97 °C** **7,02** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **23,1** Гкал

Гкал

куб.м

час

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Передан через Диадок 30.09.2024 11:02 GMT+03:00  
 Представитель обслуживающей организации  
 605a888a-24cd-4fd2-9b1d-376310ea552e



Идентификатор документа 6b5ab88a-24cd-41d2-9b1d-376310ea552e



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	30.09.2024 11:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00	30.09.2024 12:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа