Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024
за период с 23.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №204697				Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:			Тхв, гр.С= 15.95	
Подающ.тр.(М1):	№ 528361	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№ 121384	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№ 121385	Расходомер:	ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:			Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.08.24	24.00	-	79.44	70.14	9.30	69.77	63.27	6.50	0.69	0.49	77.72	-	77.72	79.43	-	79.43	-	69.75	-	-	-	1.11
24.08.24	24.00	-	76.94	70.37	6.57	69.67	63.05	6.62	0.69	0.49	75.25	-	75.25	76.95	-	76.95	-	69.65	-	-	-	0.93
25.08.24	24.00	-	76.59	70.50	6.09	69.48	63.00	6.48	0.69	0.49	74.92	-	74.92	76.61	-	76.61	-	69.46	-	-	-	0.88
26.08.24	24.00	-	76.36	70.91	5.45	70.99	64.38	6.61	0.69	0.49	74.75	-	74.75	76.46	-	76.46	-	70.97	-	-	-	0.86
27.08.24	24.00	-	76.63	71.35	5.28	70.32	63.86	6.46	0.69	0.49	75.02	-	75.02	76.71	-	76.71	-	70.30	-	-	-	0.83
28.08.24	24.00	-	76.20	70.55	5.65	69.18	62.89	6.29	0.69	0.49	74.62	-	74.62	76.30	-	76.30	-	69.17	-	-	-	0.84
29.08.24	24.00	-	75.39	70.37	5.02	69.73	63.30	6.43	0.69	0.49	73.83	-	73.83	75.50	-	75.50	-	69.71	-	-	-	0.80
30.08.24	24.00	-	75.73	70.22	5.51	69.52	63.23	6.29	0.69	0.49	74.12	-	74.12	75.80	-	75.80	-	69.51	-	-	-	0.83
31.08.24	24.00	-	75.54	70.65	4.89	70.47	64.16	6.31	0.69	0.49	73.93	-	73.93	75.61	-	75.61	-	70.46	-	-	-	0.79
01.09.24	24.00	-	76.19	69.65	6.54	69.48	63.02	6.46	0.69	0.49	74.54	-	74.54	76.22	-	76.22	-	69.46	-	-	-	0.91
02.09.24	24.00	-	75.95	69.75	6.20	68.34	62.06	6.28	0.69	0.49	74.37	-	74.37	75.98	-	75.98	-	68.32	-	-	-	0.87
03.09.24	24.00	-	76.97	71.28	5.69	70.08	63.76	6.32	0.69	0.49	75.33	-	75.33	77.02	-	77.02	-	70.06	-	-	-	0.85
04.09.24	24.00	-	77.20	71.76	5.44	70.20	63.97	6.23	0.69	0.49	75.56	-	75.56	77.24	-	77.24	-	70.19	-	-	-	0.83
05.09.24	24.00	-	76.90	70.92	5.98	69.39	63.24	6.15	0.69	0.49	75.27	-	75.27	76.95	-	76.95	-	69.38	-	-	-	0.86
06.09.24	24.00	-	76.80	70.67	6.13	69.29	62.99	6.30	0.69	0.49	75.17	-	75.17	76.84	-	76.84	-	69.28	-	-	-	0.87
07.09.24	24.00	-	75.65	69.82	5.83	68.81	62.46	6.35	0.69	0.49	74.06	-	74.06	75.71	-	75.71	-	68.79	-	-	-	0.85
08.09.24	24.00	-	76.53	70.68	5.85	69.37	63.02	6.35	0.69	0.49	74.89	-	74.89	76.57	-	76.57	-	69.35	-	-	-	0.86
09.09.24	24.00	-	76.32	70.23	6.09	69.37	63.35	6.02	0.69	0.49	74.69	-	74.69	76.37	-	76.37	-	69.36	-	-	-	0.85
10.09.24	24.00	-	76.32	70.07	6.25	69.26	62.97	6.29	0.69	0.49	74.70	-	74.70	76.36	-	76.36	-	69.25	-	-	-	0.88
11.09.24	24.00	-	76.17	70.76	5.41	69.28	62.94	6.34	0.69	0.49	74.53	-	74.53	76.21	-	76.21	-	69.27	-	-	-	0.83
12.09.24	24.00	-	76.29	70.36	5.93	68.98	62.79	6.19	0.69	0.49	74.65	-	74.65	76.33	-	76.33	-	68.97	-	-	-	0.85
13.09.24	24.00	-	76.65	71.27	5.38	69.22	63.01	6.21	0.69	0.49	75.01	-	75.01	76.69	-	76.69	-	69.21	-	-	-	0.82
14.09.24	24.00	-	75.36	70.25	5.11	68.24	62.14	6.10	0.69	0.49	73.78	-	73.78	75.40	-	75.40	-	68.23	-	-	-	0.78
15.09.24	24.00	-	75.23	69.48	5.75	68.95	62.63	6.32	0.69	0.49	73.63	-	73.63	75.31	-	75.31	-	68.94	-	-	-	0.84
16.09.24	24.00	-	75.93	69.74	6.19	70.04	63.51	6.53	0.69	0.49	74.31	-	74.31	76.00	-	76.00	-	70.02	-	-	-	0.89
17.09.24	24.00	-	73.75	68.53	5.22	69.79	63.11	6.68	0.69	0.49	72.23	-	72.23	73.86	-	73.86	-	69.77	-	-	-	0.82
18.09.24	24.00	-	73.60	66.89	6.71	69.24	62.57	6.67	0.69	0.49	72.07	-	72.07	73.67	-	73.67	-	69.22	-	-	-	0.91
19.09.24	24.00	-	73.48	67.28	6.20	69.49	62.58	6.91	0.69	0.49	71.95	-	71.95	73.53	-	73.53	-	69.47	-	-	-	0.90
20.09.24	24.00	-	73.92	67.37	6.55	69.38	62.46	6.92	0.69	0.49	72.32	-	72.32	73.92	-	73.92	-	69.36	-	-	-	0.92
21.09.24	24.00	-	73.57	67.24	6.33	69.63	62.64	6.99	0.69	0.49	71.97	-	71.97	73.61	-	73.61	-	69.60	-	-	-	0.92
22.09.24	24.00	-	71.61	63.58	8.03	68.77	61.29	7.48	0.69	0.49	70.05	-	70.05	71.54	-	71.54	-	68.73	-	-	-	1.03
Среднее	24.00	-	75.78	69.76	6.02	69.48	63.02	6.45	0.69	0.49	74.17	-	74.17	75.83	-	75.83	-	69.46	-	-	0.00	0.87
Итого	744.00	-	2349.21	2162.64	186.57	-	-	-	-	-	2299.24	-	2299.24	2350.70	-	2350.70	-	-	-	-	-	27.00

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.08.24							-		-
	22.09.24							-		-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 15.95 °C 3.04 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 23.96 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 190.38 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.09.2024г.